Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9053.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hг)+Mг(hг-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	149,39	126,89	22,50	73,44	45,57	27,87	7,00	5,00	3,31	25,61	-	-	26,26	-	26,26	-	73,57	-	1,88			5,19
24.11.16	24,00	-	149,77	127,48	22,29	73,38	45,62	27,76	7,00	5,00	3,31	25,43	-	-	26,03	-	26,03	-	73,40	-	1,86			5,18
25.11.16	24,00	-	149,87	127,18	22,69	74,96	46,06	28,90	7,00	5,00	3,44	25,79	-	-	26,43	-	26,43	-	75,27	-	1,94			5,38
26.11.16	24,00	-	152,26	127,33	24,93	77,32	47,10	30,22	7,00	5,00	3,61	27,89	-	-	28,65	-	28,65	-	77,60	-	2,17			5,78
27.11.16	24,00	-	152,90	127,80	25,10	79,36	48,20	31,16	7,00	5,00	3,73	28,12	-	-	28,93	-	28,93	-	79,78	-	2,25			5,98
28.11.16	24,00	-	148,18	126,59	21,59	82,13	48,64	33,49	7,00	5,00	4,01	24,36	-	-	25,10	-	25,10	-	82,41	-	2,01			6,02
29.11.16	24,00	-	148,46	125,18	23,28	84,35	48,99	35,36	7,00	5,00	4,20	26,04	-	-	26,87	-	26,87	-	84,44	-	2,20			6,40
30.11.16	24,00	-	149,18	125,98	23,20	84,29	49,19	35,10	7,00	5,00	4,19	26,00	-	-	26,81	-	26,81	-	84,36	-	2,19			6,39
01.12.16	24,00	-	148,61	126,69	21,92	84,27	49,76	34,51	7,00	5,00	4,13	24,78	-	-	25,57	-	25,57	-	84,36	-	2,09			6,23
02.12.16	24,00	-	147,01	127,96	19,05	83,20	49,84	33,36	7,00	5,00	4,05	21,89	-	-	22,56	-	22,56	-	82,85	-	1,81			5,86
03.12.16	24,00	-	148,67	124,39	24,28	80,69	47,60	33,09	7,00	5,00	3,86	27,10	-	-	27,93	-	27,93	-	81,90	-	2,22			6,08
04.12.16	24,00	-	150,59	122,94	27,65	83,89	48,60	35,29	7,00	5,00	4,11	30,39	-	-	31,36	-	31,36	-	83,87	-	2,55			6,66
05.12.16	24,00	-	75,01	78,93	-3,92	81,84	50,16	31,68	7,00	5,00	0,36	29,01	-	-	29,59	-	29,59	-	63,25	-	1,83			2,19
06.12.16	24,00	-	122,20	100,60	21,60	74,62	41,87	32,75	7,00	5,00	2,83	27,88	-	-	28,61	-	28,61	-	74,62	-	2,08			4,91
07.12.16	24,00	-	145,65	123,88	21,77	85,17	48,79	36,38	7,00	5,00	4,23	25,07	-	-	25,88	-	25,88	-	85,14	-	2,13			6,37
08.12.16	24,00	-	148,39	127,42	20,97	84,43	49,98	34,45	7,00	5,00	4,11	24,32	-	-	25,11	-	25,11	-	84,54	-	2,06			6,17
09.12.16	24,00	-	146,38	126,96	19,42	84,26	50,23	34,03	7,00	5,00	4,06	22,67	-	-	23,41	-	23,41	-	84,33	-	1,91			5,97
10.12.16	24,00	-	146,66	124,66	22,00	84,81	49,73	35,08	7,00	5,00	4,11	25,10	-	-	25,93	-	25,93	-	85,02	-	2,13			6,25
11.12.16	24,00	-	148,06	124,02	24,04	86,33	50,18	36,15	7,00	5,00	4,22	27,19	-	-	28,10	-	28,10	-	86,34	-	2,35			6,57
12.12.16	24,00	-	147,25	124,90	22,35	87,40	50,50	36,90	7,00	5,00	4,34	25,46	-	-	26,32	-	26,32	-	87,72	-	2,24			6,57
13.12.16	24,00	-	146,38	124,90	21,48	88,39	50,97	37,42	7,00	5,00	4,42	24,47	-	-	25,32	-	25,32	-	88,22	-	2,16			6,58
14.12.16	24,00	-	147,20	125,75	21,45	88,05	51,21	36,84	7,00	5,00	4,39	24,36	-	-	25,21	-	25,21	-	88,03	-	2,15			6,53
15.12.16	24,00	-	149,12	127,13	21,99	87,88	51,34	36,54	7,00	5,00	4,39	24,95	-	-	25,81	-	25,81	-	87,83	-	2,19			6,59
16.12.16	24,00	-	146,71	126,90	19,81	87,17	51,34	35,83	7,00	5,00	4,29	22,77	-	-	23,52	-	23,52	-	87,24	-	1,99			6,28
17.12.16	24,00	-	150,13	127,44	22,69	86,77	51,42	35,35	7,00	5,00	4,24	25,76	-	-	26,61	-	26,61	-	86,76	-	2,24			6,48
18.12.16	24,00	-	149,68	127,23	22,45	86,18	51,27	34,91	7,00	5,00	4,18	25,48	-	-	26,34	-	26,34	-	86,26	-	2,20			6,39
19.12.16	24,00	-	147,50	127,32	20,18	84,35	50,66	33,69	7,00	5,00	4,04	23,28	-	-	24,00	-	24,00	-	84,13	-	1,96			6,00
20.12.16	24,00	-	150,10	129,41	20,69	82,81	50,37	32,44	7,00	5,00	3,95	23,80	-	-	24,55	-	24,55	-	82,61	-	1,97			5,92
21.12.16	24,00	-	149,87	127,62	22,25	81,54	49,60	31,94	7,00	5,00	3,82	25,41	-	-	26,17	-	26,17	-	81,61	-	2,08			5,90
22.12.16	24,00		149,16	128,12	21,04	82,90	50,21	32,69	7,00	5,00	3,94	24,16	-	-	24,91	-	24,91	-	82,78	-	2,00	-	-	5,94
Среднее	24,00	-	145,34	123,99	21,36	82,87	49,17	33,71	7,00	5,00	3,86	25,48	-	-	26,26	-	26,26	-	82,34	-	2,10	-	-	5,96
Итого	720,00		4360,34	3719,60	640,74						115,87	764,54	0,00	0,00	787,89	0,00	787,89	0,00			62,85	0,00	0,00	178,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тхв,ч
	23.11.16 09:00	53863,64	43686,86	11769,72	-	12047,38	-	1720,44	-	
	22.12.16 02:00	58027,18	47235,65	12504,12	-	12804,23	-	1891,67		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **178,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **787,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____ tв

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру _____ tвс

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«__» _____ г.