Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	104,18	90,15	14,03	73,68	48,61	25,07	7,00	5,00	2,32	13,31	-	-	13,61	-	13,61	-	73,47	-	0,98			3,30
24.11.16	24,00	-	102,63	90,57	12,06	73,62	48,75	24,87	7,00	5,00	2,32	11,30	-	-	11,56	-	11,56	-	73,27	-	0,83			3,14
25.11.16	24,00	-	103,15	90,39	12,76	75,20	49,16	26,04	7,00	5,00	2,42	11,92	-	-	12,24	-	12,24	-	75,26	-	0,90			3,32
26.11.16	24,00	-	104,93	90,53	14,40	77,59	50,56	27,03	7,00	5,00	2,52	13,51	-	-	13,88	-	13,88	-	77,65	-	1,05			3,57
27.11.16	24,00	-	105,01	90,84	14,17	79,64	51,68	27,96	7,00	5,00	2,62	13,19	-	-	13,59	-	13,59	-	79,80	-	1,05			3,67
28.11.16	24,00	-	99,40	87,06	12,34	82,37	51,71	30,66	7,00	5,00	2,77	11,46	-	-	11,75	-	11,75	-	80,32	-	0,92			3,69
29.11.16	24,00	-	97,43	84,06	13,37	84,66	51,79	32,87	7,00	5,00	2,89	12,30	-	-	12,68	-	12,68	-	82,20	-	1,01			3,90
30.11.16	24,00	-	96,27	85,08	11,19	84,58	52,14	32,44	7,00	5,00	2,87	10,04	-	-	10,35	-	10,35	-	83,17	-	0,84			3,71
01.12.16	24,00	-	96,62	85,30	11,32	84,56	52,95	31,61	7,00	5,00	2,81	10,24	-	-	10,54	-	10,54	-	82,62	-	0,85			3,66
02.12.16	24,00	-	98,20	86,21	11,99	83,60	53,13	30,47	7,00	5,00	2,75	10,79	-	-	11,13	-	11,13	-	81,73	-	0,88			3,63
03.12.16	24,00	-	95,90	83,96	11,94	80,78	50,67	30,11	7,00	5,00	2,62	10,84	-	-	11,14	-	11,14	-	80,62	-	0,87			3,50
04.12.16	24,00	-	96,55	82,48	14,07	84,21	51,82	32,39	7,00	5,00	2,81	12,92	-	-	13,30	-	13,30	-	81,28	-	1,05			3,86
05.12.16	24,00	-	50,50	55,61	-5,11	81,63	52,83	28,80	7,00	5,00	0,38	13,23	-	-	13,49	-	13,49	-	61,55	-	0,81			1,19
06.12.16	24,00	-	79,25	69,00	10,25	74,91	45,41	29,50	7,00	5,00	1,99	11,36	-	-	11,61	-	11,61	-	72,20	-	0,82			2,81
07.12.16	24,00	-	98,82	88,03	10,79	85,51	52,84	32,67	7,00	5,00	2,97	9,93	-	-	10,22	-	10,22	-	84,05	-	0,84			3,81
08.12.16	24,00	-	101,36	90,65	10,71	84,73	54,40	30,33	7,00	5,00	2,83	9,92	-	-	10,23	-	10,23	-	83,71	-	0,83			3,66
09.12.16	24,00	-	100,95	90,14	10,81	84,55	54,33	30,22	7,00	5,00	2,82	9,97	-	-	10,29	-	10,29	-	82,70	-	0,83			3,64
10.12.16	24,00	-	99,17	88,98	10,19	85,07	53,71	31,36	7,00	5,00	2,89	9,25	-	-	9,51	-	9,51	-	84,21	-	0,78			3,67
11.12.16	24,00	-	101,93	87,30	14,63	86,65	54,18	32,47	7,00	5,00	2,98	13,55	-	-	13,99	-	13,99	-	83,39	-	1,13			4,11
12.12.16	24,00	-	99,58	88,88	10,70	87,67	54,53	33,14	7,00	5,00	3,05	9,62	-	-	9,92	-	9,92	-	86,82	-	0,84			3,89
13.12.16	24,00	-	100,92	88,99	11,93	88,71	55,11	33,60	7,00	5,00	3,10	10,82	-	-	11,16	-	11,16	-	87,67	-	0,95			4,05
14.12.16	24,00	-	100,98	89,86	11,12	88,36	55,38	32,98	7,00	5,00	3,08	9,87	-	-	10,20	-	10,20	-	87,90	-	0,87			3,95
15.12.16	24,00	-	104,10	90,77	13,33	88,19	55,48	32,71	7,00	5,00	3,10	12,03	-	-	12,44	-	12,44	-	87,68	-	1,06			4,15
16.12.16	24,00	-	101,19	90,60	10,59	87,47	55,47	32,00	7,00	5,00	3,03	9,28	-	-	9,59	-	9,59	-	87,07	-	0,81			3,83
17.12.16	24,00	-	103,24	90,97	12,27	87,06	55,36	31,70	7,00	5,00	3,02	10,88	-	-	11,25	-	11,25	-	86,62	-	0,94			3,96
18.12.16	24,00	-	103,64	90,85	12,79	86,48	55,22	31,26	7,00	5,00	2,97	11,44	-	-	11,82	-	11,82	-	86,16	-	0,99			3,95
19.12.16	24,00	-	102,15	90,81	11,34	84,64	54,61	30,03	7,00	5,00	2,86	10,00	-	-	10,33	-	10,33	-	83,88	-	0,84			3,69
20.12.16	24,00	-	103,42	92,30	11,12	83,07	54,10	28,97	7,00	5,00	2,80	9,77	-	-	10,07	-	10,07	-	82,48	-	0,81			3,61
21.12.16	24,00	-	103,37	91,27	12,10	81,79	53,34	28,45	7,00	5,00	2,71	10,87	-	-	11,16	-	11,16	-	81,47	-	0,89			3,59
22.12.16	24,00		102,98	91,46	11,52	83,17	54,02	29,15	7,00	5,00	2,79	10,21	-	-	10,52	-	10,52	-	82,61	-	0,84	-	-	3,63
Среднее	24,00	-	98,59	87,10	11,49	83,14	52,78	30,36	7,00	5,00	2,70	11,13	-	-	11,45	-	11,45	-	81,45	-	0,90	-	-	3,60
Итого	720,00		2957,82	2613,10	344,72						81,06	333,82	0,00	0,00	343,57	0,00	343,57	0,00			27,09	0,00	0,00	108,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	17011,39	13899,58	3070,45	-	3140,62	-	571,50	-	
	22.12.16 02:00	19866,28	16421,26	3394,02	-	3473,64	-	676,04	-	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,11 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,04** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТ ОБЪЕКТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «___» _____ г.

Отрегулировать температуру 126

Отрегулировать температуру