Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 10025.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	98,70	84,06	14,64	73,55	47,50	26,05	7,00	5,00	2,20	14,64	-	-	14,94	-	14,94	-	72,73	-	1,06			3,27
24.11.16	24,00	-	98,50	84,50	14,00	73,48	47,69	25,79	7,00	5,00	2,19	14,00	-	-	14,29	-	14,29	-	72,61	-	1,02			3,21
25.11.16	24,00	-	97,63	84,40	13,23	75,06	48,15	26,91	7,00	5,00	2,28	13,23	-	-	13,50	-	13,50	-	74,38	-	0,98			3,27
26.11.16	24,00	-	99,13	84,61	14,52	77,45	49,26	28,19	7,00	5,00	2,39	14,52	-	-	14,82	-	14,82	-	77,14	-	1,12			3,51
27.11.16	24,00	-	99,89	84,98	14,91	79,48	50,53	28,95	7,00	5,00	2,47	14,91	-	-	15,21	-	15,21	-	79,02	-	1,18			3,65
28.11.16	24,00	-	95,32	81,92	13,40	82,22	50,68	31,54	7,00	5,00	2,67	13,40	-	-	13,67	-	13,67	-	76,37	-	1,02			3,69
29.11.16	24,00	-	93,13	78,04	15,09	84,48	50,81	33,67	7,00	5,00	2,79	15,09	-	-	15,40	-	15,40	-	73,81	-	1,11			3,91
30.11.16	24,00	-	92,91	80,39	12,52	84,39	51,21	33,18	7,00	5,00	2,77	12,52	-	-	12,78	-	12,78	-	76,31	-	0,96			3,73
01.12.16	24,00	-	93,52	80,22	13,30	84,37	52,01	32,36	7,00	5,00	2,71	13,30	-	-	13,57	-	13,57	-	76,41	-	1,02			3,72
02.12.16	24,00	-	94,64	81,72	12,92	83,36	52,32	31,04	7,00	5,00	2,62	12,92	-	-	13,18	-	13,18	-	77,05	-	1,00			3,62
03.12.16	24,00	-	92,82	76,98	15,84	80,74	49,84	30,90	7,00	5,00	2,54	15,84	-	-	16,16	-	16,16	-	70,57	-	1,12			3,66
04.12.16	24,00	-	91,56	75,33	16,23	84,01	51,08	32,93	7,00	5,00	2,71	16,23	-	-	16,56	-	16,56	-	70,13	-	1,14			3,85
05.12.16	24,00	-	53,85	47,86	5,99	81,76	52,18	29,58	7,00	5,00	0,76	5,99	-	-	6,11	-	6,11	-	59,72	-	0,36			1,12
06.12.16	24,00	-	70,27	59,24	11,03	74,68	43,74	30,94	7,00	5,00	1,95	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	63,82	-	0,70			2,66
07.12.16	24,00	-	88,01	75,10	12,91	85,30	50,18	35,12	7,00	5,00	2,80	12,91	-	-	13,17	-	13,17	-	73,26	-	0,95			3,74
08.12.16	24,00	-	90,33	78,42	11,91	84,53	51,76	32,77	7,00	5,00	2,67	11,91	-	-	12,15	-	12,15	-	76,85	-	0,92			3,58
09.12.16	24,00	-	90,48	77,96	12,52	84,36	51,94	32,42	7,00	5,00	2,63	12,52	-	-	12,78	-	12,78	-	76,77	-	0,96			3,59
10.12.16	24,00	-	89,42	76,81	12,61	84,89	51,23	33,66	7,00	5,00	2,69	12,61	-	-	12,87	-	12,87	-	77,30	-	0,97			3,66
11.12.16	24,00	-	89,59	74,13	15,46	86,44	51,75	34,69	7,00	5,00	2,75	15,46	-	-	15,78	-	15,78	-	75,37	-	1,17			3,91
12.12.16	24,00	-	90,13	76,28	13,85	87,48	52,02	35,46	7,00	5,00	2,84	13,85	-	-	14,13	-	14,13	-	77,67	-	1,08			3,92
13.12.16	24,00	-	88,83	76,82	12,01	88,50	52,46	36,04	7,00	5,00	2,89	12,01	-	-	12,26	-	12,26	-	79,02	-	0,95			3,84
14.12.16	24,00	-	90,40	75,99	14,41	88,15	52,96	35,19	7,00	5,00	2,85	14,41	-	-	14,70	-	14,70	-	76,13	-	1,10			3,95
15.12.16	24,00	-	90,14	79,04	11,10	87,98	52,96	35,02	7,00	5,00	2,86	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	79,80	-	0,89			3,75
16.12.16	24,00	-	90,75	78,60	12,15	87,26	53,02	34,24	7,00	5,00	2,79	12,15	-	-	12,40	-	12,40	-	79,49	-	0,97			3,76
17.12.16	24,00	-	91,54	77,09	14,45	86,85	53,10	33,75	7,00	5,00	2,75	14,45	-	-	14,74	-	14,74	-	76,62	-	1,11			3,86
18.12.16	24,00	-	91,05	77,46	13,59	86,26	52,84	33,42	7,00	5,00	2,72	13,59	-	-	13,87	-	13,87	-	77,18	-	1,05			3,77
19.12.16	24,00	-	90,91	78,48	12,43	84,43	52,16	32,27	7,00	5,00	2,64	12,43	-	-	12,68	-	12,68	-	76,19	-	0,95			3,59
20.12.16	24,00	-	92,35	78,77	13,58	82,89	51,93	30,96	7,00	5,00	2,58	13,58	-	-	13,86	-	13,86	-	73,11	-	0,99			3,57
21.12.16	24,00	-	91,97	78,65	13,32	81,60	51,29	30,31	7,00	5,00	2,49	13,32	-	-	13,59	-	13,59	-	74,24	-	0,99			3,47
22.12.16	24,00		91,74	78,63	13,11	82,97	51,79	31,18	7,00	5,00	3,37	13,11	-	-	13,38	-	2,34	-	74,51	-	0,98	-	-	3,54
Среднее	24,00	-	90,65	77,42	13,23	82,96	51,01	31,95	7,00	5,00	2,58	13,23	-	-	13,50	-	13,14	-	74,79	-	0,99	-	-	3,55
Итого	720,00		2719,51	2322,48	397,03						77,38	397,03	0,00	0,00	405,13	0,00	394,10	0,00			29,78	0,00	0,00	106,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	29917,03	24919,91	4347,86	-	4440,00	-	1075,69	-	-
	22.12.16 02:00	32538,74	27169,58	4435,09	-	4527,90	-	1178,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
-23 ДЕК 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта