Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,379	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,074		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=114,24	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	157,37	125,60	31,77	72,77	42,40	30,37	7,00	5,00	4,32	24,82	-	-	25,41	-	25,41	-	72,89	-	1,81			6,13
24.11.16	24,00	-	158,08	125,97	32,11	72,73	42,75	29,98	7,00	5,00	4,26	25,50	-	-	26,11	-	26,11	-	72,77	-	1,86			6,12
25.11.16	24,00	-	156,71	127,04	29,67	74,17	43,20	30,97	7,00	5,00	4,43	22,91	-	-	23,49	-	23,49	-	74,50	-	1,71			6,14
26.11.16	24,00	-	158,01	126,19	31,82	76,50	43,96	32,54	7,00	5,00	4,63	24,94	-	-	25,62	-	25,62	-	76,85	-	1,92			6,54
27.11.16	24,00	-	159,02	125,96	33,06	78,47	44,82	33,65	7,00	5,00	4,79	25,95	-	-	26,69	-	26,69	-	78,89	-	2,05			6,84
28.11.16	24,00	-	156,36	126,48	29,88	81,19	45,21	35,98	7,00	5,00	5,13	22,70	-	-	23,38	-	23,38	-	81,66	-	1,85			6,98
29.11.16	24,00	-	154,89	124,78	30,11	83,43	45,44	37,99	7,00	5,00	5,35	22,82	-	-	23,52	-	23,52	-	83,51	-	1,91			7,26
30.11.16	24,00	-	155,25	126,14	29,11	83,38	45,67	37,71	7,00	5,00	5,35	22,00	-	-	22,67	-	22,67	-	83,41	-	1,84			7,19
01.12.16	24,00	-	156,90	125,21	31,69	83,40	46,16	37,24	7,00	5,00	5,25	24,74	-	-	25,51	-	25,51	-	83,53	-	2,07			7,31
02.12.16	24,00	-	157,60	127,78	29,82	82,54	46,66	35,88	7,00	5,00	5,19	22,64	-	-	23,30	-	23,30	-	82,11	-	1,86			7,05
03.12.16	24,00	-	153,88	124,14	29,74	79,56	44,31	35,25	7,00	5,00	4,93	22,36	-	-	23,03	-	23,03	-	81,12	-	1,81			6,75
04.12.16	24,00	-	154,67	119,59	35,08	83,03	44,83	38,20	7,00	5,00	5,17	27,85	-	-	28,69	-	28,69	-	82,90	-	2,31			7,49
05.12.16	24,00	-	79,26	81,77	-2,51	82,03	47,05	34,98	7,00	5,00	0,76	30,79	-	-	31,35	-	31,35	-	61,79	-	1,90			2,67
06.12.16	24,00	-	120,01	93,42	26,59	73,47	37,02	36,45	7,00	5,00	3,39	26,76	-	-	27,43	-	27,43	-	73,49	-	1,97			5,36
07.12.16	24,00	-	149,51	120,97	28,54	84,24	44,37	39,87	7,00	5,00	5,30	22,99	-	-	23,70	-	23,70	-	84,18	-	1,94			7,23
08.12.16	24,00	-	153,68	124,79	28,89	83,54	45,95	37,59	7,00	5,00	5,15	23,43	-	-	24,16	-	24,16	-	83,62	-	1,96			7,11
09.12.16	24,00	-	153,73	124,56	29,17	83,38	46,43	36,95	7,00	5,00	5,10	23,31	-	-	24,03	-	24,03	-	83,42	-	1,95			7,04
10.12.16	24,00	-	152,21	120,47	31,74	83,88	45,47	38,41	7,00	5,00	5,15	25,45	-	-	26,23	-	26,23	-	84,23	-	2,14			7,30
11.12.16	24,00	-	152,81	117,71	35,10	85,43	45,58	39,85	7,00	5,00	5,25	28,65	-	-	29,58	-	29,58	-	85,43	-	2,45			7,70
12.12.16	24,00	-	151,62	122,06	29,56	86,39	46,15	40,24	7,00	5,00	5,48	23,02	-	-	23,80	-	23,80	-	86,74	-	2,00			7,47
13.12.16	24,00	-	150,53	121,58	28,95	87,48	46,43	41,05	7,00	5,00	5,57	22,47	-	-	23,21	-	23,21	-	87,27	-	1,96			7,53
14.12.16	24,00	-	152,08	123,50	28,58	87,13	46,90	40,23	7,00	5,00	5,53	22,24	-	-	22,98	-	22,98	-	87,04	-	1,94			7,47
15.12.16	24,00	-	154,09	124,94	29,15	86,98	46,98	40,00	7,00	5,00	5,58	22,54	-	-	23,30	-	23,30	-	86,92	-	1,96			7,54
16.12.16	24,00	-	152,77	125,79	26,98	86,27	47,28	38,99	7,00	5,00	5,47	20,45	-	-	21,13	-	21,13	-	86,29	-	1,77			7,24
17.12.16	24,00	-	155,45	124,62	30,83	85,89	47,24	38,65	7,00	5,00	5,38	24,32	-	-	25,12	-	25,12	-	85,82	-	2,09			7,47
18.12.16	24,00	-	155,60	123,21	32,39	85,32	46,97	38,35	7,00	5,00	5,27	25,99	-	-	26,83	-	26,83	-	85,39	-	2,22			7,50
19.12.16	24,00	-	154,04	126,03	28,01	83,57	46,89	36,68	7,00	5,00	5,18	21,54	-	-	22,24	-	22,24	-	83,19	-	1,79			6,97
20.12.16	24,00	-	156,80	128,12	28,68	82,04	46,53	35,51	7,00	5,00	5,09	22,16	-	-	22,85	-	22,85	-	81,77	-	1,81			6,91
21.12.16	24,00	-	155,08	126,69	28,39	80,75	46,04	34,71	7,00	5,00	4,89	22,28	-	-	22,92	-	22,92	-	80,79	-	1,80			6,69
22.12.16	24,00		155,31	126,95	28,36	82,12	46,49	35,63	7,00	5,00	5,06	21,99	-	-	22,67	-	22,67	-	81,92	-	1,80	-	-	6,86
Среднее	24,00	-	151,11	122,07	29,04	82,04	45,37	36,66	7,00	5,00	4,91	23,99	-	-	24,70	-	24,70	-	81,45	-	1,95	-	-	6,86
Итого	720,00		4533,32	3662,06	871,26						147,41	719,61	0,00	0,00	740,95	0,00	740,95	0,00			58,42	0,00	0,00	205,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	17382,23	14633,74	2569,64	-	2627,07	-	409,11	-	-
	22.12.16 02:00	21760,47	18168,53	3267,85	-	3345,97	-	608,16	-	-

Период расчета по среднему:			суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	0,32 °С =	-0,23	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок	**205,60**	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок	**740,95**	куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

________________ /____________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
« » г.