Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	100,40	77,93	22,47	71,08	41,32	29,76	7,00	5,00	2,46	20,60	-	-	21,07	-	21,07	-	70,86	-	1,46			3,92
24.11.16	24,00	-	99,00	78,37	20,63	71,01	41,49	29,52	7,00	5,00	2,46	18,76	-	-	19,18	-	19,18	-	70,68	-	1,33			3,78
25.11.16	24,00	-	100,27	78,23	22,04	72,33	41,74	30,59	7,00	5,00	2,54	20,07	-	-	20,53	-	20,53	-	72,27	-	1,45			3,99
26.11.16	24,00	-	101,01	78,47	22,54	74,51	42,69	31,82	7,00	5,00	2,65	20,48	-	-	21,00	-	21,00	-	74,51	-	1,53			4,18
27.11.16	24,00	-	102,40	78,66	23,74	76,26	43,58	32,68	7,00	5,00	2,72	21,76	-	-	22,35	-	22,35	-	76,22	-	1,66			4,38
28.11.16	24,00	-	98,50	78,20	20,30	78,56	43,65	34,91	7,00	5,00	2,90	18,21	-	-	18,70	-	18,70	-	78,42	-	1,43			4,33
29.11.16	24,00	-	99,21	77,53	21,68	80,64	43,70	36,94	7,00	5,00	3,02	19,88	-	-	20,42	-	20,42	-	80,33	-	1,60			4,62
30.11.16	24,00	-	97,80	78,10	19,70	80,67	43,97	36,70	7,00	5,00	3,04	17,68	-	-	18,23	-	18,23	-	80,33	-	1,42			4,46
01.12.16	24,00	-	98,14	78,46	19,68	80,79	44,76	36,03	7,00	5,00	2,98	17,84	-	-	18,37	-	18,37	-	80,48	-	1,43			4,42
02.12.16	24,00	-	97,95	79,23	18,72	80,21	45,21	35,00	7,00	5,00	2,89	17,43	-	-	17,92	-	17,92	-	79,62	-	1,39			4,28
03.12.16	24,00	-	97,96	77,11	20,85	77,48	43,24	34,24	7,00	5,00	2,72	19,61	-	-	20,15	-	20,15	-	78,21	-	1,53			4,26
04.12.16	24,00	-	100,43	76,23	24,20	80,75	43,91	36,84	7,00	5,00	2,95	22,66	-	-	23,29	-	23,29	-	80,32	-	1,82			4,77
05.12.16	24,00	-	53,02	57,80	-4,78	75,58	45,88	29,70	7,00	5,00	0,07	22,68	-	-	23,02	-	23,02	-	57,42	-	1,30			1,37
06.12.16	24,00	-	83,41	63,44	19,97	70,17	36,96	33,21	7,00	5,00	1,91	22,63	-	-	23,13	-	23,13	-	70,57	-	1,60			3,51
07.12.16	24,00	-	97,61	75,99	21,62	81,86	42,99	38,87	7,00	5,00	3,09	20,08	-	-	20,71	-	20,71	-	81,49	-	1,64			4,73
08.12.16	24,00	-	97,75	78,19	19,56	81,38	44,74	36,64	7,00	5,00	3,02	17,78	-	-	18,28	-	18,28	-	81,06	-	1,44			4,46
09.12.16	24,00	-	98,30	77,84	20,46	81,27	45,18	36,09	7,00	5,00	2,98	18,53	-	-	19,07	-	19,07	-	80,93	-	1,50			4,48
10.12.16	24,00	-	98,62	76,46	22,16	81,69	44,50	37,19	7,00	5,00	3,01	20,21	-	-	20,79	-	20,79	-	81,43	-	1,65			4,66
11.12.16	24,00	-	100,58	75,98	24,60	83,26	44,60	38,66	7,00	5,00	3,10	22,71	-	-	23,41	-	23,41	-	82,90	-	1,88			4,99
12.12.16	24,00	-	95,91	76,63	19,28	84,22	44,79	39,43	7,00	5,00	3,19	17,32	-	-	17,85	-	17,85	-	84,07	-	1,46			4,65
13.12.16	24,00	-	96,38	76,54	19,84	85,35	45,15	40,20	7,00	5,00	3,26	17,86	-	-	18,42	-	18,42	-	84,76	-	1,52			4,78
14.12.16	24,00	-	97,55	77,18	20,37	85,15	45,56	39,59	7,00	5,00	3,24	18,41	-	-	19,00	-	19,00	-	84,73	-	1,56			4,80
15.12.16	24,00	-	98,30	78,04	20,26	85,11	45,63	39,48	7,00	5,00	3,28	18,12	-	-	18,70	-	18,70	-	84,67	-	1,53			4,81
16.12.16	24,00	-	96,99	77,83	19,16	84,49	45,77	38,72	7,00	5,00	3,20	17,12	-	-	17,66	-	17,66	-	84,09	-	1,44			4,64
17.12.16	24,00	-	100,73	78,05	22,68	84,21	45,89	38,32	7,00	5,00	3,17	20,75	-	-	21,41	-	21,41	-	83,79	-	1,74			4,91
18.12.16	24,00	-	99,55	77,97	21,58	83,67	45,78	37,89	7,00	5,00	3,12	19,71	-	-	20,33	-	20,33	-	83,36	-	1,64			4,76
19.12.16	24,00	-	95,98	78,00	17,98	81,97	45,38	36,59	7,00	5,00	3,04	15,88	-	-	16,35	-	16,35	-	81,33	-	1,30			4,33
20.12.16	24,00	-	98,92	79,31	19,61	80,53	45,26	35,27	7,00	5,00	2,96	17,70	-	-	18,19	-	18,19	-	80,03	-	1,42			4,38
21.12.16	24,00	-	98,26	78,37	19,89	79,29	44,67	34,62	7,00	5,00	2,82	18,62	-	-	19,13	-	19,13	-	78,96	-	1,47			4,30
22.12.16	24,00		97,72	78,56	19,16	80,60	45,10	35,49	7,00	5,00	2,94	17,40	-	-	17,89	-	17,89	-	80,11	-	1,39	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	96,62	76,62	20,00	79,80	44,10	35,70	7,00	5,00	2,82	19,28	-	-	19,82	-	19,82	-	78,93	-	1,52	-	-	4,34
Итого	720,00		2898,65	2298,70	599,95						84,71	578,49	0,00	0,00	594,55	0,00	594,55	0,00			45,51	0,00	0,00	130,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **594,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта