Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	115,24	104,07	11,17	70,37	49,91	20,46	7,00	5,00	2,05	12,31	-	-	12,58	-	12,58	-	70,47	-	0,87			2,92
24.11.16	24,00	-	115,32	104,33	10,99	70,33	49,97	20,36	7,00	5,00	2,02	12,46	-	-	12,73	-	12,73	-	70,37	-	0,88			2,90
25.11.16	24,00	-	115,48	103,82	11,66	71,56	50,58	20,98	7,00	5,00	2,08	12,94	-	-	13,23	-	13,23	-	71,94	-	0,93			3,02
26.11.16	24,00	-	115,36	103,96	11,40	73,71	52,03	21,68	7,00	5,00	2,16	12,64	-	-	12,95	-	12,95	-	73,96	-	0,94			3,10
27.11.16	24,00	-	116,21	103,98	12,23	75,47	53,12	22,35	7,00	5,00	2,21	13,70	-	-	14,03	-	14,03	-	75,85	-	1,04			3,25
28.11.16	24,00	-	108,62	94,43	14,19	77,66	53,73	23,93	7,00	5,00	2,38	15,48	-	-	15,75	-	15,75	-	63,87	-	0,99			3,37
29.11.16	24,00	-	102,03	86,37	15,66	79,75	54,18	25,57	7,00	5,00	2,51	16,73	-	-	16,97	-	16,97	-	56,60	-	0,95			3,46
30.11.16	24,00	-	102,74	88,68	14,06	79,80	54,49	25,31	7,00	5,00	2,51	15,02	-	-	15,25	-	15,25	-	57,21	-	0,86			3,37
01.12.16	24,00	-	103,26	87,01	16,25	79,92	54,99	24,93	7,00	5,00	2,49	17,07	-	-	17,33	-	17,33	-	57,25	-	0,98			3,47
02.12.16	24,00	-	104,23	87,54	16,69	79,54	55,22	24,32	7,00	5,00	2,44	17,70	-	-	17,97	-	17,97	-	57,82	-	1,02			3,46
03.12.16	24,00	-	101,05	85,39	15,66	76,24	52,68	23,56	7,00	5,00	2,28	16,58	-	-	16,82	-	16,82	-	55,73	-	0,93			3,21
04.12.16	24,00	-	99,93	81,42	18,51	79,84	54,21	25,63	7,00	5,00	2,50	19,30	-	-	19,56	-	19,56	-	55,58	-	1,07			3,57
05.12.16	24,00	-	64,19	51,94	12,25	78,62	52,53	26,09	7,00	5,00	1,42	18,02	-	-	18,25	-	18,25	-	49,91	-	0,90			2,32
06.12.16	24,00	-	78,04	66,82	11,22	69,53	45,95	23,58	7,00	5,00	1,58	15,81	-	-	16,02	-	16,02	-	49,00	-	0,78			2,36
07.12.16	24,00	-	101,33	86,26	15,07	80,97	54,11	26,86	7,00	5,00	2,61	16,32	-	-	16,55	-	16,55	-	56,84	-	0,93			3,54
08.12.16	24,00	-	103,77	88,96	14,81	80,52	55,38	25,14	7,00	5,00	2,51	15,90	-	-	16,14	-	16,14	-	58,05	-	0,92			3,44
09.12.16	24,00	-	103,06	89,52	13,54	80,40	55,70	24,70	7,00	5,00	2,47	14,38	-	-	14,62	-	14,62	-	58,18	-	0,84			3,30
10.12.16	24,00	-	101,04	85,64	15,40	80,76	55,22	25,54	7,00	5,00	2,50	16,31	-	-	16,53	-	16,53	-	57,41	-	0,94			3,44
11.12.16	24,00	-	100,39	81,50	18,89	82,36	55,75	26,61	7,00	5,00	2,59	19,78	-	-	20,10	-	20,10	-	57,45	-	1,14			3,73
12.12.16	24,00	-	100,96	87,25	13,71	83,23	55,92	27,31	7,00	5,00	2,68	14,59	-	-	14,80	-	14,80	-	58,60	-	0,85			3,53
13.12.16	24,00	-	100,72	87,41	13,31	84,47	56,45	28,02	7,00	5,00	2,74	14,27	-	-	14,49	-	14,49	-	58,88	-	0,84			3,58
14.12.16	24,00	-	101,62	86,05	15,57	84,24	56,73	27,51	7,00	5,00	2,72	16,34	-	-	16,61	-	16,61	-	58,94	-	0,97			3,69
15.12.16	24,00	-	102,75	87,39	15,36	84,21	56,71	27,50	7,00	5,00	2,74	16,20	-	-	16,46	-	16,46	-	59,29	-	0,96			3,70
16.12.16	24,00	-	102,47	88,19	14,28	83,61	56,69	26,92	7,00	5,00	2,67	15,23	-	-	15,46	-	15,46	-	59,26	-	0,90			3,58
17.12.16	24,00	-	102,65	88,55	14,10	83,33	56,76	26,57	7,00	5,00	2,64	15,04	-	-	15,25	-	15,25	-	59,32	-	0,89			3,53
18.12.16	24,00	-	102,55	84,93	17,62	82,77	56,70	26,07	7,00	5,00	2,58	18,60	-	-	18,89	-	18,89	-	58,81	-	1,10			3,68
19.12.16	24,00	-	102,55	89,46	13,09	81,19	55,91	25,28	7,00	5,00	2,51	14,01	-	-	14,24	-	14,24	-	58,03	-	0,82			3,33
20.12.16	24,00	-	104,28	88,31	15,97	79,72	55,38	24,34	7,00	5,00	2,45	16,91	-	-	17,16	-	17,16	-	57,60	-	0,97			3,43
21.12.16	24,00	-	94,38	79,43	14,95	78,42	54,54	23,88	7,00	5,00	2,09	17,44	-	-	17,68	-	17,68	-	56,34	-	0,98			3,07
22.12.16	24,00		100,40	85,73	14,67	79,78	55,28	24,50	7,00	5,00	2,35	16,12	-	-	16,36	-	16,36	-	57,32	-	0,92	-	-	3,28
Среднее	24,00	-	102,22	87,81	14,41	79,08	54,23	24,85	7,00	5,00	2,38	15,77	-	-	16,03	-	16,03	-	59,86	-	0,94	-	-	3,32
Итого	720,00		3066,62	2634,34	432,28						71,50	473,20	0,00	0,00	480,78	0,00	480,78	0,00			28,09	0,00	0,00	99,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	66591,17	58909,69	8666,79	-	8852,35	-	1311,52	-	-
	22.12.16 02:00	69544,78	61470,14	9123,92	-	9316,82	-	1406,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 99,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 480,78 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

______________ /__________/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление [illegible] учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« » 2 3 ДЕК 2016 г.