Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36949 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 1024 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	157,50	156,63	0,87	72,07	46,53	25,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
24.11.16	24,00	*	158,86	148,39	10,47	72,08	47,53	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
25.11.16	24,00	*	158,86	157,12	1,74	72,98	47,43	25,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
26.11.16	24,00	*	158,95	157,89	1,07	75,39	48,30	27,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
27.11.16	24,00	*	159,91	158,86	1,05	77,30	49,47	27,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
28.11.16	24,00	*	158,03	156,83	1,20	79,85	49,66	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
29.11.16	24,00	*	156,30	155,15	1,15	82,36	50,08	32,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
30.11.16	24,00	*	156,77	155,67	1,09	82,39	50,24	32,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
01.12.16	24,00	*	157,96	156,62	1,34	82,37	50,72	31,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
02.12.16	24,00	*	159,93	158,73	1,19	82,21	50,98	31,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
03.12.16	24,00	*	154,27	153,35	0,92	77,97	48,38	29,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
04.12.16	24,00	*	152,69	152,27	0,42	82,00	49,55	32,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
05.12.16	24,00	*	94,36	93,96	0,39	79,18	49,63	29,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
06.12.16	24,00	*	109,86	109,13	0,74	67,86	39,27	28,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
07.12.16	24,00	*	148,42	146,97	1,45	83,06	47,90	35,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,30
08.12.16	24,00	*	153,47	152,01	1,46	82,58	49,64	32,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
09.12.16	24,00	*	153,28	151,40	1,89	82,49	50,28	32,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
10.12.16	24,00	*	150,77	149,01	1,75	82,63	49,37	33,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
11.12.16	24,00	*	149,97	148,36	1,61	84,50	49,94	34,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
12.12.16	24,00	*	150,26	148,88	1,38	85,07	49,99	35,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
13.12.16	24,00	*	150,28	149,16	1,13	86,59	50,71	35,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,46
14.12.16	24,00	*	151,66	150,07	1,59	86,13	50,91	35,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
15.12.16	24,00	*	144,16	142,59	1,57	86,15	50,09	36,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
16.12.16	24,00	*	151,02	149,53	1,48	85,42	50,98	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
17.12.16	24,00	*	154,93	153,39	1,54	85,14	51,57	33,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
18.12.16	24,00	*	148,36	146,84	1,53	84,54	50,57	33,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
19.12.16	24,00	*	154,47	152,99	1,48	83,14	50,98	32,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
20.12.16	24,00	*	156,77	155,35	1,41	81,27	50,69	30,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
21.12.16	24,00	*	154,98	153,26	1,72	79,90	49,83	30,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
22.12.16	24,00		155,41	153,87	1,54	81,44	50,50	30,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
Среднее	24,00	-	150,75	149,14	1,61	80,87	49,39	31,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,83
Итого	720,00		4522,45	4474,27	48,18						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя _____ /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,95** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел организации КУУТЭ ПРИНЯТ «__» 23 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта