Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9036.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 10 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	86,33	67,30	19,03	71,63	39,75	31,88	7,00	5,00	2,19	18,48	-	-	18,89	-	18,89	-	71,31	-	1,32			3,51
24.11.16	24,00	-	86,29	67,75	18,54	71,68	39,95	31,73	7,00	5,00	2,19	18,02	-	-	18,47	-	18,47	-	71,49	-	1,29			3,48
25.11.16	24,00	-	84,94	67,81	17,13	71,98	39,88	32,10	7,00	5,00	2,22	16,54	-	-	16,96	-	16,96	-	71,95	-	1,19			3,41
26.11.16	24,00	-	85,79	67,95	17,84	74,24	40,79	33,45	7,00	5,00	2,32	17,19	-	-	17,62	-	17,62	-	74,20	-	1,28			3,60
27.11.16	24,00	-	87,09	68,51	18,58	77,23	42,09	35,14	7,00	5,00	2,47	17,87	-	-	18,36	-	18,36	-	77,06	-	1,38			3,84
28.11.16	24,00	-	84,84	69,13	15,71	80,79	42,37	38,42	7,00	5,00	2,71	15,05	-	-	15,47	-	15,47	-	80,87	-	1,22			3,93
29.11.16	24,00	-	84,96	68,62	16,34	83,84	43,08	40,76	7,00	5,00	2,88	15,49	-	-	15,98	-	15,98	-	83,52	-	1,30			4,17
30.11.16	24,00	-	83,84	68,42	15,42	83,91	43,37	40,54	7,00	5,00	2,86	14,56	-	-	15,01	-	15,01	-	83,58	-	1,21			4,07
01.12.16	24,00	-	84,58	68,55	16,03	84,51	44,28	40,23	7,00	5,00	2,83	15,24	-	-	15,72	-	15,72	-	84,18	-	1,28			4,11
02.12.16	24,00	-	84,05	68,48	15,57	84,82	44,63	40,19	7,00	5,00	2,83	14,76	-	-	15,21	-	15,21	-	84,46	-	1,25			4,07
03.12.16	24,00	-	84,13	68,55	15,58	84,87	44,54	40,33	7,00	5,00	2,84	14,81	-	-	15,29	-	15,29	-	84,50	-	1,25			4,09
04.12.16	24,00	-	85,70	67,96	17,74	84,64	43,60	41,04	7,00	5,00	2,86	16,98	-	-	17,51	-	17,51	-	84,27	-	1,43			4,30
05.12.16	24,00	-	86,29	68,40	17,89	84,18	43,62	40,56	7,00	5,00	2,85	17,07	-	-	17,59	-	17,59	-	83,82	-	1,43			4,29
06.12.16	24,00	-	83,80	68,17	15,63	84,21	43,10	41,11	7,00	5,00	2,87	14,91	-	-	15,39	-	15,39	-	83,87	-	1,25			4,12
07.12.16	24,00	-	84,10	68,33	15,77	84,06	43,30	40,76	7,00	5,00	2,86	14,96	-	-	15,43	-	15,43	-	83,70	-	1,25			4,12
08.12.16	24,00	-	83,46	68,78	14,68	84,46	44,70	39,76	7,00	5,00	2,82	13,83	-	-	14,29	-	14,29	-	84,14	-	1,16			3,98
09.12.16	24,00	-	85,04	68,98	16,06	84,87	44,79	40,08	7,00	5,00	2,84	15,28	-	-	15,75	-	15,75	-	84,50	-	1,29			4,13
10.12.16	24,00	-	85,37	68,31	17,06	85,33	43,91	41,42	7,00	5,00	2,90	16,26	-	-	16,79	-	16,79	-	85,12	-	1,39			4,29
11.12.16	24,00	-	84,35	68,22	16,13	87,20	44,64	42,56	7,00	5,00	2,99	15,27	-	-	15,79	-	15,79	-	86,90	-	1,33			4,32
12.12.16	24,00	-	85,34	68,42	16,92	88,74	44,91	43,83	7,00	5,00	3,08	16,05	-	-	16,60	-	16,60	-	88,72	-	1,43			4,51
13.12.16	24,00	-	85,43	68,99	16,44	89,94	45,60	44,34	7,00	5,00	3,14	15,66	-	-	16,20	-	16,20	-	89,52	-	1,40			4,55
14.12.16	24,00	-	84,44	69,10	15,34	91,04	46,34	44,70	7,00	5,00	3,17	14,61	-	-	15,13	-	15,13	-	90,64	-	1,32			4,49
15.12.16	24,00	-	84,13	68,80	15,33	89,86	45,98	43,88	7,00	5,00	3,11	14,46	-	-	14,96	-	14,96	-	89,10	-	1,29			4,40
16.12.16	24,00	-	84,39	69,11	15,28	87,49	45,42	42,07	7,00	5,00	2,98	14,56	-	-	15,06	-	15,06	-	87,11	-	1,27			4,25
17.12.16	24,00	-	85,95	69,03	16,92	86,23	45,02	41,21	7,00	5,00	2,93	16,14	-	-	16,67	-	16,67	-	85,48	-	1,38			4,31
18.12.16	24,00	-	85,29	68,85	16,44	85,01	44,65	40,36	7,00	5,00	2,85	15,64	-	-	16,12	-	16,12	-	84,64	-	1,33			4,18
19.12.16	24,00	-	60,16	58,10	2,06	75,09	46,78	28,31	7,00	5,00	0,51	20,52	-	-	20,93	-	20,93	-	63,42	-	1,30			1,81
20.12.16	24,00	-	84,62	67,71	16,91	77,97	41,77	36,20	7,00	5,00	2,45	16,85	-	-	17,32	-	17,32	-	78,05	-	1,32			3,77
21.12.16	24,00	-	84,96	67,21	17,75	78,97	42,56	36,41	7,00	5,00	2,50	17,13	-	-	17,60	-	17,60	-	78,82	-	1,35			3,85
22.12.16	24,00	-	42,77	44,55	-1,78	74,35	47,64	26,71	7,00	5,00	-0,04	18,91	-	-	19,25	-	19,25	-	58,76	-	1,11			1,07
Среднее	24,00	-	82,75	67,27	15,48	82,44	43,77	38,67	7,00	5,00	2,60	16,10	-	-	16,58	-	16,58	-	81,26	-	1,30	-	-	3,90
Итого	720,00		2482,43	2018,09	464,34						78,00	483,10	0,00	0,00	497,36	0,00	497,36	0,00			38,99	0,00	0,00	116,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	59563,56	48460,07	13944,66	-	14246,71	-	1842,95	-	-
	23.12.16 03:00	62040,41	50474,21	14427,51	-	14743,81	-	1959,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,15 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,83** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **497,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «___» _____ г.

авар ПС