Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9039.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	136,78	116,56	20,22	72,39	43,25	29,14	7,00	5,00	3,40	20,15	-	-	20,60	-	20,60	-	72,43	-	1,46			4,86
24.11.16	24,00	-	138,54	117,93	20,61	72,41	43,64	28,77	7,00	5,00	3,41	20,44	-	-	20,93	-	20,93	-	72,49	-	1,48			4,89
25.11.16	24,00	-	138,90	117,62	21,28	72,69	43,46	29,23	7,00	5,00	3,45	21,13	-	-	21,66	-	21,66	-	72,96	-	1,54			4,99
26.11.16	24,00	-	139,53	118,05	21,48	75,10	44,38	30,72	7,00	5,00	3,63	21,27	-	-	21,80	-	21,80	-	75,59	-	1,61			5,24
27.11.16	24,00	-	140,89	118,63	22,26	78,22	45,75	32,47	7,00	5,00	3,87	21,99	-	-	22,61	-	22,61	-	78,61	-	1,73			5,60
28.11.16	24,00	-	138,97	119,83	19,14	81,86	46,56	35,30	7,00	5,00	4,24	18,98	-	-	19,54	-	19,54	-	82,31	-	1,56			5,80
29.11.16	24,00	-	138,96	119,90	19,06	85,02	47,42	37,60	7,00	5,00	4,53	18,89	-	-	19,53	-	19,53	-	85,07	-	1,61			6,14
30.11.16	24,00	-	139,70	119,88	19,82	85,07	47,64	37,43	7,00	5,00	4,50	19,72	-	-	20,34	-	20,34	-	85,15	-	1,68			6,18
01.12.16	24,00	-	138,30	121,40	16,90	85,65	48,54	37,11	7,00	5,00	4,50	16,97	-	-	17,54	-	17,54	-	85,70	-	1,46			5,96
02.12.16	24,00	-	138,87	121,71	17,16	85,93	48,79	37,14	7,00	5,00	4,50	17,49	-	-	18,10	-	18,10	-	85,94	-	1,50			6,00
03.12.16	24,00	-	141,50	120,87	20,63	85,96	48,62	37,34	7,00	5,00	4,51	20,72	-	-	21,40	-	21,40	-	85,99	-	1,78			6,30
04.12.16	24,00	-	141,25	119,39	21,86	85,72	47,77	37,95	7,00	5,00	4,50	22,29	-	-	23,01	-	23,01	-	85,75	-	1,92			6,41
05.12.16	24,00	-	140,46	121,18	19,28	85,24	48,15	37,09	7,00	5,00	4,50	19,22	-	-	19,85	-	19,85	-	85,26	-	1,64			6,15
06.12.16	24,00	-	140,70	119,91	20,79	85,29	47,54	37,75	7,00	5,00	4,54	20,70	-	-	21,37	-	21,37	-	85,36	-	1,77			6,31
07.12.16	24,00	-	139,28	121,24	18,04	85,12	47,60	37,52	7,00	5,00	4,52	18,43	-	-	19,05	-	19,05	-	85,16	-	1,57			6,09
08.12.16	24,00	-	141,17	122,74	18,43	85,52	48,76	36,76	7,00	5,00	4,48	18,80	-	-	19,40	-	19,40	-	85,59	-	1,61			6,09
09.12.16	24,00	-	141,45	122,91	18,54	85,92	49,29	36,63	7,00	5,00	4,49	18,82	-	-	19,43	-	19,43	-	85,93	-	1,62			6,10
10.12.16	24,00	-	140,00	120,95	19,05	86,38	48,56	37,82	7,00	5,00	4,54	19,43	-	-	20,07	-	20,07	-	86,57	-	1,68			6,23
11.12.16	24,00	-	140,89	120,84	20,05	88,33	49,21	39,12	7,00	5,00	4,69	20,50	-	-	21,21	-	21,21	-	88,45	-	1,81			6,50
12.12.16	24,00	-	140,02	122,27	17,75	89,81	49,69	40,12	7,00	5,00	4,87	18,18	-	-	18,82	-	18,82	-	89,96	-	1,64			6,51
13.12.16	24,00	-	141,74	123,26	18,48	91,10	50,27	40,83	7,00	5,00	5,00	18,92	-	-	19,60	-	19,60	-	91,08	-	1,73			6,73
14.12.16	24,00	-	142,22	124,49	17,73	92,18	51,27	40,91	7,00	5,00	5,08	17,95	-	-	18,65	-	18,65	-	92,21	-	1,66			6,74
15.12.16	24,00	-	142,42	124,28	18,14	90,97	50,86	40,11	7,00	5,00	5,00	18,12	-	-	18,78	-	18,78	-	90,55	-	1,65			6,65
16.12.16	24,00	-	140,54	124,37	16,17	88,46	50,11	38,35	7,00	5,00	4,74	16,56	-	-	17,14	-	17,14	-	88,48	-	1,47			6,21
17.12.16	24,00	-	142,03	123,56	18,47	87,21	49,71	37,50	7,00	5,00	4,63	18,69	-	-	19,29	-	19,29	-	86,85	-	1,63			6,25
18.12.16	24,00	-	143,14	122,46	20,68	85,91	49,11	36,80	7,00	5,00	4,50	20,77	-	-	21,45	-	21,45	-	85,98	-	1,79			6,29
19.12.16	24,00	-	93,16	89,56	3,60	77,70	49,77	27,93	7,00	5,00	1,49	20,03	-	-	20,44	-	20,44	-	65,25	-	1,30			2,79
20.12.16	24,00	-	144,33	125,12	19,21	78,94	46,61	32,33	7,00	5,00	4,10	18,52	-	-	19,03	-	19,03	-	79,43	-	1,47			5,57
21.12.16	24,00	-	141,80	121,90	19,90	80,06	47,02	33,04	7,00	5,00	4,08	19,28	-	-	19,84	-	19,84	-	80,27	-	1,55			5,63
22.12.16	24,00	-	71,83	70,31	1,52	76,15	51,05	25,10	7,00	5,00	0,62	21,43	-	-	21,81	-	21,81	-	59,25	-	1,27			1,89
Среднее	24,00	-	136,65	118,44	18,21	83,54	48,01	35,53	7,00	5,00	4,16	19,48	-	-	20,08	-	20,08	-	82,65	-	1,61	-	-	5,77
Итого	720,00		4099,37	3553,12	546,25						124,91	584,39	0,00	0,00	602,29	0,00	602,29	0,00			48,17	0,00	0,00	173,08

авар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	34206,61	29603,78	5914,95	-	6048,22	-	952,50	-	-
	23.12.16 03:00	38298,39	33151,57	6499,55	-	6650,73	-	1125,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **602,29** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«___» _____ г.

Отрегулировать температуру 16с

Отрегулировать температуру 16