Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9086.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

НА АДМИ: РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	531,58	531,58	0,00	53,21	47,21	6,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
24.11.16	24,00	-	534,63	534,63	0,00	53,84	47,78	6,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
25.11.16	24,00	-	535,73	535,73	0,00	56,18	49,57	6,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
26.11.16	24,00	-	535,28	535,28	0,00	57,62	50,74	6,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
27.11.16	24,00	-	538,37	538,37	0,00	58,51	51,53	6,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
28.11.16	24,00	-	540,35	540,35	0,00	60,84	53,18	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
29.11.16	24,00	-	538,96	538,96	0,00	63,63	55,21	8,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
30.11.16	24,00	-	538,85	538,85	0,00	63,52	55,17	8,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
01.12.16	24,00	-	539,36	539,36	0,00	64,11	55,80	8,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
02.12.16	24,00	-	536,89	536,89	0,00	63,76	55,59	8,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
03.12.16	24,00	-	533,86	533,86	0,00	63,91	55,64	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
04.12.16	24,00	-	533,08	533,08	0,00	63,43	55,11	8,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
05.12.16	24,00	-	537,36	537,36	0,00	63,64	55,40	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
06.12.16	24,00	-	535,13	535,13	0,00	63,61	55,24	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
07.12.16	24,00	-	537,61	537,61	0,00	63,18	54,88	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
08.12.16	24,00	-	541,03	541,03	0,00	62,95	55,00	7,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
09.12.16	24,00	-	541,41	541,41	0,00	62,48	54,68	7,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
10.12.16	24,00	-	537,38	537,38	0,00	63,03	54,94	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
11.12.16	24,00	-	537,64	537,64	0,00	63,87	55,53	8,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
12.12.16	24,00	-	539,38	539,38	0,00	65,17	56,45	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
13.12.16	24,00	-	539,76	539,76	0,00	67,42	58,23	9,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
14.12.16	24,00	-	544,20	544,20	0,00	66,84	57,92	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
15.12.16	24,00	-	547,86	547,86	0,00	66,66	57,86	8,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
16.12.16	24,00	-	554,92	554,92	0,00	63,01	55,17	7,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
17.12.16	24,00	-	553,50	553,50	0,00	63,72	55,73	7,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
18.12.16	24,00	-	552,19	552,19	0,00	62,65	54,93	7,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
19.12.16	24,00	-	550,22	550,22	0,00	61,31	53,89	7,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
20.12.16	24,00	-	551,51	551,51	0,00	60,31	53,18	7,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
21.12.16	24,00	-	552,07	552,07	0,00	59,36	52,48	6,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
22.12.16	24,00		551,27	551,27	-	60,33	53,18	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96
Среднее	24,00	-	541,38	541,38	-	62,07	54,24	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Итого	720,00		16241,38	16241,38	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	127,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	63672,30	63687,47	-	-	-	-	405,60		-
	22.12.16 03:00	79364,37	79379,54	-	-	-	-	529,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать теплоснабжающей организации _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел контроля и учета КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2016 г.