Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 Режим (схема): 3001

НА АДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Приборы УУТЭ поверены до

Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	275,88	275,88	0,00	47,65	41,27	6,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
24.11.16	24,00	-	276,01	276,01	0,00	48,40	41,81	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
25.11.16	24,00	-	280,35	280,35	0,00	50,82	43,73	7,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
26.11.16	24,00	-	274,35	274,35	0,00	52,33	44,74	7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
27.11.16	24,00	-	275,47	275,47	0,00	53,23	45,49	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
28.11.16	24,00	-	273,74	273,74	0,00	55,83	47,08	8,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
29.11.16	24,00	-	273,90	273,90	0,00	59,00	49,23	9,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
30.11.16	24,00	-	273,65	273,65	0,00	59,38	49,56	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
01.12.16	24,00	-	276,03	276,03	0,00	59,50	49,92	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
02.12.16	24,00	-	276,44	276,44	0,00	59,33	49,86	9,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
03.12.16	24,00	-	281,05	281,05	0,00	59,52	50,17	9,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
04.12.16	24,00	-	272,29	272,29	0,00	59,30	49,60	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
05.12.16	24,00	-	274,72	274,72	0,00	57,80	48,62	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
06.12.16	24,00	-	273,49	273,49	0,00	58,99	49,26	9,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
07.12.16	24,00	-	277,22	277,22	0,00	59,42	49,62	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
08.12.16	24,00	-	283,04	283,04	0,00	59,02	49,84	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
09.12.16	24,00	-	277,35	277,35	0,00	57,43	48,63	8,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
10.12.16	24,00	-	274,58	274,58	0,00	57,88	48,73	9,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
11.12.16	24,00	-	270,76	270,76	0,00	59,48	49,74	9,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
12.12.16	24,00	-	270,65	270,65	0,00	60,40	50,28	10,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
13.12.16	24,00	-	270,37	270,37	0,00	61,22	50,89	10,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
14.12.16	24,00	-	271,29	271,29	0,00	61,27	51,02	10,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
15.12.16	24,00	-	270,82	270,82	0,00	60,57	50,55	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
16.12.16	24,00	-	273,68	273,68	0,00	59,31	49,79	9,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
17.12.16	24,00	-	275,12	275,12	0,00	58,58	49,35	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
18.12.16	24,00	-	275,74	275,74	0,00	57,49	48,63	8,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
19.12.16	24,00	-	275,29	275,29	0,00	57,09	48,44	8,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
20.12.16	24,00	-	277,64	277,64	0,00	55,63	47,46	8,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
21.12.16	24,00	-	276,74	276,74	0,00	53,58	45,97	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
22.12.16	24,00		276,56	276,56	-	55,43	47,29	8,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
Среднее	24,00	-	275,14	275,14	-	57,16	48,22	8,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Итого	720,00		8254,22	8254,22	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	145507,73	143716,62	-	-	-	-	1045,62	-	-
	22.12.16 03:00	153485,05	151693,94	-	-	-	-	1117,37	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2016 г.