Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	89,05	79,99	9,06	73,70	47,58	26,12	7,00	5,00	2,09	9,06	-	-	10,30	-	10,30	-	73,70	-	0,67			2,76
24.11.16	24,00	-	89,15	80,40	8,75	73,62	47,67	25,95	7,00	5,00	2,09	8,75	-	-	9,99	-	9,99	-	73,57	-	0,64			2,73
25.11.16	24,00	-	89,60	80,28	9,32	75,37	48,30	27,07	7,00	5,00	2,17	9,32	-	-	10,64	-	10,64	-	75,47	-	0,70			2,88
26.11.16	24,00	-	90,13	80,57	9,56	77,71	49,36	28,35	7,00	5,00	2,29	9,56	-	-	11,06	-	11,06	-	77,87	-	0,74			3,03
27.11.16	24,00	-	93,58	80,92	12,66	79,82	50,62	29,20	7,00	5,00	2,36	12,66	-	-	14,40	-	14,40	-	80,02	-	1,01			3,38
28.11.16	24,00	-	89,75	79,56	10,19	82,58	50,64	31,94	7,00	5,00	2,55	10,19	-	-	11,94	-	11,94	-	82,62	-	0,84			3,39
29.11.16	24,00	-	87,61	78,56	9,05	84,75	51,13	33,62	7,00	5,00	2,64	9,05	-	-	10,89	-	10,89	-	84,70	-	0,77			3,41
30.11.16	24,00	-	87,88	79,20	8,68	84,65	51,39	33,26	7,00	5,00	2,64	8,68	-	-	10,54	-	10,54	-	84,62	-	0,73			3,38
01.12.16	24,00	-	88,01	80,04	7,97	84,61	52,43	32,18	7,00	5,00	2,58	7,97	-	-	9,82	-	9,82	-	84,57	-	0,67			3,25
02.12.16	24,00	-	89,01	80,23	8,78	83,00	52,25	30,75	7,00	5,00	2,47	8,78	-	-	10,56	-	10,56	-	82,50	-	0,72			3,20
03.12.16	24,00	-	88,06	78,35	9,71	81,44	50,47	30,97	7,00	5,00	2,42	9,71	-	-	11,38	-	11,38	-	81,87	-	0,79			3,22
04.12.16	24,00	-	89,96	77,53	12,43	84,21	51,30	32,91	7,00	5,00	2,56	12,43	-	-	14,32	-	14,32	-	84,10	-	1,05			3,60
05.12.16	24,00	-	64,11	57,26	6,85	76,62	53,94	22,68	7,00	5,00	0,44	6,85	-	-	6,99	-	6,99	-	72,01	-	0,49			0,94
06.12.16	24,00	-	72,64	61,02	11,62	74,70	45,62	29,08	7,00	5,00	1,77	11,62	-	-	12,86	-	12,86	-	75,52	-	0,88			2,64
07.12.16	24,00	-	86,32	75,72	10,60	85,54	51,36	34,18	7,00	5,00	2,59	10,60	-	-	12,43	-	12,43	-	85,39	-	0,91			3,50
08.12.16	24,00	-	88,38	79,23	9,15	84,77	52,75	32,02	7,00	5,00	2,54	9,15	-	-	11,03	-	11,03	-	84,72	-	0,78			3,32
09.12.16	24,00	-	87,98	78,54	9,44	84,60	53,12	31,48	7,00	5,00	2,48	9,44	-	-	11,28	-	11,28	-	84,54	-	0,80			3,28
10.12.16	24,00	-	87,62	76,68	10,94	85,23	52,42	32,81	7,00	5,00	2,52	10,94	-	-	12,82	-	12,82	-	85,32	-	0,93			3,45
11.12.16	24,00	-	88,02	76,49	11,53	86,66	52,88	33,78	7,00	5,00	2,59	11,53	-	-	13,49	-	13,49	-	86,57	-	1,00			3,59
12.12.16	24,00	-	87,39	76,99	10,40	87,82	53,00	34,82	7,00	5,00	2,69	10,40	-	-	12,39	-	12,39	-	87,82	-	0,91			3,60
13.12.16	24,00	-	85,36	76,60	8,76	88,70	53,59	35,11	7,00	5,00	2,70	8,76	-	-	10,73	-	10,73	-	88,52	-	0,78			3,47
14.12.16	24,00	-	87,18	77,81	9,37	88,37	53,95	34,42	7,00	5,00	2,69	9,37	-	-	11,30	-	11,30	-	88,25	-	0,83			3,51
15.12.16	24,00	-	87,40	78,49	8,91	88,20	53,87	34,33	7,00	5,00	2,70	8,91	-	-	10,88	-	10,88	-	88,09	-	0,78			3,49
16.12.16	24,00	-	87,11	78,92	8,19	87,44	54,00	33,44	7,00	5,00	2,64	8,19	-	-	9,97	-	9,97	-	87,36	-	0,72			3,36
17.12.16	24,00	-	87,56	77,56	10,00	87,03	53,87	33,16	7,00	5,00	2,58	10,00	-	-	11,93	-	11,93	-	86,94	-	0,87			3,45
18.12.16	24,00	-	87,36	77,23	10,13	86,46	53,82	32,64	7,00	5,00	2,52	10,13	-	-	12,06	-	12,06	-	86,40	-	0,88			3,40
19.12.16	24,00	-	85,93	77,38	8,55	84,50	52,97	31,53	7,00	5,00	2,45	8,55	-	-	10,32	-	10,32	-	84,31	-	0,72			3,17
20.12.16	24,00	-	86,43	78,34	8,09	83,04	52,62	30,42	7,00	5,00	2,39	8,09	-	-	9,78	-	9,78	-	82,88	-	0,67			3,06
21.12.16	24,00		86,57	77,65	8,92	84,67	53,14	31,53	7,00	5,00	2,45	8,92	-	-	10,72	-	10,72	-	84,53	-	0,76	-	-	3,21
22.12.16	24,00		86,57	77,65	8,92	84,67	53,14	31,53	7,00	5,00	2,45	8,92	-	-	10,72	-	10,72	-	84,53	-	0,76	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	86,72	77,17	9,55	83,15	51,77	31,38	7,00	5,00	2,40	9,55	-	-	11,25	-	11,25	-	82,98	-	0,79	-	-	3,20
Итого	720,00		2601,73	2315,19	286,54						72,07	286,54	0,00	0,00	337,54	0,00	337,54	0,00			23,80	0,00	0,00	95,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 08:00	32683,24	26780,62	7156,66	-	7323,98	-	920,95	-	-
	21.12.16 03:00	35087,77	28930,35	7791,60	-	7978,41	-	1009,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,09 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,77** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,54** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 23 ДЕК 2016 г. печать энергосбыта