

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9910.038.1
 Строит. Адрес: Ново-Александровская 21
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТЗ:
 Рассматривать совместно с УТЗ: график: 150/70

Приборы УТЗ поверены до _____
 Термодатчик: _____
 Термометр: _____
 Термодатчик: _____
 Термометр: _____

Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Вычислитель: ВК7-7 № 208250
 Поданош.тр.(M1): _____
 Обратн.тр.(M2): _____
 Тр-д. ГВС(M3): _____
 Тр.цирк. ГВС(M4): _____
 Тр.подпитки(V5): _____
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3$ лето: _____
 Ост = _____
 Ост.гвс.сп = _____
 Ост.гвс.сп = _____
 Ост.гвс.сп = _____

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК7-7-208250-(С)-1216.6т
 Режим (Сема): _____
 Gmin= _____
 Gmax= _____
 Gmin= _____
 Gmax= _____
 Gmin= _____
 Gmax= _____
 Gmin= _____
 Gmax= _____
 Ост = _____
 Ост.гвс.сп = _____
 Ост.гвс.сп = _____
 Ост.гвс.сп = _____

Дата	Ti	Tj	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотворе			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4		Qгвс.изл.	Qгвс.глал.	
23.11.16	24,00	-	168,64	150,89	17,75	72,59	49,51	23,08	7,00	5,00	3,49	17,75	-	20,07	-	20,07	-	20,07	-	72,25	-	1,28	-	4,78
24.11.16	24,00	-	169,24	149,18	20,06	72,53	49,24	23,29	7,00	5,00	3,48	20,06	-	22,43	-	22,43	-	22,43	-	72,27	-	1,45	-	4,93
25.11.16	24,00	-	169,33	151,47	17,86	74,16	49,65	24,51	7,00	5,00	3,72	17,86	-	20,31	-	20,31	-	20,31	-	73,97	-	1,32	-	5,04
26.11.16	24,00	-	169,18	152,05	17,13	76,44	50,71	25,73	7,00	5,00	3,92	17,13	-	19,75	-	19,75	-	19,75	-	76,24	-	1,31	-	5,23
27.11.16	24,00	-	170,53	152,28	18,25	78,41	51,97	26,44	7,00	5,00	4,04	18,25	-	21,01	-	21,01	-	21,01	-	78,21	-	1,43	-	5,47
28.11.16	24,00	-	167,61	150,57	17,04	81,12	52,35	28,77	7,00	5,00	4,34	17,04	-	20,02	-	20,02	-	20,02	-	80,88	-	1,38	-	5,72
29.11.16	24,00	-	166,57	148,40	18,17	83,27	52,80	30,47	7,00	5,00	4,53	18,17	-	21,37	-	21,37	-	21,37	-	83,00	-	1,51	-	6,04
30.11.16	24,00	-	166,52	150,36	16,16	83,24	53,50	29,74	7,00	5,00	4,49	16,16	-	19,26	-	19,26	-	19,26	-	82,97	-	1,34	-	5,83
02.12.16	24,00	-	167,75	151,41	16,34	83,25	54,22	29,03	7,00	5,00	4,41	16,34	-	19,42	-	19,42	-	19,42	-	82,97	-	1,36	-	5,77
03.12.16	24,00	-	167,66	152,41	15,25	81,99	54,00	27,99	7,00	5,00	4,28	15,25	-	18,22	-	18,22	-	18,22	-	81,66	-	1,25	-	5,52
04.12.16	24,00	-	164,32	147,64	16,68	79,83	51,67	28,16	7,00	5,00	4,16	16,68	-	19,52	-	19,52	-	19,52	-	79,79	-	1,33	-	5,49
05.12.16	24,00	-	162,22	145,09	17,13	82,78	52,43	30,35	7,00	5,00	4,42	17,13	-	20,21	-	20,21	-	20,21	-	82,47	-	1,41	-	5,83
06.12.16	24,00	-	85,92	84,42	1,50	81,15	53,59	27,56	7,00	5,00	2,15	1,50	-	1,53	-	1,53	-	1,53	-	71,85	-	0,11	-	2,26
07.12.16	24,00	-	125,31	108,00	17,31	73,63	44,90	28,73	7,00	5,00	3,11	17,31	-	19,33	-	19,33	-	19,33	-	73,39	-	1,27	-	4,38
08.12.16	24,00	-	158,19	145,56	12,63	84,01	52,85	31,16	7,00	5,00	4,55	12,63	-	15,67	-	15,67	-	15,67	-	83,70	-	1,06	-	5,61
09.12.16	24,00	-	163,73	148,22	15,51	83,17	54,15	29,02	7,00	5,00	4,31	15,51	-	17,96	-	17,96	-	17,96	-	83,08	-	1,24	-	5,60
10.12.16	24,00	-	160,53	141,51	18,62	83,68	53,55	30,13	7,00	5,00	4,29	18,62	-	21,67	-	21,67	-	21,67	-	82,89	-	1,29	-	5,60
11.12.16	24,00	-	158,98	139,31	19,67	85,13	54,05	31,08	7,00	5,00	4,35	19,67	-	22,83	-	22,83	-	22,83	-	84,82	-	1,67	-	6,01
12.12.16	24,00	-	161,00	136,47	24,53	86,20	54,01	32,19	7,00	5,00	4,43	24,53	-	27,96	-	27,96	-	27,96	-	84,84	-	2,08	-	6,52
13.12.16	24,00	-	158,90	141,77	17,13	87,09	54,33	32,76	7,00	5,00	4,66	17,13	-	20,51	-	20,51	-	20,51	-	86,73	-	1,49	-	6,15
14.12.16	24,00	-	160,89	143,56	17,33	86,82	54,69	32,13	7,00	5,00	4,63	17,33	-	20,67	-	20,67	-	20,67	-	86,51	-	1,50	-	6,13
15.12.16	24,00	-	160,19	143,13	17,06	86,65	54,95	31,70	7,00	5,00	4,55	17,06	-	20,36	-	20,36	-	20,36	-	86,33	-	1,47	-	6,03
16.12.16	24,00	-	160,97	144,94	16,03	85,94	55,64	30,30	7,00	5,00	4,41	16,03	-	19,19	-	19,19	-	19,19	-	85,66	-	1,37	-	5,78
17.12.16	24,00	-	162,82	146,62	16,20	85,56	55,39	30,17	7,00	5,00	4,44	16,20	-	19,40	-	19,40	-	19,40	-	85,26	-	1,38	-	5,82
18.12.16	24,00	-	162,73	144,30	18,43	85,00	55,12	29,88	7,00	5,00	4,33	18,43	-	21,62	-	21,62	-	21,62	-	84,72	-	1,56	-	5,89
19.12.16	24,00	-	162,00	146,05	15,95	83,15	54,48	28,67	7,00	5,00	4,20	15,95	-	18,86	-	18,86	-	18,86	-	84,79	-	1,32	-	5,52
20.12.16	24,00	-	162,52	145,66	16,86	84,57	55,00	29,57	7,00	5,00	4,32	16,86	-	19,96	-	19,96	-	19,96	-	84,26	-	1,42	-	5,74
21.12.16	24,00	-	162,52	145,66	16,86	84,57	55,00	29,57	7,00	5,00	4,32	16,86	-	19,96	-	19,96	-	19,96	-	84,26	-	1,42	-	5,74
22.12.16	24,00	-	162,52	145,66	16,86	84,57	55,00	29,57	7,00	5,00	4,32	16,86	-	19,96	-	19,96	-	19,96	-	84,26	-	1,42	-	5,74
Среднее	24,00	-	160,13	143,42	16,71	82,13	53,10	29,03	7,00	5,00	4,17	16,71	-	19,58	-	19,58	-	19,58	-	81,52	-	1,37	-	5,53
Итого	720,00	-	4803,95	4302,70	501,25	811,50	531,10	290,03	7,00	5,00	125,00	501,25	-	587,52	-	587,52	-	587,52	-	40,98	-	0,00	-	165,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	61751,07	52372,27	12843,06	-	-	-	1510,18	-	-
	20.12.16 03:00	66065,17	56239,08	14255,38	-	-	-	1658,97	-	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

Наладить работу системы отопления
 0,32-С = _____
 165,82 Гкал;
 587,52 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтеко»
 печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 ФГУП «Энергосбыт»
 Управление энергосбыта
 Отдел регулирования КУУЭТ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23 ДЕК 2016

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру