Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9341.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 24 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	160,07	142,61	17,46	73,83	50,08	23,75	7,00	5,00	3,52	15,88	-	-	16,28	-	16,28	-	73,58	-	1,17			4,68
24.11.16	24,00	-	160,71	143,27	17,44	73,78	50,27	23,51	7,00	5,00	3,48	15,98	-	-	16,40	-	16,40	-	73,52	-	1,18			4,66
25.11.16	24,00	-	160,98	142,97	18,01	75,51	51,02	24,49	7,00	5,00	3,62	16,52	-	-	16,94	-	16,94	-	75,58	-	1,25			4,87
26.11.16	24,00	-	161,51	143,46	18,05	77,85	52,28	25,57	7,00	5,00	3,78	16,67	-	-	17,13	-	17,13	-	77,95	-	1,30			5,08
27.11.16	24,00	-	163,20	144,09	19,11	79,94	53,73	26,21	7,00	5,00	3,89	17,74	-	-	18,25	-	18,25	-	79,98	-	1,42			5,31
28.11.16	24,00	-	159,54	142,37	17,17	82,79	54,14	28,65	7,00	5,00	4,20	15,74	-	-	16,24	-	16,24	-	82,86	-	1,31			5,51
29.11.16	24,00	-	158,25	140,56	17,69	84,96	54,60	30,36	7,00	5,00	4,41	16,14	-	-	16,65	-	16,65	-	84,69	-	1,37			5,78
30.11.16	24,00	-	158,16	141,44	16,72	84,84	54,96	29,88	7,00	5,00	4,38	15,15	-	-	15,61	-	15,61	-	84,52	-	1,28			5,65
01.12.16	24,00	-	159,27	142,11	17,16	84,81	55,72	29,09	7,00	5,00	4,29	15,42	-	-	15,91	-	15,91	-	84,56	-	1,31			5,60
02.12.16	24,00	-	157,91	142,51	15,40	83,33	55,38	27,95	7,00	5,00	4,14	13,75	-	-	14,14	-	14,14	-	82,24	-	1,13			5,28
03.12.16	24,00	-	155,82	139,81	16,01	81,46	53,24	28,22	7,00	5,00	4,07	14,37	-	-	14,80	-	14,80	-	82,18	-	1,18			5,25
04.12.16	24,00	-	155,88	138,52	17,36	84,42	54,25	30,17	7,00	5,00	4,34	15,65	-	-	16,14	-	16,14	-	84,00	-	1,31			5,65
05.12.16	24,00	-	84,13	91,25	-7,12	81,36	55,27	26,09	7,00	5,00	0,66	17,58	-	-	17,93	-	17,93	-	65,35	-	1,15			1,81
06.12.16	24,00	-	125,08	109,59	15,49	75,42	46,57	28,85	7,00	5,00	2,96	18,34	-	-	18,81	-	18,81	-	74,87	-	1,37			4,33
07.12.16	24,00	-	152,68	136,26	16,42	85,76	54,27	31,49	7,00	5,00	4,39	15,45	-	-	15,93	-	15,93	-	85,29	-	1,32			5,71
08.12.16	24,00	-	155,97	140,36	15,61	84,96	55,84	29,12	7,00	5,00	4,18	14,63	-	-	15,10	-	15,10	-	84,69	-	1,24			5,42
09.12.16	24,00	-	155,70	139,75	15,95	84,78	55,97	28,81	7,00	5,00	4,15	14,69	-	-	15,16	-	15,16	-	84,47	-	1,24			5,39
10.12.16	24,00	-	156,53	137,42	19,11	85,37	55,31	30,06	7,00	5,00	4,28	17,51	-	-	18,04	-	18,04	-	85,21	-	1,49			5,77
11.12.16	24,00	-	155,57	136,93	18,64	86,86	55,89	30,97	7,00	5,00	4,41	16,87	-	-	17,45	-	17,45	-	86,51	-	1,46			5,87
12.12.16	24,00	-	154,34	137,70	16,64	88,01	56,12	31,89	7,00	5,00	4,56	14,85	-	-	15,37	-	15,37	-	87,89	-	1,30			5,87
13.12.16	24,00	-	155,41	137,62	17,79	88,92	56,59	32,33	7,00	5,00	4,62	16,03	-	-	16,55	-	16,55	-	88,33	-	1,42			6,04
14.12.16	24,00	-	156,15	138,98	17,17	88,60	56,83	31,77	7,00	5,00	4,58	15,44	-	-	15,98	-	15,98	-	88,17	-	1,36			5,95
15.12.16	24,00	-	157,78	139,72	18,06	88,45	56,87	31,58	7,00	5,00	4,58	16,32	-	-	16,89	-	16,89	-	88,04	-	1,44			6,02
16.12.16	24,00	-	156,72	140,09	16,63	87,68	56,87	30,81	7,00	5,00	4,49	14,81	-	-	15,30	-	15,30	-	87,38	-	1,29			5,78
17.12.16	24,00	-	159,13	140,79	18,34	87,25	56,91	30,34	7,00	5,00	4,46	16,37	-	-	16,91	-	16,91	-	86,85	-	1,42			5,88
18.12.16	24,00	-	158,18	140,13	18,05	86,66	56,64	30,02	7,00	5,00	4,40	16,01	-	-	16,56	-	16,56	-	86,39	-	1,38			5,78
19.12.16	24,00	-	157,51	140,53	16,98	84,71	55,72	28,99	7,00	5,00	4,27	14,89	-	-	15,34	-	15,34	-	84,08	-	1,25			5,52
20.12.16	24,00	-	142,80	126,28	16,52	83,18	54,62	28,56	7,00	5,00	3,79	14,48	-	-	14,93	-	14,93	-	82,63	-	1,20			4,99
21.12.16	24,00	-	148,05	131,10	16,95	81,91	53,90	28,01	7,00	5,00	3,84	15,09	-	-	15,53	-	15,53	-	81,63	-	1,23			5,07
22.12.16	24,00		149,45	132,64	16,82	83,27	54,75	28,52	7,00	5,00	3,96	14,82	-	-	15,27	-	15,27	-	82,78	-	1,23	-	-	5,19
Среднее	24,00	-	153,08	136,70	16,39	83,36	54,49	28,87	7,00	5,00	4,02	15,77	-	-	16,25	-	16,25	-	82,54	-	1,30	-	-	5,32
Итого	720,00		4592,48	4100,86	491,63						120,71	473,19	0,00	0,00	487,54	0,00	487,54	0,00			38,99	0,00	0,00	159,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	15983,06	13860,12	1917,18	-	1960,11	-	361,78	-	-
	22.12.16 03:00	20425,13	17827,41	2375,53	-	2432,36	-	516,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,15 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,55** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру ГВС