Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 10965.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС

Строит.Адрес: Ново-Александровская 25

Телефон: (812) 313-47-06

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Схема подключения: Двухтрубная

Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Тхв, гр.С= 0,32

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-1216.txt

Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	177,94	157,69	20,25	72,91	49,71	23,20	7,00	5,00	3,66	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,03	-	1,48			5,13
24.11.16	24,00	-	192,92	172,67	20,25	72,93	51,79	21,14	7,00	5,00	3,65	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,05	-	1,48			5,13
25.11.16	24,00	-	191,70	171,45	20,25	74,56	52,71	21,85	7,00	5,00	3,74	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	74,73	-	1,51			5,26
26.11.16	24,00	-	191,68	171,43	20,25	76,90	54,05	22,85	7,00	5,00	3,91	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	77,09	-	1,56			5,47
27.11.16	24,00	-	191,84	171,59	20,25	78,89	55,41	23,48	7,00	5,00	4,03	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	79,07	-	1,60			5,63
28.11.16	24,00	-	188,11	167,86	20,25	81,70	56,18	25,52	7,00	5,00	4,28	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	81,85	-	1,66			5,94
29.11.16	24,00	-	184,43	164,18	20,25	83,96	56,70	27,26	7,00	5,00	4,47	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,07	-	1,70			6,18
30.11.16	24,00	-	184,05	163,80	20,25	83,86	56,97	26,89	7,00	5,00	4,40	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,97	-	1,70			6,10
01.12.16	24,00	-	185,61	165,36	20,25	83,84	57,49	26,35	7,00	5,00	4,36	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,95	-	1,70			6,05
02.12.16	24,00	-	184,32	164,07	20,25	82,59	57,21	25,38	7,00	5,00	4,16	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	82,66	-	1,67			5,84
03.12.16	24,00	-	182,19	161,94	20,25	80,36	55,03	25,33	7,00	5,00	4,10	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	80,61	-	1,63			5,73
04.12.16	24,00	-	184,81	164,56	20,25	83,46	56,33	27,13	7,00	5,00	4,46	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,50	-	1,69			6,15
05.12.16	24,00	-	93,82	73,57	20,25	82,32	56,38	25,94	7,00	5,00	2,10	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,07	-	1,48			3,58
06.12.16	24,00	-	144,74	124,49	20,25	74,07	48,57	25,50	7,00	5,00	3,17	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	74,18	-	1,50			4,67
07.12.16	24,00	-	181,24	160,99	20,25	84,79	57,03	27,76	7,00	5,00	4,47	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,88	-	1,72			6,19
08.12.16	24,00	-	203,34	183,09	20,25	84,04	58,04	26,00	7,00	5,00	4,76	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,16	-	1,70			6,46
09.12.16	24,00	-	205,55	185,30	20,25	83,86	58,17	25,69	7,00	5,00	4,76	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,97	-	1,70			6,46
10.12.16	24,00	-	199,82	179,57	20,25	84,40	57,73	26,67	7,00	5,00	4,79	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,53	-	1,71			6,50
11.12.16	24,00	-	189,37	169,12	20,25	85,91	58,28	27,63	7,00	5,00	4,67	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	86,00	-	1,74			6,41
12.12.16	24,00	-	180,72	160,47	20,25	87,02	58,84	28,18	7,00	5,00	4,52	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,19	-	1,77			6,28
13.12.16	24,00	-	196,81	176,56	20,25	87,94	59,32	28,62	7,00	5,00	5,05	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	88,00	-	1,78			6,83
14.12.16	24,00	-	200,89	180,64	20,25	87,63	59,52	28,11	7,00	5,00	5,08	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,72	-	1,78			6,85
15.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,64	-	1,77	-	-	6,66
16.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,64	-	1,77	-	-	6,66
17.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,64	-	1,77	-	-	6,66
18.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,64	-	1,77	-	-	6,66
19.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,64	-	1,77	-	-	6,66
20.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,64	-	1,77	-	-	6,66
21.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,64	-	1,77	-	-	6,66
22.12.16	24,00		192,81	172,56	20,25	87,53	59,23	28,30	7,00	5,00	4,88	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,08	-	1,68	-	-	6,07
Среднее	24,00	-	185,95	165,70	20,25	83,27	56,84	26,43	7,00	5,00	4,39	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-			50,47	0,00	0,00	182,10
Итого	720,00		5578,35	4970,85	607,50						131,63	607,50	0,00	0,00	619,90	0,00	619,90	0,00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	20323,84	24359,55	7876,66	-	8062,10	-	223,21	-	-
	15.12.16 08:00	24403,04	26854,19	8712,27	-	8922,52	-	417,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,91** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **619,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ДЕК 2016

«_____» _____ г.