Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 31502 - 10962.0387

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24444
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hх) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,218 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 65,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	112,75	112,75	0,00	73,76	50,29	23,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
24.11.16	24,00	-	113,10	113,10	0,00	73,70	50,55	23,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
25.11.16	24,00	-	112,92	112,92	0,00	75,40	51,17	24,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
26.11.16	24,00	-	113,35	113,35	0,00	77,72	52,41	25,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
27.11.16	24,00	-	113,70	113,70	0,00	79,77	53,63	26,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
28.11.16	24,00	-	112,11	112,11	0,00	82,64	54,23	28,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
29.11.16	24,00	-	110,28	110,28	0,00	84,90	54,78	30,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
30.11.16	24,00	-	111,10	111,10	0,00	84,78	54,91	29,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
01.12.16	24,00	-	111,77	111,77	0,00	84,75	55,42	29,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
02.12.16	24,00	-	112,06	112,06	0,00	83,29	55,08	28,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
03.12.16	24,00	-	109,86	109,86	0,00	81,43	52,67	28,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
04.12.16	24,00	-	108,83	108,83	0,00	84,42	54,37	30,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
05.12.16	24,00	-	57,52	59,17	-1,65	81,95	55,02	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
06.12.16	24,00	-	83,76	84,13	-0,37	75,42	45,13	30,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
07.12.16	24,00	-	107,37	107,37	0,00	85,74	53,72	32,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
08.12.16	24,00	-	110,45	110,45	0,00	84,95	54,92	30,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
09.12.16	24,00	-	109,92	109,92	0,00	84,78	55,06	29,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
10.12.16	24,00	-	108,05	108,05	0,00	85,36	54,58	30,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
11.12.16	24,00	-	107,60	107,60	0,00	86,88	55,14	31,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
12.12.16	24,00	-	108,27	108,27	0,00	88,01	55,60	32,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
13.12.16	24,00	-	108,24	108,24	0,00	88,95	56,08	32,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
14.12.16	24,00	-	109,32	109,32	0,00	88,60	56,36	32,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
15.12.16	24,00	-	109,99	109,99	0,00	88,45	56,31	32,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
16.12.16	24,00	-	110,28	110,28	0,00	87,66	56,34	31,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
17.12.16	24,00	-	110,90	110,90	0,00	87,26	56,41	30,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
18.12.16	24,00	-	110,37	110,37	0,00	86,66	56,23	30,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
19.12.16	24,00	-	110,71	110,71	0,00	84,74	55,61	29,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
20.12.16	24,00	-	112,04	112,04	0,00	83,26	55,12	28,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
21.12.16	24,00	-	111,17	111,17	0,00	81,95	54,36	27,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
22.12.16			111,31	111,31	0,00	83,32	55,03	28,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Среднее	24,00	-	107,97	108,04	-0,07	83,35	54,22	29,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Итого	696,00		3239,10	3241,12	-2,02						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	3254,56	3255,80	-	-	-	-	88,47	-	-
	22.12.16 03:00	6382,20	6385,46	-	-	-	-	179,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход, температуру