Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8691.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,516 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=497,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	467,51	467,51	0,00	49,56	43,45	6,11	4,58	3,62	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
24.11.16	24,00	-	464,85	464,85	0,00	50,02	43,82	6,20	4,57	3,62	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
25.11.16	24,00	-	466,14	466,14	0,00	52,71	45,68	7,03	4,57	3,62	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
26.11.16	24,00	-	467,98	467,98	0,00	54,43	47,01	7,42	4,62	3,64	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
27.11.16	24,00	-	468,14	468,14	0,00	55,28	47,71	7,57	4,62	3,63	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
28.11.16	24,00	-	468,10	468,10	0,00	58,17	49,56	8,61	4,60	3,64	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
29.11.16	24,00	-	464,74	464,74	0,00	61,50	51,85	9,65	4,59	3,63	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
30.11.16	24,00	-	462,20	462,20	0,00	61,63	52,06	9,57	4,59	3,64	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
01.12.16	24,00	-	461,71	461,71	0,00	61,15	51,87	9,28	4,60	3,64	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
02.12.16	24,00	-	435,57	435,57	0,00	58,25	49,61	8,64	4,52	3,62	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
03.12.16	24,00	-	461,21	461,21	0,00	60,73	51,67	9,06	4,61	3,64	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
04.12.16	24,00	-	462,49	462,49	0,00	60,79	51,53	9,26	4,51	3,61	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
05.12.16	24,00	-	460,12	460,12	0,00	61,13	51,93	9,20	4,54	3,62	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
06.12.16	24,00	-	457,44	457,44	0,00	61,54	52,04	9,50	4,52	3,63	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
07.12.16	24,00	-	457,24	457,24	0,00	61,12	51,62	9,50	4,52	3,62	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
08.12.16	24,00	-	457,03	457,03	0,00	60,34	51,26	9,08	4,55	3,64	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
09.12.16	24,00	-	455,23	455,23	0,00	59,00	50,35	8,65	4,55	3,64	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
10.12.16	24,00	-	453,34	453,34	0,00	59,46	50,45	9,01	4,68	3,82	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
11.12.16	24,00	-	453,28	453,28	0,00	61,84	52,21	9,63	4,64	3,76	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
12.12.16	24,00	-	452,55	452,55	0,00	62,71	52,73	9,98	4,57	3,70	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
13.12.16	24,00	-	452,38	452,38	0,00	63,41	53,23	10,18	4,48	3,60	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
14.12.16	24,00	-	454,87	454,87	0,00	63,40	53,42	9,98	4,51	3,59	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
15.12.16	24,00	-	453,17	453,17	0,00	62,38	52,63	9,75	4,51	3,61	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
16.12.16	24,00	-	451,26	451,26	0,00	61,43	52,05	9,38	4,52	3,60	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
17.12.16	24,00	-	450,42	450,42	0,00	60,88	51,79	9,09	4,51	3,61	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
18.12.16	24,00	-	450,13	450,13	0,00	59,76	51,01	8,75	4,50	3,60	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
19.12.16	24,00	-	451,47	451,47	0,00	59,23	50,60	8,63	4,51	3,61	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
20.12.16	24,00	-	451,49	451,49	0,00	57,51	49,36	8,15	4,53	3,61	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
21.12.16	24,00	-	456,30	456,30	0,00	55,98	48,22	7,76	4,51	3,60	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
22.12.16	24,00		453,09	453,09	-	57,57	49,39	8,18	4,52	3,61	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,71
Среднее	24,00	-	457,38	457,38	-	59,10	50,34	8,76	4,55	3,63	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
Итого	720,00		13721,45	13721,45	0,00						120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
24 ДЕК 2016
«____» _____ г.