Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 8998.038.1

Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ: 28380

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник Обуховский з-д

Txв, гр.С= 0,32

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319029-ч(с)-1216.txt

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до ________

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,829 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 68,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	75,97	74,35	1,63	73,85	45,06	28,79	7,33	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
24.11.16	24,00	-	75,27	73,66	1,61	74,03	44,72	29,31	7,28	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
25.11.16	24,00	-	75,80	74,17	1,62	74,06	44,89	29,17	7,32	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
26.11.16	24,00	-	75,58	73,97	1,61	75,57	45,30	30,27	7,32	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
27.11.16	24,00	-	75,80	74,21	1,59	78,07	46,20	31,87	7,35	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
28.11.16	24,00	-	76,29	74,71	1,58	80,20	47,42	32,78	7,33	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
29.11.16	24,00	-	74,82	73,25	1,57	82,82	47,53	35,29	7,29	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
30.11.16	24,00	-	73,97	72,43	1,54	85,12	47,73	37,39	7,26	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
01.12.16	24,00	-	74,48	72,95	1,53	85,16	47,86	37,30	7,27	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
02.12.16	24,00	-	75,40	73,86	1,53	85,06	48,55	36,51	7,31	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
03.12.16	24,00	-	75,55	74,00	1,55	83,71	48,66	35,05	7,33	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
04.12.16	24,00	-	73,69	72,17	1,53	81,37	46,40	34,97	7,25	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
05.12.16	24,00	-	72,94	71,41	1,52	84,43	47,40	37,03	7,18	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
06.12.16	24,00	-	35,91	35,15	0,76	58,80	50,30	8,50	5,92	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,34
07.12.16	24,00	-	56,54	54,99	1,55	70,11	41,02	29,09	5,93	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
08.12.16	24,00	-	73,49	71,91	1,58	86,08	46,82	39,26	7,14	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
09.12.16	24,00	-	76,40	74,96	1,44	85,35	48,41	36,94	7,31	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
10.12.16	24,00	-	75,62	74,23	1,38	85,07	48,80	36,27	7,28	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
11.12.16	24,00	-	73,38	72,01	1,37	85,44	48,11	37,33	7,19	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
12.12.16	24,00	-	72,80	71,55	1,25	87,20	48,48	38,72	7,15	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
13.12.16	24,00	-	73,05	71,72	1,33	88,18	48,64	39,54	7,16	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
14.12.16	24,00	-	72,88	71,55	1,33	89,15	49,05	40,10	7,15	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
15.12.16	24,00	-	74,16	72,72	1,44	89,04	49,44	39,60	7,21	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
16.12.16	24,00	-	74,59	72,94	1,65	88,79	49,71	39,08	7,26	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
17.12.16	24,00	-	75,30	73,71	1,60	87,96	49,93	38,03	7,28	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
18.12.16	24,00	-	75,91	74,30	1,61	87,66	50,02	37,64	7,31	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
19.12.16	24,00	-	75,66	74,06	1,61	86,94	49,76	37,18	7,27	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
20.12.16	24,00	-	75,82	74,20	1,63	85,09	49,55	35,54	7,30	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
21.12.16	24,00	-	76,93	75,30	1,64	83,52	49,19	34,33	7,36	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
22.12.16	24,00		76,14	74,52	1,62	85,18	49,50	35,68	7,31	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
Среднее	24,00	-	73,00	71,50	1,51	82,43	47,82	34,62	7,18	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
Итого	720,00		2190,13	2144,93	45,20						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 79,18 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ________ /________

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу
системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.

печать энергосбыта

ЯСКЕВИЧ Я.А