Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до ________
Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	128,15	111,19	16,96	70,69	43,79	26,90	5,76	4,91	3,11	15,30	-	-	15,65	-	15,65	-	70,53	-	1,08			4,19
24.11.16	24,00	-	129,12	111,60	17,52	70,67	43,90	26,77	5,89	4,91	3,10	15,88	-	-	16,25	-	16,25	-	70,43	-	1,12			4,22
25.11.16	24,00	-	127,24	111,50	15,74	72,14	44,28	27,86	7,24	4,92	3,22	14,16	-	-	14,48	-	14,48	-	72,41	-	1,03			4,24
26.11.16	24,00	-	128,03	111,63	16,40	74,24	45,19	29,05	7,64	4,91	3,37	14,69	-	-	15,06	-	15,06	-	74,42	-	1,09			4,47
27.11.16	24,00	-	130,16	111,81	18,35	76,13	46,18	29,95	8,19	4,86	3,50	16,52	-	-	16,92	-	16,92	-	76,25	-	1,26			4,75
28.11.16	24,00	-	127,18	110,61	16,57	78,71	46,47	32,24	6,45	4,93	3,70	14,89	-	-	15,30	-	15,30	-	78,78	-	1,18			4,87
29.11.16	24,00	-	127,91	109,17	18,74	80,80	46,72	34,08	5,63	4,95	3,87	16,88	-	-	17,37	-	17,37	-	80,67	-	1,36			5,23
30.11.16	24,00	-	126,28	110,50	15,78	80,75	46,87	33,88	5,95	4,93	3,89	14,03	-	-	14,44	-	14,44	-	80,55	-	1,13			5,02
01.12.16	24,00	-	127,78	111,57	16,21	80,74	47,60	33,14	7,78	4,90	3,84	14,56	-	-	14,97	-	14,97	-	80,59	-	1,18			5,01
02.12.16	24,00	-	127,60	111,16	16,44	79,64	47,52	32,12	6,94	4,90	3,72	14,71	-	-	15,12	-	15,12	-	78,93	-	1,16			4,89
03.12.16	24,00	-	125,85	108,81	17,04	77,83	45,43	32,40	7,96	4,99	3,63	15,47	-	-	15,89	-	15,89	-	79,21	-	1,22			4,86
04.12.16	24,00	-	124,41	107,73	16,68	80,53	46,08	34,45	6,28	4,96	3,84	15,15	-	-	15,59	-	15,59	-	80,16	-	1,21			5,06
05.12.16	24,00	-	69,75	59,75	10,00	74,80	46,98	27,82	3,75	5,45	1,40	21,06	-	-	21,32	-	21,32	-	47,62	-	1,00			2,41
06.12.16	24,00	-	98,69	82,66	16,03	71,47	38,55	32,92	5,55	4,85	2,75	16,13	-	-	16,47	-	16,47	-	69,06	-	1,12			3,87
07.12.16	24,00	-	123,91	107,46	16,45	81,51	45,69	35,82	9,27	4,97	4,03	14,37	-	-	14,76	-	14,76	-	81,20	-	1,17			5,20
08.12.16	24,00	-	127,59	111,25	16,34	80,95	47,00	33,95	9,97	4,93	3,97	14,05	-	-	14,47	-	14,47	-	80,80	-	1,14			5,11
09.12.16	24,00	-	127,01	111,82	15,19	80,78	47,30	33,48	8,03	4,93	3,89	13,47	-	-	13,85	-	13,85	-	80,53	-	1,09			4,98
10.12.16	24,00	-	125,23	109,50	15,73	81,37	46,87	34,50	6,98	5,01	3,91	14,12	-	-	14,53	-	14,53	-	81,37	-	1,15			5,06
11.12.16	24,00	-	126,49	108,73	17,76	82,78	47,21	35,57	7,10	4,99	4,01	16,08	-	-	16,57	-	16,57	-	82,54	-	1,33			5,34
12.12.16	24,00	-	124,98	109,48	15,50	83,83	47,48	36,35	7,21	4,97	4,12	13,88	-	-	14,29	-	14,29	-	83,79	-	1,16			5,29
13.12.16	24,00	-	124,72	110,41	14,31	84,55	47,91	36,64	6,68	4,95	4,20	12,62	-	-	13,03	-	13,03	-	84,00	-	1,06			5,26
14.12.16	24,00	-	127,72	112,13	15,59	84,15	48,24	35,91	7,16	4,93	4,17	14,00	-	-	14,43	-	14,43	-	83,92	-	1,18			5,35
15.12.16	24,00	-	127,26	111,82	15,44	84,23	48,21	36,02	7,00	4,96	4,17	13,87	-	-	14,31	-	14,31	-	83,88	-	1,16			5,33
16.12.16	24,00	-	127,07	111,86	15,21	83,60	48,27	35,33	7,08	4,94	4,10	13,58	-	-	14,00	-	14,00	-	83,40	-	1,13			5,23
17.12.16	24,00	-	128,98	112,66	16,32	83,26	48,45	34,81	6,27	4,93	4,06	14,76	-	-	15,20	-	15,20	-	82,97	-	1,23			5,29
18.12.16	24,00	-	128,03	112,01	16,02	82,75	48,41	34,34	7,04	4,92	3,99	14,36	-	-	14,79	-	14,79	-	82,59	-	1,19			5,18
19.12.16	24,00	-	127,01	112,32	14,69	81,05	48,03	33,02	6,63	4,94	3,85	13,07	-	-	13,47	-	13,47	-	80,46	-	1,05			4,91
20.12.16	24,00	-	129,01	113,36	15,65	79,71	47,65	32,06	6,39	4,90	3,78	13,95	-	-	14,31	-	14,31	-	79,32	-	1,11			4,89
21.12.16	24,00	-	126,89	112,21	14,68	78,46	47,00	31,46	6,40	4,93	3,66	13,16	-	-	13,52	-	13,52	-	78,22	-	1,03			4,68
22.12.16	24,00		127,64	112,63	15,01	79,74	47,56	32,18	6,47	4,92	3,76	13,39	-	-	13,77	-	13,77	-	79,33	-	1,06	-	-	4,82
Среднее	24,00	-	124,26	108,31	15,94	79,40	46,56	32,83	6,89	4,95	3,69	14,74	-	-	15,14	-	15,14	-	78,26	-	1,15	-	-	4,83
Итого	720,00		3727,69	3249,34	478,35						110,62	442,16	0,00	0,00	454,13	0,00	454,13	0,00			34,36	0,00	0,00	144,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	82205,78	70922,78	10752,68	-	10985,27	-	2162,78	-	-
	22.12.16 03:00	85805,82	74059,58	11181,36	-	11425,55	-	2302,99		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **454,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
__________ /__________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Отрегулировать температуру ________

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«23» ДЕК 2016 г.