Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8695.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219426
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=469,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	462,19	462,19	0,00	55,32	47,54	7,78	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
24.11.16	24,00	-	462,23	462,23	0,00	55,68	47,90	7,78	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
25.11.16	24,00	-	462,21	462,21	0,00	56,34	48,31	8,03	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
26.11.16	24,00	-	462,19	462,19	0,00	57,50	49,21	8,29	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
27.11.16	24,00	-	461,79	461,79	0,00	58,23	49,75	8,48	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
28.11.16	24,00	-	459,76	459,76	0,00	61,01	51,44	9,57	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
29.11.16	24,00	-	450,57	450,57	0,00	63,77	53,24	10,53	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
30.11.16	24,00	-	447,76	447,76	0,00	63,78	53,27	10,51	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
01.12.16	24,00	-	455,63	455,63	0,00	63,87	53,64	10,23	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
02.12.16	24,00	-	438,31	438,31	0,00	63,80	53,33	10,47	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
03.12.16	24,00	-	427,69	427,69	0,00	64,03	53,31	10,72	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
04.12.16	24,00	-	418,84	418,84	0,00	63,85	52,65	11,20	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
05.12.16	24,00	-	414,39	414,39	0,00	64,06	52,80	11,26	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
06.12.16	24,00	-	414,17	414,17	0,00	63,69	52,41	11,28	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
07.12.16	24,00	-	414,07	414,07	0,00	64,39	52,87	11,52	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
08.12.16	24,00	-	414,60	414,60	0,00	63,61	52,71	10,90	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
09.12.16	24,00	-	414,66	414,66	0,00	62,72	52,14	10,58	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,40
10.12.16	24,00	-	414,92	414,92	0,00	62,66	51,86	10,80	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
11.12.16	24,00	-	414,72	414,72	0,00	63,92	52,62	11,30	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
12.12.16	24,00	-	405,41	405,41	0,00	64,71	52,97	11,74	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
13.12.16	24,00	-	412,68	412,68	0,00	65,83	53,77	12,06	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,99
14.12.16	24,00	-	412,88	412,88	0,00	65,92	54,07	11,85	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
15.12.16	24,00	-	412,95	412,95	0,00	65,12	53,48	11,64	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
16.12.16	24,00	-	412,94	412,94	0,00	63,74	52,61	11,13	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
17.12.16	24,00	-	412,90	412,90	0,00	63,21	52,30	10,91	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
18.12.16	24,00	-	412,94	412,94	0,00	62,64	51,93	10,71	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
19.12.16	24,00	-	413,10	413,10	0,00	61,61	51,30	10,31	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
20.12.16	24,00	-	413,34	413,34	0,00	60,27	50,40	9,87	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
21.12.16	24,00	-	413,24	413,24	0,00	58,49	49,12	9,37	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
22.12.16	24,00		413,23	413,23	-	60,12	50,27	9,85	7,00	5,00	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
Среднее	24,00	-	428,21	428,21	-	62,13	51,77	10,36	7,00	5,00	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
Итого	720,00		12846,31	12846,31	0,00						132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	132,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24 ДЕК 2016 г.