Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36186
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0

расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
24.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
25.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
26.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
27.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
28.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
29.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
30.11.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
01.12.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
02.12.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
03.12.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
04.12.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
05.12.16	24,00		166,92	159,57	7,35	54,75	46,07	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
06.12.16	24,00		167,06	158,32	8,73	58,38	48,54	9,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
07.12.16	24,00		166,20	157,56	8,64	62,60	51,04	11,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
08.12.16	24,00		166,06	157,50	8,56	62,52	51,34	11,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
09.12.16	24,00		166,99	158,41	8,58	54,38	46,48	7,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
10.12.16	24,00		166,50	158,01	8,49	53,20	45,30	7,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
11.12.16	24,00		170,06	161,50	8,56	57,46	48,25	9,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
12.12.16	24,00		167,69	159,41	8,27	60,98	51,08	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
13.12.16	24,00		166,45	158,09	8,35	63,35	51,70	11,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
14.12.16	24,00		164,90	156,97	7,93	64,70	52,65	12,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
15.12.16	24,00		166,68	158,79	7,89	61,63	50,86	10,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
16.12.16	24,00		165,67	157,88	7,78	61,56	50,63	10,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
17.12.16	24,00		167,50	159,73	7,77	58,91	48,93	9,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
18.12.16	24,00		168,85	161,18	7,67	58,30	48,63	9,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
19.12.16	24,00		169,75	162,23	7,52	57,62	48,24	9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
20.12.16	24,00		165,89	158,62	7,27	56,29	47,18	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
21.12.16	24,00		167,96	160,51	7,45	53,78	45,38	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
22.12.16	24,00		166,91	159,59	7,33	54,17	45,64	8,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
Среднее	24,00	-	167,04	159,29	7,74	57,05	47,69	9,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
Итого	720,00		5011,10	4778,77	232,34						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016
«____» _____ г.