Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8285.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24497
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207210
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	100,75	100,75	0,00	70,28	38,68	31,60	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
24.11.16	24,00	-	102,31	102,31	0,00	70,60	40,55	30,05	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
25.11.16	24,00	-	110,37	110,37	0,00	71,73	46,90	24,83	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
26.11.16	24,00	-	109,97	109,97	0,00	73,64	47,63	26,01	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
27.11.16	24,00	-	109,52	109,52	0,00	75,72	48,58	27,14	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
28.11.16	24,00	-	109,66	109,66	0,00	80,55	49,95	30,60	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
29.11.16	24,00	-	109,75	109,75	0,00	83,70	51,04	32,66	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
30.11.16	24,00	-	110,97	110,97	0,00	84,12	51,62	32,50	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
01.12.16	24,00	-	111,44	111,44	0,00	83,90	52,11	31,79	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
02.12.16	24,00	-	111,79	111,79	0,00	83,95	52,32	31,63	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
03.12.16	24,00	-	111,43	111,43	0,00	83,76	52,16	31,60	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
04.12.16	24,00	-	110,56	110,56	0,00	83,81	51,37	32,44	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
05.12.16	24,00	-	111,18	111,18	0,00	83,56	51,49	32,07	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
06.12.16	24,00	-	110,23	110,23	0,00	83,63	51,27	32,36	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
07.12.16	24,00	-	110,89	110,89	0,00	83,95	51,51	32,44	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
08.12.16	24,00	-	111,95	111,95	0,00	84,58	52,75	31,83	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
09.12.16	24,00	-	111,94	111,94	0,00	84,16	52,88	31,28	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
10.12.16	24,00	-	111,36	111,36	0,00	84,42	52,37	32,05	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
11.12.16	24,00	-	111,93	111,93	0,00	86,77	53,30	33,47	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
12.12.16	24,00	-	111,74	111,74	0,00	88,28	53,68	34,60	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
13.12.16	24,00	-	112,05	112,05	0,00	89,51	54,24	35,27	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
14.12.16	24,00	-	112,49	112,49	0,00	89,62	54,81	34,81	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
15.12.16	24,00	-	112,46	112,46	0,00	88,52	54,17	34,35	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
16.12.16	24,00	-	112,79	112,79	0,00	86,76	53,88	32,88	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
17.12.16	24,00	-	112,51	112,51	0,00	85,01	53,15	31,86	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
18.12.16	24,00	-	112,42	112,42	0,00	84,39	52,95	31,44	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
19.12.16	24,00	-	112,52	112,52	0,00	82,31	51,93	30,38	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
20.12.16	24,00	-	112,61	112,61	0,00	80,24	50,83	29,41	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
21.12.16	24,00	-	113,35	113,35	0,00	78,20	50,62	27,58	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
22.12.16	24,00	-	114,80	114,80	0,00	77,58	49,94	27,64	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
Среднее	24,00	-	110,92	110,92	-	82,24	50,96	31,29	7,00	5,00	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
Итого	720,00		3327,74	3327,74	0,00						104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	17608,75	17607,10	0,00	-	0,00	-	608,74	-	-
	23.12.16 03:00	20937,54	25250,73	0,00	-	0,00	-	713,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.