Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8466.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до:

Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	316,74	316,74	0,00	53,21	44,68	8,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
24.11.16	24,00	-	315,88	315,88	0,00	53,84	45,18	8,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
25.11.16	24,00	-	312,85	312,85	0,00	56,18	46,67	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
26.11.16	24,00	-	307,29	307,29	0,00	57,63	47,62	10,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
27.11.16	24,00	-	308,21	308,21	0,00	58,52	48,33	10,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
28.11.16	24,00	-	310,53	310,53	0,00	60,85	49,71	11,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
29.11.16	24,00	-	312,02	312,02	0,00	63,65	51,56	12,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
30.11.16	24,00	-	315,80	315,80	0,00	63,55	51,62	11,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
01.12.16	24,00	-	320,99	320,99	0,00	64,13	52,38	11,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
02.12.16	24,00	-	320,69	320,69	0,00	63,78	52,25	11,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
03.12.16	24,00	-	317,26	317,26	0,00	63,94	52,24	11,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
04.12.16	24,00	-	314,39	314,39	0,00	63,47	51,60	11,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
05.12.16	24,00	-	318,99	318,99	0,00	63,67	51,97	11,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
06.12.16	24,00	-	316,13	316,13	0,00	63,65	51,75	11,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
07.12.16	24,00	-	318,49	318,49	0,00	63,19	51,43	11,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
08.12.16	24,00	-	324,07	324,07	0,00	62,96	51,76	11,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
09.12.16	24,00	-	324,19	324,19	0,00	62,49	51,48	11,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
10.12.16	24,00	-	318,87	318,87	0,00	63,05	51,60	11,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
11.12.16	24,00	-	315,37	315,37	0,00	63,91	52,00	11,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
12.12.16	24,00	-	315,73	315,73	0,00	65,18	52,72	12,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
13.12.16	24,00	-	315,69	315,69	0,00	67,46	54,35	13,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
14.12.16	24,00	-	320,80	320,80	0,00	66,86	54,20	12,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
15.12.16	24,00	-	323,51	323,51	0,00	66,69	54,24	12,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
16.12.16	24,00	-	331,00	331,00	0,00	63,03	51,99	11,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
17.12.16	24,00	-	330,94	330,94	0,00	63,74	52,57	11,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
18.12.16	24,00	-	332,92	332,92	0,00	62,66	51,92	10,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
19.12.16	24,00	-	332,61	332,61	0,00	61,34	51,01	10,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
20.12.16	24,00	-	332,51	332,51	0,00	60,32	50,31	10,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
21.12.16	24,00	-	332,91	332,91	0,00	59,37	49,70	9,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
22.12.16	24,00		332,68	332,68	-	60,34	50,34	10,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
Среднее	24,00	-	320,34	320,34	-	62,09	50,97	11,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
Итого	720,00		9610,06	9610,06	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	107,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	70638,81	70451,30	-	-	-	-	732,31	-	-
	22.12.16 03:00	79917,44	79729,93	-	-	-	-	836,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.