Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-1216.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,264	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=254,4	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	387,85	387,85	0,00	53,37	46,95	6,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
24.11.16	24,00	-	385,14	385,14	0,00	54,00	47,46	6,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.11.16	24,00	-	378,20	378,20	0,00	56,36	49,11	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
26.11.16	24,00	-	373,60	373,60	0,00	57,80	50,18	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
27.11.16	24,00	-	371,93	371,93	0,00	58,70	50,96	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
28.11.16	24,00	-	373,41	373,41	0,00	61,03	52,50	8,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
29.11.16	24,00	-	373,45	373,45	0,00	63,85	54,47	9,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
30.11.16	24,00	-	374,83	374,83	0,00	63,74	54,45	9,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
01.12.16	24,00	-	393,60	393,60	0,00	64,33	55,47	8,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
02.12.16	24,00	-	396,77	396,77	0,00	63,97	55,34	8,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
03.12.16	24,00	-	392,56	392,56	0,00	64,13	55,41	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
04.12.16	24,00	-	383,24	383,24	0,00	63,66	54,67	8,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
05.12.16	24,00	-	387,96	387,96	0,00	63,86	55,01	8,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
06.12.16	24,00	-	385,02	385,02	0,00	63,84	54,81	9,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
07.12.16	24,00	-	388,97	387,81	1,16	63,39	54,48	8,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
08.12.16	24,00	-	394,92	394,92	0,00	63,16	54,77	8,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
09.12.16	24,00	-	394,45	394,45	0,00	62,68	54,34	8,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
10.12.16	24,00	-	386,73	386,73	0,00	63,24	54,54	8,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
11.12.16	24,00	-	380,87	380,87	0,00	64,10	54,97	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
12.12.16	24,00	-	380,23	380,23	0,00	65,39	55,81	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
13.12.16	24,00	-	377,84	377,84	0,00	67,68	57,48	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
14.12.16	24,00	-	386,27	386,27	0,00	67,07	57,26	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
15.12.16	24,00	-	392,46	392,46	0,00	66,91	57,30	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
16.12.16	24,00	-	404,65	404,65	0,00	63,22	54,77	8,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
17.12.16	24,00	-	403,10	403,10	0,00	63,93	55,35	8,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
18.12.16	24,00	-	406,59	406,59	0,00	62,85	54,69	8,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
19.12.16	24,00	-	399,11	399,11	0,00	61,53	53,61	7,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
20.12.16	24,00	-	400,58	400,58	0,00	60,51	52,90	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
21.12.16	24,00	-	398,52	398,52	0,00	59,56	52,16	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
22.12.16	24,00		399,40	399,40	-	60,53	52,89	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
Среднее	24,00	-	388,41	388,37	0,04	62,28	53,80	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
Итого	720,00		11652,25	11651,09	1,16						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	134291,27	134239,11	-	-	-	-	1190,06	-	-
	22.12.16 03:00	145528,49	145475,17	-	-	-	-	1286,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

РУП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «26» ДЕК 2016 г.