Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

НАЧАТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	382,95	382,95	0,00	53,27	46,53	6,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
24.11.16	24,00	-	384,62	384,62	0,00	53,90	47,05	6,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
25.11.16	24,00	-	384,63	384,63	0,00	56,29	48,80	7,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
26.11.16	24,00	-	382,56	382,56	0,00	57,71	49,92	7,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
27.11.16	24,00	-	384,04	384,04	0,00	58,62	50,62	8,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
28.11.16	24,00	-	384,11	384,11	0,00	60,95	52,16	8,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
29.11.16	24,00	-	384,22	384,22	0,00	63,73	54,13	9,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
30.11.16	24,00	-	383,68	383,68	0,00	63,62	54,13	9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
01.12.16	24,00	-	385,01	385,01	0,00	64,21	54,79	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
02.12.16	24,00	-	383,92	383,92	0,00	63,85	54,58	9,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
03.12.16	24,00	-	380,80	380,80	0,00	64,01	54,62	9,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
04.12.16	24,00	-	379,35	379,35	0,00	63,54	54,05	9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
05.12.16	24,00	-	382,57	382,57	0,00	63,75	54,35	9,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
06.12.16	24,00	-	380,47	380,47	0,00	63,71	54,16	9,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
07.12.16	24,00	-	380,65	380,65	0,00	63,27	53,82	9,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
08.12.16	24,00	-	383,00	383,00	0,00	63,03	53,95	9,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
09.12.16	24,00	-	382,20	382,20	0,00	62,59	53,65	8,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
10.12.16	24,00	-	378,19	378,19	0,00	63,14	53,86	9,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
11.12.16	24,00	-	378,17	378,17	0,00	63,99	54,38	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
12.12.16	24,00	-	381,37	381,37	0,00	65,32	55,36	9,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
13.12.16	24,00	-	381,18	381,18	0,00	67,54	57,03	10,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
14.12.16	24,00	-	383,48	383,48	0,00	66,96	56,76	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
15.12.16	24,00	-	385,99	385,99	0,00	66,73	56,71	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
16.12.16	24,00	-	390,95	390,95	0,00	63,13	54,15	8,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
17.12.16	24,00	-	390,14	390,14	0,00	63,81	54,66	9,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
18.12.16	24,00	-	390,49	390,49	0,00	62,73	53,94	8,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
19.12.16	24,00	-	390,63	390,63	0,00	61,40	52,98	8,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
20.12.16	24,00	-	390,34	390,34	0,00	60,39	52,25	8,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
21.12.16	24,00	-	389,67	389,67	0,00	59,42	51,55	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
22.12.16	24,00		390,21	390,21	-	60,40	52,26	8,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
Среднее	24,00	-	384,32	384,32	-	62,17	53,24	8,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
Итого	720,00		11529,59	11529,59	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	103,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	21644,20	21697,35	-	-	-	-	151,25	-	-
	22.12.16 03:00	32784,12	32837,27	-	-	-	-	254,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2016 г.