Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	91,68	89,45	2,23	70,13	41,27	28,86	6,15	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
24.11.16	24,00	-	91,65	89,41	2,24	70,37	41,20	29,17	6,15	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
25.11.16	24,00	-	91,57	89,31	2,26	70,68	41,49	29,19	6,14	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
26.11.16	24,00	-	94,16	91,65	2,51	71,85	42,17	29,68	6,16	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
27.11.16	24,00	-	93,51	90,99	2,51	73,76	42,64	31,12	6,15	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
28.11.16	24,00	-	93,10	90,58	2,52	75,83	43,58	32,25	6,15	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
29.11.16	24,00	-	93,47	90,94	2,53	80,67	44,57	36,10	6,14	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
30.11.16	24,00	-	93,73	91,21	2,52	83,75	45,45	38,30	6,15	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
01.12.16	24,00	-	94,41	91,97	2,44	84,15	45,85	38,30	6,19	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
02.12.16	24,00	-	94,67	92,34	2,33	83,90	46,46	37,44	6,21	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
03.12.16	24,00	-	94,84	92,50	2,35	83,97	46,66	37,31	6,21	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
04.12.16	24,00	-	94,63	92,30	2,32	83,75	46,43	37,32	6,20	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
05.12.16	24,00	-	94,08	91,76	2,32	83,79	45,71	38,08	6,17	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
06.12.16	24,00	-	94,32	92,03	2,29	83,52	45,88	37,64	6,19	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
07.12.16	24,00	-	93,80	91,49	2,30	83,64	45,54	38,10	6,16	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
08.12.16	24,00	-	94,30	91,98	2,32	83,92	45,61	38,31	6,18	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
09.12.16	24,00	-	94,85	92,53	2,32	84,57	46,97	37,60	6,22	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
10.12.16	24,00	-	94,88	92,58	2,30	84,15	47,13	37,02	6,22	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
11.12.16	24,00	-	94,51	92,22	2,29	84,46	46,69	37,77	6,20	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
12.12.16	24,00	-	94,87	92,56	2,31	86,74	47,38	39,36	6,22	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
13.12.16	24,00	-	94,75	92,42	2,33	88,28	47,62	40,66	6,21	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
14.12.16	24,00	-	94,96	92,61	2,34	89,52	48,09	41,43	6,22	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
15.12.16	24,00	-	95,21	92,86	2,36	89,54	48,52	41,02	6,23	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
16.12.16	24,00	-	95,31	92,96	2,35	88,43	48,08	40,35	6,23	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
17.12.16	24,00	-	95,47	93,11	2,36	86,69	47,82	38,87	6,23	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
18.12.16	24,00	-	95,25	92,93	2,33	84,91	47,36	37,55	6,22	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
19.12.16	24,00	-	95,21	92,89	2,32	84,38	47,28	37,10	6,23	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
20.12.16	24,00	-	95,29	92,96	2,33	82,20	46,71	35,49	6,22	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
21.12.16	24,00	-	95,32	92,97	2,34	80,13	46,02	34,11	6,22	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
22.12.16	24,00		95,27	92,94	2,33	82,24	46,67	35,57	6,22	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Среднее	24,00	-	94,30	91,95	2,35	82,13	45,76	36,37	6,19	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
Итого	720,00		2829,07	2758,44	70,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ДЕК 2016 г.