Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8988.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 18 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,68

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.11.16 | 24,00 | - | 130,73 | 117,90 | 12,83 | 70,75 | 45,41 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 12,71 | - | - | 12,94 | - | 12,94 | - | 61,62 | - | 0,79 | | | 3,90 |
| 24.11.16 | 24,00 | - | 130,91 | 117,01 | 13,90 | 71,08 | 45,62 | 25,46 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | 13,50 | - | - | 13,76 | - | 13,76 | - | 60,94 | - | 0,82 | | | 3,97 |
| 25.11.16 | 24,00 | - | 131,17 | 117,46 | 13,71 | 72,16 | 46,11 | 26,05 | 7,00 | 5,00 | 3,21 | 13,47 | - | - | 13,71 | - | 13,71 | - | 62,33 | - | 0,84 | | | 4,05 |
| 26.11.16 | 24,00 | - | 130,58 | 117,08 | 13,50 | 74,12 | 47,00 | 27,12 | 7,00 | 5,00 | 3,35 | 13,07 | - | - | 13,35 | - | 13,35 | - | 63,76 | - | 0,83 | | | 4,18 |
| 27.11.16 | 24,00 | - | 130,54 | 114,06 | 16,48 | 76,20 | 48,05 | 28,15 | 7,00 | 5,00 | 3,47 | 15,98 | - | - | 16,26 | - | 16,26 | - | 62,66 | - | 1,00 | | | 4,47 |
| 28.11.16 | 24,00 | - | 131,41 | 118,80 | 12,61 | 81,19 | 49,85 | 31,34 | 7,00 | 5,00 | 3,88 | 12,34 | - | - | 12,60 | - | 12,60 | - | 70,50 | - | 0,87 | | | 4,75 |
| 29.11.16 | 24,00 | - | 132,50 | 118,41 | 14,09 | 84,32 | 51,13 | 33,19 | 7,00 | 5,00 | 4,14 | 13,95 | - | - | 14,25 | - | 14,25 | - | 70,57 | - | 0,98 | | | 5,12 |
| 30.11.16 | 24,00 | - | 131,59 | 120,52 | 11,07 | 84,76 | 51,30 | 33,46 | 7,00 | 5,00 | 4,18 | 10,85 | - | - | 11,11 | - | 11,11 | - | 73,19 | - | 0,80 | | | 4,98 |
| 01.12.16 | 24,00 | - | 131,87 | 119,65 | 12,22 | 84,49 | 51,75 | 32,74 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 11,90 | - | - | 12,16 | - | 12,16 | - | 72,78 | - | 0,87 | | | 4,96 |
| 02.12.16 | 24,00 | - | 131,75 | 119,64 | 12,11 | 84,58 | 52,00 | 32,58 | 7,00 | 5,00 | 4,06 | 11,88 | - | - | 12,14 | - | 12,14 | - | 72,81 | - | 0,87 | | | 4,93 |
| 03.12.16 | 24,00 | - | 132,10 | 120,01 | 12,09 | 84,40 | 51,88 | 32,52 | 7,00 | 5,00 | 4,06 | 11,91 | - | - | 12,20 | - | 12,20 | - | 73,42 | - | 0,88 | | | 4,93 |
| 04.12.16 | 24,00 | - | 120,59 | 107,86 | 12,73 | 84,36 | 51,40 | 32,96 | 7,00 | 5,00 | 3,77 | 12,43 | - | - | 12,69 | - | 12,69 | - | 69,57 | - | 0,87 | | | 4,64 |
| 05.12.16 | 24,00 | - | 131,92 | 119,29 | 12,63 | 84,09 | 51,31 | 32,78 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 12,37 | - | - | 12,63 | - | 12,63 | - | 71,87 | - | 0,89 | | | 4,98 |
| 06.12.16 | 24,00 | - | 132,82 | 118,92 | 13,90 | 84,25 | 51,24 | 33,01 | 7,00 | 5,00 | 4,14 | 13,58 | - | - | 13,88 | - | 13,88 | - | 70,90 | - | 0,97 | | | 5,10 |
| 07.12.16 | 24,00 | - | 132,32 | 120,42 | 11,90 | 84,52 | 51,03 | 33,49 | 7,00 | 5,00 | 4,19 | 11,76 | - | - | 12,03 | - | 12,03 | - | 73,07 | - | 0,86 | | | 5,04 |
| 08.12.16 | 24,00 | - | 132,11 | 119,28 | 12,83 | 85,20 | 52,23 | 32,97 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | 12,53 | - | - | 12,83 | - | 12,83 | - | 72,29 | - | 0,91 | | | 5,03 |
| 09.12.16 | 24,00 | - | 131,06 | 121,22 | 9,84 | 84,75 | 52,25 | 32,50 | 7,00 | 5,00 | 4,06 | 9,50 | - | - | 9,72 | - | 9,72 | - | 75,58 | - | 0,72 | | | 4,78 |
| 10.12.16 | 24,00 | - | 132,13 | 120,06 | 12,07 | 85,10 | 51,96 | 33,14 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | 11,76 | - | - | 12,02 | - | 12,02 | - | 74,42 | - | 0,88 | | | 5,01 |
| 11.12.16 | 24,00 | - | 132,47 | 118,21 | 14,26 | 87,43 | 52,89 | 34,54 | 7,00 | 5,00 | 4,32 | 13,91 | - | - | 14,26 | - | 14,26 | - | 73,35 | - | 1,02 | | | 5,34 |
| 12.12.16 | 24,00 | - | 131,95 | 120,81 | 11,14 | 89,03 | 53,43 | 35,60 | 7,00 | 5,00 | 4,48 | 10,59 | - | - | 10,86 | - | 10,86 | - | 77,42 | - | 0,82 | | | 5,30 |
| 13.12.16 | 24,00 | - | 135,27 | 107,76 | 27,51 | 90,32 | 54,03 | 36,29 | 7,00 | 5,00 | 5,62 | 9,45 | - | - | 9,73 | - | 9,73 | - | 83,43 | - | 0,79 | | | 6,41 |
| 14.12.16 | 24,00 | - | 135,63 | 124,27 | 11,36 | 90,29 | 54,37 | 35,92 | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 11,13 | - | - | 11,52 | - | 11,52 | - | 90,02 | - | 1,00 | | | 5,50 |
| 15.12.16 | 24,00 | - | 134,62 | 124,53 | 10,09 | 89,19 | 53,87 | 35,32 | 7,00 | 5,00 | 4,44 | 9,81 | - | - | 10,14 | - | 10,14 | - | 88,72 | - | 0,87 | | | 5,31 |
| 16.12.16 | 24,00 | - | 134,36 | 124,39 | 9,97 | 87,40 | 53,32 | 34,08 | 7,00 | 5,00 | 4,28 | 9,60 | - | - | 9,90 | - | 9,90 | - | 87,11 | - | 0,84 | | | 5,12 |
| 17.12.16 | 24,00 | - | 135,35 | 124,35 | 11,00 | 85,56 | 52,69 | 32,87 | 7,00 | 5,00 | 4,15 | 10,44 | - | - | 10,78 | - | 10,78 | - | 85,22 | - | 0,89 | | | 5,04 |
| 18.12.16 | 24,00 | - | 137,14 | 124,20 | 12,94 | 85,01 | 52,42 | 32,59 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 12,54 | - | - | 12,92 | - | 12,92 | - | 84,79 | - | 1,07 | | | 5,16 |
| 19.12.16 | 24,00 | - | 135,56 | 124,38 | 11,18 | 82,78 | 51,67 | 31,11 | 7,00 | 5,00 | 3,92 | 10,66 | - | - | 10,97 | - | 10,97 | - | 82,41 | - | 0,88 | | | 4,80 |
| 20.12.16 | 24,00 | - | 136,23 | 124,35 | 11,88 | 80,67 | 50,79 | 29,88 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 11,56 | - | - | 11,90 | - | 11,90 | - | 80,16 | - | 0,93 | | | 4,68 |
| 21.12.16 | 24,00 | - | 134,48 | 124,48 | 10,00 | 78,66 | 49,86 | 28,80 | 7,00 | 5,00 | 3,61 | 9,83 | - | - | 10,11 | - | 10,11 | - | 78,36 | - | 0,77 | | | 4,38 |
| 22.12.16 | 24,00 | - | 110,58 | 101,49 | 9,09 | 77,36 | 49,96 | 27,40 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 10,84 | - | - | 11,10 | - | 11,10 | - | 73,48 | - | 0,79 | | | 3,49 |
| Среднее | 24,00 | - | 131,72 | 119,03 | 12,70 | 82,80 | 51,03 | 31,77 | 7,00 | 5,00 | 3,97 | 11,86 | - | - | 12,15 | - | 12,15 | - | 74,56 | - | 0,88 | - | - | 4,84 |
| Итого | 720,00 | | 3951,74 | 3570,81 | 380,93 | | | | | | 119,05 | 355,85 | 0,00 | 0,00 | 364,47 | 0,00 | 364,47 | 0,00 | | | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 145,33 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.12.16 13:00 | 41137,15 | 36153,80 | 5681,36 | - | 5799,82 | - | 1275,79 | - | - |
| | 23.12.16 03:00 | 43468,24 | 38265,24 | 5879,21 | - | 6003,02 | - | 1364,14 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,60 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,74** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **364,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «___» _____ г.