Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8989.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 20 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	113,45	98,10	15,35	71,10	43,29	27,81	7,00	5,00	3,01	14,40	-	-	14,63	-	14,63	-	56,74	-	0,82			3,83
24.11.16	24,00	-	112,21	98,32	13,89	71,42	43,53	27,89	7,00	5,00	3,00	12,95	-	-	13,15	-	13,15	-	56,75	-	0,74			3,74
25.11.16	24,00	-	111,25	97,88	13,37	72,64	44,07	28,57	7,00	5,00	3,07	12,70	-	-	12,90	-	12,90	-	55,26	-	0,70			3,77
26.11.16	24,00	-	110,08	95,46	14,62	74,38	44,73	29,65	7,00	5,00	3,20	13,56	-	-	13,74	-	13,74	-	53,44	-	0,73			3,92
27.11.16	24,00	-	109,27	92,34	16,93	76,52	45,76	30,76	7,00	5,00	3,30	15,84	-	-	16,05	-	16,05	-	52,74	-	0,84			4,14
28.11.16	24,00	-	109,79	94,05	15,74	81,30	47,10	34,20	7,00	5,00	3,71	14,76	-	-	14,96	-	14,96	-	53,41	-	0,79			4,50
29.11.16	24,00	-	110,08	94,77	15,31	84,68	48,32	36,36	7,00	5,00	3,97	14,40	-	-	14,59	-	14,59	-	53,85	-	0,78			4,75
30.11.16	24,00	-	109,66	94,37	15,29	85,12	48,59	36,53	7,00	5,00	3,99	14,26	-	-	14,45	-	14,45	-	53,29	-	0,76			4,75
01.12.16	24,00	-	109,44	94,10	15,34	84,89	49,12	35,77	7,00	5,00	3,91	14,34	-	-	14,54	-	14,54	-	53,65	-	0,77			4,68
02.12.16	24,00	-	109,46	93,88	15,58	84,96	49,40	35,56	7,00	5,00	3,89	14,52	-	-	14,71	-	14,71	-	53,70	-	0,78			4,67
03.12.16	24,00	-	109,55	95,08	14,47	84,73	49,39	35,34	7,00	5,00	3,85	13,56	-	-	13,76	-	13,76	-	54,56	-	0,74			4,59
04.12.16	24,00	-	110,68	93,00	17,68	84,84	48,90	35,94	7,00	5,00	3,94	16,52	-	-	16,75	-	16,75	-	54,86	-	0,91			4,85
05.12.16	24,00	-	109,93	93,47	16,46	84,50	48,48	36,02	7,00	5,00	3,94	15,25	-	-	15,44	-	15,44	-	54,05	-	0,83			4,76
06.12.16	24,00	-	110,33	93,69	16,64	84,59	48,28	36,31	7,00	5,00	3,97	15,56	-	-	15,76	-	15,76	-	54,25	-	0,84			4,81
07.12.16	24,00	-	109,62	93,90	15,72	84,93	48,20	36,73	7,00	5,00	3,97	15,23	-	-	15,43	-	15,43	-	54,02	-	0,82			4,79
08.12.16	24,00	-	109,69	93,24	16,45	85,51	49,27	36,24	7,00	5,00	3,96	15,35	-	-	15,55	-	15,55	-	54,54	-	0,84			4,79
09.12.16	24,00	-	109,42	94,41	15,01	85,13	49,53	35,60	7,00	5,00	3,88	13,99	-	-	14,18	-	14,18	-	54,56	-	0,76			4,64
10.12.16	24,00	-	109,89	92,30	17,59	85,28	49,11	36,17	7,00	5,00	3,95	16,42	-	-	16,64	-	16,64	-	54,28	-	0,89			4,84
11.12.16	24,00	-	109,39	93,07	16,32	87,82	49,98	37,84	7,00	5,00	4,14	15,25	-	-	15,45	-	15,45	-	53,92	-	0,82			4,96
12.12.16	24,00	-	108,88	94,00	14,88	89,26	50,23	39,03	7,00	5,00	4,27	13,85	-	-	14,04	-	14,04	-	53,17	-	0,74			5,01
13.12.16	24,00	-	108,80	93,99	14,81	90,51	50,64	39,87	7,00	5,00	4,38	13,62	-	-	13,80	-	13,80	-	52,65	-	0,72			5,10
14.12.16	24,00	-	108,45	92,13	16,32	90,78	51,23	39,55	7,00	5,00	4,32	15,22	-	-	15,43	-	15,43	-	52,99	-	0,81			5,13
15.12.16	24,00	-	108,60	94,07	14,53	89,63	50,76	38,87	7,00	5,00	4,24	13,66	-	-	13,84	-	13,84	-	52,83	-	0,72			4,97
16.12.16	24,00	-	108,29	93,47	14,82	87,80	50,31	37,49	7,00	5,00	4,07	14,20	-	-	14,38	-	14,38	-	52,52	-	0,75			4,81
17.12.16	24,00	-	109,19	93,10	16,09	86,10	49,90	36,20	7,00	5,00	3,96	15,17	-	-	15,35	-	15,35	-	52,82	-	0,80			4,76
18.12.16	24,00	-	109,84	92,85	16,99	85,29	49,66	35,63	7,00	5,00	3,89	15,98	-	-	16,18	-	16,18	-	54,54	-	0,87			4,76
19.12.16	24,00	-	110,08	94,23	15,85	83,32	49,07	34,25	7,00	5,00	3,74	14,84	-	-	15,06	-	15,06	-	54,65	-	0,81			4,55
20.12.16	24,00	-	110,32	96,44	13,88	81,20	48,24	32,96	7,00	5,00	3,58	13,12	-	-	13,33	-	13,33	-	55,83	-	0,73			4,31
21.12.16	24,00	-	111,25	97,24	14,01	79,03	47,44	31,59	7,00	5,00	3,41	13,54	-	-	13,77	-	13,77	-	57,35	-	0,78			4,19
22.12.16	24,00	-	92,78	81,44	11,34	77,64	46,36	31,28	7,00	5,00	2,68	12,93	-	-	13,11	-	13,11	-	58,34	-	0,75			3,43
Среднее	24,00	-	109,32	93,95	15,38	83,16	48,30	34,87	7,00	5,00	3,77	14,50	-	-	14,70	-	14,70	-	54,32	-	0,79	-	-	4,56
Итого	720,00		3279,67	2818,39	461,28						113,18	434,99	0,00	0,00	440,97	0,00	440,97	0,00			23,62	0,00	0,00	136,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.12.16 04:00	67442,55	58723,76	10329,94	-	10530,27	-	2122,13	-	-
	23.12.16 03:00	69175,65	60210,78	10563,69	-	10767,20	-	2197,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **440,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «_____» _____ г.