Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8990.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	129,02	111,90	17,12	71,19	48,49	22,70	7,00	5,00	3,01	15,35	-	-	15,52	-	15,52	-	48,62	-	0,75			3,76
24.11.16	24,00	-	128,53	113,70	14,83	71,49	48,65	22,84	7,00	5,00	3,04	12,71	-	-	12,85	-	12,85	-	48,83	-	0,62			3,66
25.11.16	24,00	-	128,37	112,62	15,75	72,55	49,17	23,38	7,00	5,00	3,10	13,83	-	-	13,99	-	13,99	-	49,37	-	0,68			3,78
26.11.16	24,00	-	128,37	114,12	14,25	74,49	49,98	24,51	7,00	5,00	3,26	12,02	-	-	12,18	-	12,18	-	50,06	-	0,60			3,86
27.11.16	24,00	-	127,87	111,72	16,15	76,56	51,15	25,41	7,00	5,00	3,36	14,02	-	-	14,19	-	14,19	-	51,22	-	0,72			4,08
28.11.16	24,00	-	129,13	113,82	15,31	81,52	53,10	28,42	7,00	5,00	3,78	13,24	-	-	13,42	-	13,42	-	53,27	-	0,70			4,49
29.11.16	24,00	-	130,03	116,04	13,99	84,68	54,53	30,15	7,00	5,00	4,03	12,07	-	-	12,24	-	12,24	-	54,43	-	0,66			4,69
30.11.16	24,00	-	130,09	115,13	14,96	85,05	54,67	30,38	7,00	5,00	4,07	12,88	-	-	13,07	-	13,07	-	54,44	-	0,70			4,78
01.12.16	24,00	-	130,01	115,63	14,38	84,80	55,03	29,77	7,00	5,00	4,00	12,05	-	-	12,22	-	12,22	-	54,89	-	0,66			4,67
02.12.16	24,00	-	129,92	116,50	13,42	84,90	55,20	29,70	7,00	5,00	3,99	11,29	-	-	11,47	-	11,47	-	55,07	-	0,62			4,61
03.12.16	24,00	-	129,62	114,99	14,63	84,74	55,18	29,56	7,00	5,00	3,93	13,01	-	-	13,20	-	13,20	-	55,10	-	0,72			4,65
04.12.16	24,00	-	130,24	115,35	14,89	84,77	54,78	29,99	7,00	5,00	4,02	12,94	-	-	13,11	-	13,11	-	54,65	-	0,71			4,73
05.12.16	24,00	-	129,86	114,78	15,08	84,44	54,56	29,88	7,00	5,00	4,01	12,88	-	-	13,07	-	13,07	-	54,31	-	0,70			4,71
06.12.16	24,00	-	129,89	116,34	13,55	84,62	54,47	30,15	7,00	5,00	4,01	11,90	-	-	12,07	-	12,07	-	54,37	-	0,65			4,66
07.12.16	24,00	-	129,75	116,10	13,65	84,87	54,41	30,46	7,00	5,00	4,04	12,22	-	-	12,39	-	12,39	-	54,21	-	0,66			4,70
08.12.16	24,00	-	129,46	117,02	12,44	85,55	55,71	29,84	7,00	5,00	3,97	10,72	-	-	10,88	-	10,88	-	55,65	-	0,60			4,56
09.12.16	24,00	-	129,64	114,09	15,55	85,13	55,64	29,49	7,00	5,00	3,95	13,42	-	-	13,64	-	13,64	-	55,53	-	0,75			4,70
10.12.16	24,00	-	129,75	114,63	15,12	85,44	55,27	30,17	7,00	5,00	4,02	13,31	-	-	13,50	-	13,50	-	55,40	-	0,74			4,76
11.12.16	24,00	-	129,85	114,74	15,11	87,80	56,46	31,34	7,00	5,00	4,19	13,26	-	-	13,46	-	13,46	-	56,20	-	0,75			4,93
12.12.16	24,00	-	129,63	115,25	14,38	89,40	56,93	32,47	7,00	5,00	4,31	12,73	-	-	12,91	-	12,91	-	56,83	-	0,72			5,04
13.12.16	24,00	-	129,87	115,86	14,01	90,64	57,46	33,18	7,00	5,00	4,42	12,23	-	-	12,43	-	12,43	-	57,26	-	0,70			5,12
14.12.16	24,00	-	129,32	116,65	12,67	90,66	57,90	32,76	7,00	5,00	4,33	11,34	-	-	11,52	-	11,52	-	57,59	-	0,66			4,98
15.12.16	24,00	-	129,61	115,75	13,86	89,54	57,26	32,28	7,00	5,00	4,27	12,47	-	-	12,67	-	12,67	-	57,10	-	0,71			4,98
16.12.16	24,00	-	129,18	116,10	13,08	87,74	56,66	31,08	7,00	5,00	4,08	12,04	-	-	12,23	-	12,23	-	56,51	-	0,68			4,76
17.12.16	24,00	-	129,54	115,32	14,22	85,94	55,75	30,19	7,00	5,00	4,00	12,72	-	-	12,90	-	12,90	-	55,50	-	0,71			4,71
18.12.16	24,00	-	129,48	113,81	15,67	85,38	55,57	29,81	7,00	5,00	3,94	14,38	-	-	14,58	-	14,58	-	55,34	-	0,80			4,74
19.12.16	24,00	-	129,18	116,90	12,28	83,14	54,55	28,59	7,00	5,00	3,77	11,09	-	-	11,26	-	11,26	-	54,24	-	0,60			4,37
20.12.16	24,00	-	128,99	116,61	12,38	81,07	53,61	27,46	7,00	5,00	3,60	11,44	-	-	11,57	-	11,57	-	53,19	-	0,61			4,21
21.12.16	24,00	-	128,53	116,15	12,38	79,02	52,73	26,29	7,00	5,00	3,42	11,80	-	-	11,95	-	11,95	-	52,47	-	0,62			4,04
22.12.16	24,00	-	104,20	93,51	10,69	77,72	50,96	26,76	7,00	5,00	2,75	11,67	-	-	11,81	-	11,81	-	49,96	-	0,59			3,34
Среднее	24,00	-	128,56	114,37	14,19	83,16	54,19	28,97	7,00	5,00	3,82	12,57	-	-	12,74	-	12,74	-	54,05	-	0,68	-	-	4,50
Итого	720,00		3856,93	3431,13	425,80						114,68	377,03	0,00	0,00	382,30	0,00	382,30	0,00			20,37	0,00	0,00	135,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.12.16 13:00	44724,23	39607,25	5253,67	-	5354,76	-	1201,74	-	-
	23.12.16 03:00	46974,97	41617,46	5470,77	-	5575,01	-	1283,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «__» _____ г.