Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,68
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	110,08	84,11	25,97	71,07	49,11	21,96	7,00	5,00	2,66	20,94	-	-	21,19	-	21,19	-	49,24	-	1,03			3,69
24.11.16	24,00	-	109,76	82,79	26,97	71,37	49,23	22,14	7,00	5,00	2,67	21,87	-	-	22,13	-	22,13	-	49,58	-	1,09			3,76
25.11.16	24,00	-	119,72	92,26	27,46	72,67	50,06	22,61	7,00	5,00	2,99	17,01	-	-	17,34	-	17,34	-	64,28	-	1,10			4,09
26.11.16	24,00	-	126,26	97,81	28,45	74,55	50,98	23,57	7,00	5,00	3,13	17,35	-	-	17,79	-	17,79	-	74,97	-	1,30			4,43
27.11.16	24,00	-	128,25	97,10	31,15	76,63	52,29	24,34	7,00	5,00	3,25	19,64	-	-	20,16	-	20,16	-	76,77	-	1,51			4,76
28.11.16	24,00	-	125,73	97,95	27,78	81,69	54,60	27,09	7,00	5,00	3,61	16,06	-	-	16,55	-	16,55	-	82,16	-	1,32			4,93
29.11.16	24,00	-	126,57	98,91	27,66	84,69	56,15	28,54	7,00	5,00	3,84	15,85	-	-	16,36	-	16,36	-	84,51	-	1,34			5,17
30.11.16	24,00	-	125,57	98,53	27,04	85,11	56,43	28,68	7,00	5,00	3,85	15,03	-	-	15,52	-	15,52	-	84,97	-	1,28			5,13
01.12.16	24,00	-	124,54	98,47	26,07	84,81	56,74	28,07	7,00	5,00	3,81	13,82	-	-	14,24	-	14,24	-	84,49	-	1,17			4,98
02.12.16	24,00	-	127,28	98,07	29,21	84,92	56,94	27,98	7,00	5,00	3,82	16,62	-	-	17,14	-	17,14	-	84,75	-	1,41			5,23
03.12.16	24,00	-	126,83	97,74	29,09	84,74	56,83	27,91	7,00	5,00	3,82	16,33	-	-	16,82	-	16,82	-	84,60	-	1,38			5,20
04.12.16	24,00	-	129,93	97,63	32,30	84,82	56,51	28,31	7,00	5,00	3,86	19,47	-	-	20,09	-	20,09	-	84,80	-	1,65			5,51
05.12.16	24,00	-	124,96	97,31	27,65	84,46	56,44	28,02	7,00	5,00	3,85	14,47	-	-	14,89	-	14,89	-	84,17	-	1,22			5,07
06.12.16	24,00	-	126,28	97,22	29,06	84,63	56,29	28,34	7,00	5,00	3,91	15,54	-	-	16,03	-	16,03	-	84,47	-	1,31			5,22
07.12.16	24,00	-	127,19	97,12	30,07	84,88	56,33	28,55	7,00	5,00	3,93	16,56	-	-	17,10	-	17,10	-	84,61	-	1,40			5,33
08.12.16	24,00	-	125,30	101,39	23,91	85,53	61,25	24,28	7,00	5,00	3,26	14,70	-	-	15,17	-	15,17	-	85,30	-	1,26			4,52
09.12.16	24,00	-	122,86	108,40	14,46	85,08	57,42	27,66	7,00	5,00	3,18	12,45	-	-	12,83	-	12,83	-	84,84	-	1,06			4,23
10.12.16	24,00	-	124,17	109,00	15,17	85,52	56,99	28,53	7,00	5,00	3,22	13,91	-	-	14,33	-	14,33	-	85,72	-	1,19			4,42
11.12.16	24,00	-	127,62	109,26	18,36	87,78	57,91	29,87	7,00	5,00	3,36	17,38	-	-	17,97	-	17,97	-	87,46	-	1,52			4,88
12.12.16	24,00	-	125,87	109,32	16,55	89,42	58,53	30,89	7,00	5,00	3,48	15,53	-	-	16,07	-	16,07	-	89,41	-	1,39			4,87
13.12.16	24,00	-	126,39	109,32	17,07	90,65	59,11	31,54	7,00	5,00	3,58	15,77	-	-	16,32	-	16,32	-	90,48	-	1,43			5,00
14.12.16	24,00	-	124,48	109,12	15,36	90,60	59,39	31,21	7,00	5,00	3,55	13,86	-	-	14,34	-	14,34	-	90,28	-	1,25			4,81
15.12.16	24,00	-	126,51	109,49	17,02	89,49	58,80	30,69	7,00	5,00	3,49	15,77	-	-	16,33	-	16,33	-	89,16	-	1,41			4,89
16.12.16	24,00	-	124,56	109,63	14,93	87,70	58,13	29,57	7,00	5,00	3,36	13,74	-	-	14,20	-	14,20	-	87,42	-	1,20			4,56
17.12.16	24,00	-	127,08	109,56	17,52	85,83	57,34	28,49	7,00	5,00	3,23	16,45	-	-	16,97	-	16,97	-	85,33	-	1,41			4,63
18.12.16	24,00	-	128,06	109,50	18,56	85,33	57,08	28,25	7,00	5,00	3,19	17,59	-	-	18,15	-	18,15	-	85,12	-	1,50			4,68
19.12.16	24,00	-	128,85	109,35	19,50	83,08	55,99	27,09	7,00	5,00	3,05	18,52	-	-	19,09	-	19,09	-	82,70	-	1,53			4,59
20.12.16	24,00	-	126,74	109,44	17,30	80,99	55,02	25,97	7,00	5,00	2,91	16,62	-	-	17,09	-	17,09	-	80,61	-	1,34			4,25
21.12.16	24,00	-	128,76	109,45	19,31	79,00	53,93	25,07	7,00	5,00	2,79	18,87	-	-	19,42	-	19,42	-	78,86	-	1,49			4,28
22.12.16	24,00	-	104,91	88,50	16,41	77,70	52,36	25,34	7,00	5,00	2,26	16,68	-	-	17,09	-	17,09	-	75,84	-	1,26			3,52
Среднее	24,00	-	124,37	101,46	22,91	83,16	55,81	27,35	7,00	5,00	3,36	16,48	-	-	16,96	-	16,96	-	81,23	-	1,32	-	-	4,69
Итого	720,00		3731,11	3043,75	687,36						100,89	494,40	0,00	0,00	508,72	0,00	508,72	0,00			39,75	0,00	0,00	140,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	38211,18	32654,98	7596,52	-	7760,88	-	1081,29	-	-
	23.12.16 03:00	41942,86	35699,47	8090,98	-	8269,67	-	1221,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = 0,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **508,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«__» 23 ДЕК 2016 г.