Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,68
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	90,27	82,90	7,37	70,06	42,25	27,81	7,00	5,00	2,32	7,14	-	-	7,31	-	7,31	-	69,79	-	0,50			2,82
24.11.16	24,00	-	91,42	82,93	8,49	70,38	42,43	27,95	7,00	5,00	2,33	8,32	-	-	8,50	-	8,50	-	70,43	-	0,59			2,92
25.11.16	24,00	-	92,69	84,83	7,86	71,45	43,06	28,39	7,00	5,00	2,40	8,06	-	-	8,23	-	8,23	-	71,42	-	0,58			2,97
26.11.16	24,00	-	92,83	84,68	8,15	73,40	43,83	29,57	7,00	5,00	2,48	8,46	-	-	8,66	-	8,66	-	73,70	-	0,63			3,10
27.11.16	24,00	-	92,19	84,29	7,90	75,47	44,72	30,75	7,00	5,00	2,58	8,11	-	-	8,31	-	8,31	-	75,42	-	0,61			3,19
28.11.16	24,00	-	92,03	84,62	7,41	80,27	46,00	34,27	7,00	5,00	2,91	7,38	-	-	7,60	-	7,60	-	80,41	-	0,59			3,50
29.11.16	24,00	-	92,38	84,70	7,68	83,36	46,95	36,41	7,00	5,00	3,11	7,38	-	-	7,63	-	7,63	-	82,98	-	0,61			3,73
30.11.16	24,00	-	94,01	85,39	8,62	83,81	47,45	36,36	7,00	5,00	3,14	8,26	-	-	8,52	-	8,52	-	83,52	-	0,69			3,83
01.12.16	24,00	-	93,78	85,74	8,04	83,53	47,94	35,59	7,00	5,00	3,08	7,77	-	-	8,00	-	8,00	-	83,06	-	0,65			3,73
02.12.16	24,00	-	93,67	85,90	7,77	83,60	48,16	35,44	7,00	5,00	3,07	7,51	-	-	7,74	-	7,74	-	83,16	-	0,63			3,70
03.12.16	24,00	-	93,77	85,70	8,07	83,41	47,92	35,49	7,00	5,00	3,07	7,81	-	-	8,05	-	8,05	-	82,85	-	0,65			3,72
04.12.16	24,00	-	93,59	85,06	8,53	83,44	47,37	36,07	7,00	5,00	3,11	8,14	-	-	8,39	-	8,39	-	83,16	-	0,68			3,78
05.12.16	24,00	-	94,53	85,07	9,46	83,18	47,32	35,86	7,00	5,00	3,11	8,81	-	-	9,09	-	9,09	-	82,80	-	0,73			3,84
06.12.16	24,00	-	92,91	84,70	8,21	83,24	46,89	36,35	7,00	5,00	3,13	7,72	-	-	7,94	-	7,94	-	82,85	-	0,64			3,77
07.12.16	24,00	-	92,87	85,24	7,63	83,57	47,04	36,53	7,00	5,00	3,16	7,21	-	-	7,45	-	7,45	-	83,14	-	0,60			3,76
08.12.16	24,00	-	93,28	85,85	7,43	84,23	48,03	36,20	7,00	5,00	3,14	7,15	-	-	7,34	-	7,34	-	83,69	-	0,60			3,74
09.12.16	24,00	-	93,73	85,87	7,86	83,81	48,10	35,71	7,00	5,00	3,10	7,53	-	-	7,75	-	7,75	-	83,42	-	0,63			3,73
10.12.16	24,00	-	93,83	85,53	8,30	84,11	47,80	36,31	7,00	5,00	3,13	7,98	-	-	8,21	-	8,21	-	84,25	-	0,68			3,81
11.12.16	24,00	-	93,28	85,87	7,41	86,38	48,67	37,71	7,00	5,00	3,28	7,04	-	-	7,30	-	7,30	-	85,73	-	0,61			3,88
12.12.16	24,00	-	93,47	85,78	7,69	87,94	48,94	39,00	7,00	5,00	3,38	7,36	-	-	7,58	-	7,58	-	87,70	-	0,65			4,03
13.12.16	24,00	-	93,31	86,03	7,28	89,10	49,43	39,67	7,00	5,00	3,45	7,03	-	-	7,27	-	7,27	-	88,58	-	0,62			4,07
14.12.16	24,00	-	88,95	79,02	9,93	89,09	49,85	39,24	7,00	5,00	3,43	9,57	-	-	9,74	-	9,74	-	59,41	-	0,57			3,99
15.12.16	24,00	-	86,77	76,92	9,85	87,93	49,45	38,48	7,00	5,00	3,37	9,45	-	-	9,51	-	9,51	-	49,44	-	0,47			3,83
16.12.16	24,00	-	91,56	82,68	8,88	86,24	49,09	37,15	7,00	5,00	3,25	8,47	-	-	8,66	-	8,66	-	69,57	-	0,59			3,84
17.12.16	24,00	-	93,36	86,34	7,02	84,50	48,55	35,95	7,00	5,00	3,15	6,55	-	-	6,78	-	6,78	-	83,75	-	0,55			3,70
18.12.16	24,00	-	93,17	86,24	6,93	83,95	48,32	35,63	7,00	5,00	3,11	6,50	-	-	6,69	-	6,69	-	83,43	-	0,54			3,66
19.12.16	24,00	-	93,09	86,23	6,86	81,88	47,72	34,16	7,00	5,00	2,99	6,38	-	-	6,58	-	6,58	-	81,39	-	0,52			3,51
20.12.16	24,00	-	93,61	86,18	7,43	79,87	47,07	32,80	7,00	5,00	2,86	7,08	-	-	7,29	-	7,29	-	79,43	-	0,56			3,42
21.12.16	24,00	-	94,02	86,05	7,97	77,86	46,34	31,52	7,00	5,00	2,75	7,49	-	-	7,69	-	7,69	-	77,52	-	0,58			3,34
22.12.16	24,00	-	93,06	85,12	7,94	77,20	46,09	31,11	7,00	5,00	2,68	7,64	-	-	7,85	-	7,85	-	76,97	-	0,59			3,27
Среднее	24,00	-	92,71	84,72	8,00	81,88	47,09	34,78	7,00	5,00	3,00	7,71	-	-	7,92	-	7,92	-	78,77	-	0,60	-	-	3,61
Итого	720,00		2781,43	2541,46	239,97						90,05	231,30	0,00	0,00	237,66	0,00	237,66	0,00			18,10	0,00	0,00	108,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	2946,92	2691,35	242,77	-	249,24	-	106,60	-	-
	23.12.16 03:00	5724,77	5229,22	474,12	-	486,96	-	214,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **237,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «__» 23 ДЕК 2016 г.