Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 1,68
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	111,12	99,84	11,28	69,80	47,62	22,18	7,00	5,00	2,26	10,64	-	-	10,89	-	10,89	-	70,03	-	0,75			3,01
24.11.16	24,00	-	112,23	100,36	11,87	70,08	47,87	22,21	7,00	5,00	2,26	11,44	-	-	11,67	-	11,67	-	70,33	-	0,81			3,07
25.11.16	24,00	-	110,82	100,33	10,49	71,21	48,41	22,80	7,00	5,00	2,33	9,90	-	-	10,13	-	10,13	-	71,05	-	0,70			3,04
26.11.16	24,00	-	111,76	100,28	11,48	73,10	49,33	23,77	7,00	5,00	2,41	11,04	-	-	11,28	-	11,28	-	73,57	-	0,81			3,22
27.11.16	24,00	-	110,99	99,90	11,09	75,15	50,48	24,67	7,00	5,00	2,49	10,80	-	-	11,08	-	11,08	-	75,51	-	0,81			3,30
28.11.16	24,00	-	110,54	100,39	10,15	79,87	52,14	27,73	7,00	5,00	2,81	9,75	-	-	10,04	-	10,04	-	80,25	-	0,78			3,60
29.11.16	24,00	-	110,05	100,36	9,69	83,00	53,63	29,37	7,00	5,00	3,01	8,99	-	-	9,28	-	9,28	-	82,93	-	0,75			3,76
30.11.16	24,00	-	111,63	101,16	10,47	83,42	54,17	29,25	7,00	5,00	3,03	9,69	-	-	9,97	-	9,97	-	83,43	-	0,81			3,84
01.12.16	24,00	-	112,09	101,63	10,46	83,15	54,54	28,61	7,00	5,00	2,97	9,83	-	-	10,13	-	10,13	-	82,93	-	0,82			3,78
02.12.16	24,00	-	112,51	101,87	10,64	83,24	54,79	28,45	7,00	5,00	2,94	10,13	-	-	10,45	-	10,45	-	83,12	-	0,85			3,79
03.12.16	24,00	-	112,05	101,56	10,49	83,06	54,39	28,67	7,00	5,00	2,97	9,84	-	-	10,13	-	10,13	-	83,11	-	0,82			3,79
04.12.16	24,00	-	111,95	100,82	11,13	83,05	53,80	29,25	7,00	5,00	3,01	10,45	-	-	10,75	-	10,75	-	83,07	-	0,87			3,88
05.12.16	24,00	-	111,66	101,18	10,48	82,76	53,89	28,87	7,00	5,00	2,98	9,82	-	-	10,12	-	10,12	-	82,57	-	0,81			3,79
06.12.16	24,00	-	110,23	100,73	9,50	82,85	53,60	29,25	7,00	5,00	2,99	9,00	-	-	9,27	-	9,27	-	82,69	-	0,75			3,74
07.12.16	24,00	-	112,72	101,19	11,53	83,20	53,77	29,43	7,00	5,00	3,02	11,07	-	-	11,39	-	11,39	-	83,11	-	0,92			3,94
08.12.16	24,00	-	112,76	101,62	11,14	83,86	54,99	28,87	7,00	5,00	2,99	10,50	-	-	10,84	-	10,84	-	83,79	-	0,88			3,87
09.12.16	24,00	-	111,58	101,94	9,64	83,44	54,75	28,69	7,00	5,00	2,96	9,25	-	-	9,54	-	9,54	-	83,32	-	0,77			3,73
10.12.16	24,00	-	110,74	101,50	9,24	83,68	54,36	29,32	7,00	5,00	3,02	8,71	-	-	8,97	-	8,97	-	83,80	-	0,73			3,76
11.12.16	24,00	-	113,76	101,81	11,95	86,00	55,54	30,46	7,00	5,00	3,16	11,41	-	-	11,76	-	11,76	-	85,78	-	0,98			4,14
12.12.16	24,00	-	112,62	101,75	10,87	87,54	56,12	31,42	7,00	5,00	3,25	10,31	-	-	10,64	-	10,64	-	87,75	-	0,91			4,16
13.12.16	24,00	-	113,09	101,65	11,44	88,66	56,74	31,92	7,00	5,00	3,34	10,44	-	-	10,79	-	10,79	-	88,54	-	0,93			4,27
14.12.16	24,00	-	111,91	102,17	9,74	88,68	57,10	31,58	7,00	5,00	3,31	8,88	-	-	9,17	-	9,17	-	88,46	-	0,79			4,10
15.12.16	24,00	-	113,08	102,57	10,51	87,54	56,54	31,00	7,00	5,00	3,24	9,92	-	-	10,25	-	10,25	-	87,31	-	0,87			4,11
16.12.16	24,00	-	113,02	102,68	10,34	85,86	55,91	29,95	7,00	5,00	3,13	9,78	-	-	10,12	-	10,12	-	85,76	-	0,84			3,97
17.12.16	24,00	-	114,83	102,11	12,72	84,14	55,15	28,99	7,00	5,00	3,05	11,75	-	-	12,13	-	12,13	-	83,96	-	0,99			4,04
18.12.16	24,00	-	114,45	102,20	12,25	83,56	54,88	28,68	7,00	5,00	2,99	11,56	-	-	11,88	-	11,88	-	83,51	-	0,97			3,96
19.12.16	24,00	-	113,85	101,92	11,93	81,52	54,08	27,44	7,00	5,00	2,89	10,91	-	-	11,26	-	11,26	-	81,29	-	0,89			3,77
20.12.16	24,00	-	112,32	101,97	10,35	79,50	53,00	26,50	7,00	5,00	2,78	9,48	-	-	9,73	-	9,73	-	78,97	-	0,75			3,53
21.12.16	24,00	-	112,50	101,96	10,54	77,55	51,99	25,56	7,00	5,00	2,68	9,77	-	-	10,03	-	10,03	-	77,42	-	0,75			3,43
22.12.16	24,00	-	111,93	100,78	11,15	76,86	51,65	25,21	7,00	5,00	2,59	10,56	-	-	10,85	-	10,85	-	76,64	-	0,81			3,40
Среднее	24,00	-	112,16	101,34	10,82	81,51	53,51	28,00	7,00	5,00	2,90	10,19	-	-	10,48	-	10,48	-	81,47	-	0,83	-	-	3,73
Итого	720,00		3364,79	3040,23	324,56						86,87	305,62	0,00	0,00	314,54	0,00	314,54	0,00			24,88	0,00	0,00	111,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	36485,64	31729,73	4332,13	-	4426,37	-	379,13	-	-
	23.12.16 03:00	39846,02	34765,47	4837,90	-	4741,07	-	490,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **314,54** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
СЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру 12

Отрегулировать температуру 12