

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 8 / ПЦ-3 СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 1я Невская котельная

Выписатель: ВКГ-7 № 256012
 Подощ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 30
 Тр-д. ГВС(М3): Тр-д. ГВС(М3)
 тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ГНП=30
 тр.подпитки(У5): расходомер: ГНП=30
 расчетный алгоритм: зим: Q=K1*(П1-П2)*K2*(П3-П4)
 расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтеп.ср=0,059
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got=42,96
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Узел учета: ПЦ-3 СЦО+ГВС
 Код УУТ: _____
 Рассматривать совместно с УУТ: _____
 График: 150/70

Тех. гр.С= 1,68

Устраненные приборы:
 Выхисель: ВКГ-7 № 256012
 Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 30
 Тр-д. ГВС(М3)
 Тр.цирк.ГВС(М4)
 Тр.подпитки(У5)

Установленные приборы:
 Выхисель: ВКГ-7 № 256012
 Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 30
 Тр-д. ГВС(М3)
 Тр.цирк.ГВС(М4)
 Тр.подпитки(У5)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 ВКГ7-256012-ч(С)-1216.txt
 ВКГ7-256012-с(С)-1216.txt

Режим (схема): 3001
 Smax= 30
 Smin= 30
 Smax= 30
 Smin= 30

Приборы УУТ поверены до _____
 Терморегуль.: КТСТН-Н
 Терморегуль.: КТСТН-Н
 Терморегуль.: ТСПН
 Терморегуль.: ТСПН
 Терморегуль.: _____

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Тп	HC	M1	M2	dM	T1	T2	C	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVтеп	Vподп	T3	T4	Контрольные данные		Общие теплопотр-е	
																						Qтеп.кэл.	Qтеп.гвс	Гкал	Гкал
23.11.16	24.00	-	55,71	45,98	9,73	67,46	42,39	25,07	7,00	5,00	1,16	9,16	9,17	-	-	9,76	-	9,76	-	67,48	-	0,65	0,65	1,81	
24.11.16	24.00	-	54,87	46,03	8,84	67,78	42,61	25,17	7,00	5,00	1,17	8,62	8,62	-	-	8,83	-	8,83	-	67,95	-	0,59	0,59	1,76	
25.11.16	24.00	-	57,90	49,25	8,65	68,87	43,73	25,14	7,00	5,00	1,25	8,48	8,48	-	-	8,64	-	8,64	-	68,89	-	0,58	0,58	1,84	
26.11.16	24.00	-	54,42	46,73	7,69	70,57	43,84	26,73	7,00	5,00	1,26	7,46	7,46	-	-	7,63	-	7,63	-	70,88	-	0,53	0,53	1,79	
27.11.16	24.00	-	56,76	46,25	10,51	72,63	44,83	27,80	7,00	5,00	1,29	10,40	10,40	-	-	10,64	-	10,64	-	72,82	-	0,76	0,76	2,05	
28.11.16	24.00	-	53,36	46,30	7,06	76,86	46,09	30,77	7,00	5,00	1,43	6,97	6,97	-	-	7,17	-	7,17	-	77,52	-	0,54	0,54	1,97	
29.11.16	24.00	-	54,76	46,32	8,44	79,81	47,04	32,77	7,00	5,00	1,53	8,42	8,42	-	-	8,66	-	8,66	-	79,56	-	0,67	0,67	2,20	
30.11.16	24.00	-	54,06	46,62	7,44	80,25	47,41	32,84	7,00	5,00	1,54	7,37	7,37	-	-	7,58	-	7,58	-	80,00	-	0,59	0,59	2,13	
01.12.16	24.00	-	54,10	46,82	7,70	80,11	47,99	32,12	7,00	5,00	1,50	7,42	7,42	-	-	7,61	-	7,61	-	79,88	-	0,59	0,59	2,09	
02.12.16	24.00	-	54,36	46,74	7,62	79,91	47,74	32,17	7,00	5,00	1,50	7,84	7,84	-	-	8,05	-	8,05	-	79,78	-	0,62	0,62	2,12	
03.12.16	24.00	-	54,36	46,74	7,62	79,91	47,74	32,17	7,00	5,00	1,50	7,84	7,84	-	-	8,05	-	8,05	-	79,78	-	0,61	0,61	2,11	
04.12.16	24.00	-	54,46	46,50	7,96	79,84	47,08	32,76	7,00	5,00	1,53	7,96	7,96	-	-	8,16	-	8,16	-	79,70	-	0,63	0,63	2,16	
05.12.16	24.00	-	54,05	46,58	7,47	79,61	47,13	32,48	7,00	5,00	1,52	7,47	7,47	-	-	7,68	-	7,68	-	79,42	-	0,59	0,59	2,11	
06.12.16	24.00	-	54,80	46,25	8,55	79,69	46,84	32,85	7,00	5,00	1,52	8,62	8,62	-	-	8,86	-	8,86	-	79,54	-	0,69	0,69	2,20	
07.12.16	24.00	-	53,19	46,54	6,65	79,90	46,85	33,05	7,00	5,00	1,54	6,71	6,71	-	-	6,88	-	6,88	-	79,52	-	0,53	0,53	2,07	
08.12.16	24.00	-	54,06	46,86	7,20	80,69	48,10	32,59	7,00	5,00	1,54	7,05	7,05	-	-	7,25	-	7,25	-	80,36	-	0,57	0,57	2,11	
09.12.16	24.00	-	54,71	46,87	7,84	80,34	48,18	32,16	7,00	5,00	1,52	7,77	7,77	-	-	7,96	-	7,96	-	80,10	-	0,62	0,62	2,14	
10.12.16	24.00	-	53,82	46,71	7,11	80,46	47,81	32,65	7,00	5,00	1,54	6,93	6,93	-	-	7,13	-	7,13	-	80,51	-	0,57	0,57	2,11	
11.12.16	24.00	-	55,23	46,91	8,32	82,65	48,56	34,09	7,00	5,00	1,62	8,14	8,14	-	-	8,38	-	8,38	-	82,35	-	0,67	0,67	2,29	
12.12.16	24.00	-	53,95	46,84	7,11	84,06	48,93	35,13	7,00	5,00	1,66	6,95	6,95	-	-	7,15	-	7,15	-	84,07	-	0,59	0,59	2,24	
13.12.16	24.00	-	53,70	47,00	6,70	85,05	49,46	35,59	7,00	5,00	1,69	6,61	6,61	-	-	6,81	-	6,81	-	84,59	-	0,56	0,56	2,24	
14.12.16	24.00	-	53,63	47,18	6,45	85,05	49,81	35,24	7,00	5,00	1,68	6,31	6,31	-	-	6,50	-	6,50	-	83,43	-	0,53	0,53	2,25	
15.12.16	24.00	-	54,39	47,24	7,15	83,97	49,21	34,76	7,00	5,00	1,67	6,87	6,87	-	-	7,08	-	7,08	-	84,40	-	0,59	0,59	2,20	
16.12.16	24.00	-	54,67	47,24	7,43	82,44	48,90	33,54	7,00	5,00	1,61	7,18	7,18	-	-	7,40	-	7,40	-	82,02	-	0,59	0,59	2,20	
17.12.16	24.00	-	52,95	47,14	5,81	80,68	48,22	32,46	7,00	5,00	1,57	5,45	5,45	-	-	5,60	-	5,60	-	79,67	-	0,43	0,43	2,00	
18.12.16	24.00	-	55,10	47,06	8,04	80,32	48,03	32,29	7,00	5,00	1,55	7,70	7,70	-	-	7,92	-	7,92	-	80,06	-	0,62	0,62	2,17	
19.12.16	24.00	-	54,93	47,01	7,92	78,44	47,56	30,88	7,00	5,00	1,49	7,56	7,56	-	-	7,75	-	7,75	-	77,94	-	0,59	0,59	2,08	
20.12.16	24.00	-	53,57	46,95	6,62	76,51	47,06	29,45	7,00	5,00	1,42	6,23	6,23	-	-	6,38	-	6,38	-	75,49	-	0,47	0,47	1,89	
21.12.16	24.00	-	55,31	46,87	8,44	74,80	46,58	28,22	7,00	5,00	1,36	8,00	8,00	-	-	8,19	-	8,19	-	74,55	-	0,60	0,60	1,96	
22.12.16	24.00	-	54,34	46,32	8,02	74,15	46,23	27,92	7,00	5,00	1,33	7,65	7,65	-	-	7,81	-	7,81	-	73,78	-	0,57	0,57	1,89	
Среднее	24.00	-	54,52	46,80	7,73	78,43	47,07	31,36	7,00	5,00	1,48	7,58	7,58	-	-	7,78	-	7,78	-	78,20	-	0,59	0,59	2,07	
Итого	720.00	-	1635,73	1403,98	231,75	-	-	-	-	-	-	44,48	227,34	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	62,18	

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	165,63	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	165,63	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок

Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

1,68 °C = -0,38 Гкал;
 61,79 Гкал;
 233,33 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать-подпись
 для отчета за период с _____ по _____
 печать-подпись
 для приборного учета
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать-подпись
 для отчета за период с _____ по _____

23 ДЕК 2016 г.