Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	62,92	49,29	13,63	69,42	38,18	31,24	7,00	5,00	1,56	13,40	-	-	13,68	-	13,68	-	69,51	-	0,93			2,49
24.11.16	24,00	-	61,43	49,13	12,30	69,71	38,28	31,43	7,00	5,00	1,56	12,07	-	-	12,33	-	12,33	-	69,96	-	0,84			2,40
25.11.16	24,00	-	61,81	49,05	12,76	70,79	38,62	32,17	7,00	5,00	1,60	12,47	-	-	12,76	-	12,76	-	70,96	-	0,89			2,48
26.11.16	24,00	-	63,19	48,74	14,45	72,72	38,98	33,74	7,00	5,00	1,67	14,04	-	-	14,36	-	14,36	-	73,17	-	1,03			2,70
27.11.16	24,00	-	63,91	48,34	15,57	74,77	39,69	35,08	7,00	5,00	1,73	15,05	-	-	15,43	-	15,43	-	75,04	-	1,13			2,86
28.11.16	24,00	-	62,14	48,69	13,45	79,56	40,68	38,88	7,00	5,00	1,94	12,87	-	-	13,25	-	13,25	-	80,02	-	1,03			2,97
29.11.16	24,00	-	61,94	48,97	12,97	82,53	41,21	41,32	7,00	5,00	2,08	12,39	-	-	12,74	-	12,74	-	82,45	-	1,02			3,10
30.11.16	24,00	-	61,08	48,79	12,29	82,83	41,41	41,42	7,00	5,00	2,08	11,67	-	-	12,02	-	12,02	-	82,72	-	0,97			3,04
01.12.16	24,00	-	60,77	48,67	12,10	82,57	41,91	40,66	7,00	5,00	2,04	11,49	-	-	11,82	-	11,82	-	82,29	-	0,95			2,98
02.12.16	24,00	-	59,99	48,75	11,24	82,64	42,23	40,41	7,00	5,00	2,02	10,62	-	-	10,93	-	10,93	-	82,51	-	0,88			2,90
03.12.16	24,00	-	62,17	48,76	13,41	82,50	42,38	40,12	7,00	5,00	2,03	12,61	-	-	13,03	-	13,03	-	82,32	-	1,04			3,07
04.12.16	24,00	-	62,90	48,73	14,17	82,57	41,72	40,85	7,00	5,00	2,07	13,20	-	-	13,60	-	13,60	-	82,67	-	1,09			3,16
05.12.16	24,00	-	61,35	48,49	12,86	82,16	41,46	40,70	7,00	5,00	2,07	11,79	-	-	12,16	-	12,16	-	81,87	-	0,96			3,03
06.12.16	24,00	-	62,40	48,79	13,61	82,30	41,27	41,03	7,00	5,00	2,08	12,72	-	-	13,09	-	13,09	-	82,18	-	1,05			3,12
07.12.16	24,00	-	62,17	48,78	13,39	82,58	41,11	41,47	7,00	5,00	2,10	12,52	-	-	12,91	-	12,91	-	82,39	-	1,03			3,13
08.12.16	24,00	-	61,14	48,62	12,52	83,23	42,26	40,97	7,00	5,00	2,06	11,79	-	-	12,13	-	12,13	-	83,06	-	0,98			3,03
09.12.16	24,00	-	61,60	48,61	12,99	82,86	42,54	40,32	7,00	5,00	2,03	12,24	-	-	12,62	-	12,62	-	82,73	-	1,01			3,04
10.12.16	24,00	-	60,46	48,69	11,77	83,17	42,16	41,01	7,00	5,00	2,06	11,03	-	-	11,39	-	11,39	-	83,43	-	0,92			2,98
11.12.16	24,00	-	61,95	48,59	13,36	85,35	42,65	42,70	7,00	5,00	2,14	12,66	-	-	13,07	-	13,07	-	85,04	-	1,08			3,22
12.12.16	24,00	-	61,24	48,51	12,73	86,89	42,84	44,05	7,00	5,00	2,20	12,06	-	-	12,49	-	12,49	-	86,89	-	1,05			3,25
13.12.16	24,00	-	59,50	48,47	11,03	88,01	42,96	45,05	7,00	5,00	2,24	10,40	-	-	10,74	-	10,74	-	87,82	-	0,92			3,16
14.12.16	24,00	-	59,57	48,49	11,08	88,07	43,40	44,67	7,00	5,00	2,23	10,49	-	-	10,83	-	10,83	-	87,80	-	0,92			3,15
15.12.16	24,00	-	60,20	48,73	11,47	87,00	43,20	43,80	7,00	5,00	2,20	10,84	-	-	11,19	-	11,19	-	86,66	-	0,94			3,14
16.12.16	24,00	-	60,87	48,80	12,07	85,38	43,10	42,28	7,00	5,00	2,12	11,40	-	-	11,78	-	11,78	-	85,20	-	0,97			3,09
17.12.16	24,00	-	62,28	48,86	13,42	83,64	42,87	40,77	7,00	5,00	2,05	12,80	-	-	13,22	-	13,22	-	83,25	-	1,07			3,12
18.12.16	24,00	-	62,11	48,86	13,25	83,13	42,79	40,34	7,00	5,00	2,02	12,70	-	-	13,08	-	13,08	-	83,02	-	1,06			3,07
19.12.16	24,00	-	57,11	43,16	13,95	80,92	42,44	38,48	7,00	5,00	1,94	13,44	-	-	13,70	-	13,70	-	63,74	-	0,86			2,79
20.12.16	24,00	-	56,55	42,53	14,02	78,79	41,70	37,09	7,00	5,00	1,86	13,53	-	-	13,77	-	13,77	-	60,73	-	0,82			2,68
21.12.16	24,00	-	59,17	47,29	11,88	76,98	41,26	35,72	7,00	5,00	1,80	11,32	-	-	11,57	-	11,57	-	70,88	-	0,80			2,60
22.12.16	24,00	-	50,40	38,53	11,87	75,45	39,65	35,80	7,00	5,00	1,46	12,04	-	-	12,28	-	12,28	-	67,66	-	0,81			2,27
Среднее	24,00	-	60,81	47,96	12,85	80,95	41,50	39,45	7,00	5,00	1,97	12,26	-	-	12,60	-	12,60	-	79,27	-	0,97	-	-	2,93
Итого	720,00		1824,32	1438,71	385,61						58,99	367,65	0,00	0,00	377,97	0,00	377,97	0,00			29,02	0,00	0,00	88,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	27167,69	20021,20	7080,83	-	7206,09	-	930,94	-	-
	23.12.16 08:00	29001,35	21466,88	7450,76	-	7586,38	-	1019,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = -0,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта