Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	82,48	74,04	8,44	70,50	44,57	25,93	7,00	5,00	1,96	7,93	-	-	8,11	-	8,11	-	69,92	-	0,56			2,52
24.11.16	24,00	-	81,76	73,73	8,03	70,82	44,69	26,13	7,00	5,00	1,97	7,57	-	-	7,74	-	7,74	-	70,07	-	0,53			2,50
25.11.16	24,00	-	82,68	73,70	8,98	71,92	45,09	26,83	7,00	5,00	2,03	8,34	-	-	8,54	-	8,54	-	71,42	-	0,60			2,62
26.11.16	24,00	-	82,28	73,49	8,79	73,79	45,76	28,03	7,00	5,00	2,11	8,17	-	-	8,35	-	8,35	-	73,48	-	0,60			2,71
27.11.16	24,00	-	83,00	73,19	9,81	75,93	46,82	29,11	7,00	5,00	2,18	9,18	-	-	9,41	-	9,41	-	75,48	-	0,69			2,88
28.11.16	24,00	-	82,01	74,03	7,98	80,85	48,36	32,49	7,00	5,00	2,47	7,31	-	-	7,54	-	7,54	-	80,42	-	0,59			3,05
29.11.16	24,00	-	82,21	74,59	7,62	83,99	49,56	34,43	7,00	5,00	2,64	6,91	-	-	7,12	-	7,12	-	82,77	-	0,57			3,21
30.11.16	24,00	-	82,69	74,25	8,44	84,33	49,79	34,54	7,00	5,00	2,64	7,67	-	-	7,90	-	7,90	-	83,24	-	0,64			3,28
01.12.16	24,00	-	82,28	74,07	8,21	84,06	50,22	33,84	7,00	5,00	2,59	7,43	-	-	7,65	-	7,65	-	82,86	-	0,62			3,20
02.12.16	24,00	-	82,21	74,06	8,15	84,11	50,40	33,71	7,00	5,00	2,58	7,34	-	-	7,55	-	7,55	-	82,93	-	0,61			3,19
03.12.16	24,00	-	83,66	74,13	9,53	83,95	50,31	33,64	7,00	5,00	2,57	8,74	-	-	9,01	-	9,01	-	83,05	-	0,73			3,29
04.12.16	24,00	-	84,02	74,30	9,72	84,01	49,98	34,03	7,00	5,00	2,61	8,89	-	-	9,15	-	9,15	-	83,27	-	0,74			3,35
05.12.16	24,00	-	81,49	73,97	7,52	83,65	49,85	33,80	7,00	5,00	2,59	6,65	-	-	6,85	-	6,85	-	82,30	-	0,55			3,13
06.12.16	24,00	-	82,40	74,29	8,11	83,74	49,56	34,18	7,00	5,00	2,62	7,28	-	-	7,50	-	7,50	-	82,54	-	0,60			3,22
07.12.16	24,00	-	82,27	74,23	8,04	84,04	49,57	34,47	7,00	5,00	2,64	7,20	-	-	7,42	-	7,42	-	82,89	-	0,60			3,24
08.12.16	24,00	-	81,55	73,96	7,59	84,71	50,59	34,12	7,00	5,00	2,61	6,67	-	-	6,87	-	6,87	-	83,55	-	0,56			3,17
09.12.16	24,00	-	81,87	73,93	7,94	84,30	50,87	33,43	7,00	5,00	2,56	7,06	-	-	7,27	-	7,27	-	83,14	-	0,59			3,14
10.12.16	24,00	-	83,77	74,03	9,74	84,65	50,53	34,12	7,00	5,00	2,61	8,87	-	-	9,14	-	9,14	-	84,38	-	0,75			3,36
11.12.16	24,00	-	83,22	74,13	9,09	86,91	51,38	35,53	7,00	5,00	2,72	8,29	-	-	8,54	-	8,54	-	85,69	-	0,71			3,43
12.12.16	24,00	-	82,07	74,16	7,91	88,46	51,67	36,79	7,00	5,00	2,81	7,07	-	-	7,33	-	7,33	-	87,54	-	0,62			3,43
13.12.16	24,00	-	82,67	74,21	8,46	89,65	52,19	37,46	7,00	5,00	2,87	7,66	-	-	7,91	-	7,91	-	88,36	-	0,68			3,54
14.12.16	24,00	-	82,18	74,08	8,10	89,74	52,61	37,13	7,00	5,00	2,85	7,23	-	-	7,50	-	7,50	-	88,46	-	0,64			3,48
15.12.16	24,00	-	81,76	74,24	7,52	88,65	52,23	36,42	7,00	5,00	2,79	6,73	-	-	6,97	-	6,97	-	87,25	-	0,59			3,37
16.12.16	24,00	-	82,81	74,07	8,74	86,91	51,83	35,08	7,00	5,00	2,68	7,90	-	-	8,17	-	8,17	-	85,72	-	0,68			3,36
17.12.16	24,00	-	82,87	74,04	8,83	85,15	51,30	33,85	7,00	5,00	2,59	7,98	-	-	8,21	-	8,21	-	83,81	-	0,67			3,26
18.12.16	24,00	-	82,52	73,96	8,56	84,56	51,02	33,54	7,00	5,00	2,57	7,67	-	-	7,89	-	7,89	-	83,38	-	0,64			3,21
19.12.16	24,00	-	82,24	73,94	8,30	82,41	50,26	32,15	7,00	5,00	2,47	7,28	-	-	7,50	-	7,50	-	81,01	-	0,59			3,07
20.12.16	24,00	-	82,23	73,93	8,30	80,33	49,49	30,84	7,00	5,00	2,37	7,30	-	-	7,50	-	7,50	-	78,86	-	0,58			2,95
21.12.16	24,00	-	82,45	74,04	8,41	78,34	48,61	29,73	7,00	5,00	2,28	7,53	-	-	7,75	-	7,75	-	77,37	-	0,58			2,86
22.12.16	24,00	-	67,18	60,54	6,64	76,90	46,86	30,04	7,00	5,00	1,81	7,07	-	-	7,22	-	7,22	-	72,63	-	0,52			2,33
Среднее	24,00	-	81,96	73,58	8,38	82,38	49,53	32,85	7,00	5,00	2,49	7,63	-	-	7,85	-	7,85	-	81,26	-	0,62	-	-	3,11
Итого	720,00		2458,83	2207,33	251,50						74,77	228,92	0,00	0,00	235,61	0,00	235,61	0,00			18,59	0,00	0,00	93,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС(Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	23209,84	19054,19	4326,72	-	4412,96	-	819,46	-	-
	23.12.16 04:00	25668,15	21260,89	4555,71	-	4648,64	-	912,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **235,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 23 ДЕК 2016 г.