

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЭ: 25050  
 Расчитать совместно с УУТЭ: график: 150/70  
 Тэв, гр, С= 0,31

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Полиарников 12 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Исполник: 2я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК77-202351-(С)-1216.64  
 Режим (схема): 3001  
 Gmin= 0,3  
 Gmax= 45  
 Gmin= 0,3  
 Gmax= 45  
 Gmin= 0,3  
 Gmax= 45  
 Gmin= 0,3  
 Gmax= 45  
 Gmin= 0,3  
 Gmax= 45

Приборы УУТЭ поверены до  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Qот=0,457 Qвент.= Qгвс=

Договорные нагрузки (Гкал/час)  
 Qгвс.гвс.ср= Qгвс.слр= Qгвс.слр=0  
 Qот=137,76 Qвент.=0 Qгвс.слр=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016  
 Qгвс.слр=0 Qгвс.слр=0

Дата	Ti	Tj	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотр-е				
			M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, ПК/СМ2	P2, ПК/СМ2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподл, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.кал, Гкал	Qгвс.гвс, Гкал						
23.11.16	24,00	-	133,95	133,95	0,00	72,47	42,80	29,67	7,00	5,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	
24.11.16	24,00	-	135,03	135,03	0,00	72,49	42,97	29,52	7,00	5,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
25.11.16	24,00	-	133,81	133,81	0,00	72,76	42,87	29,89	7,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	
26.11.16	24,00	-	134,81	134,81	0,00	75,14	43,85	31,29	7,00	5,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49	0,00	
27.11.16	24,00	-	136,19	136,19	0,27	78,26	45,41	32,85	7,00	5,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	
28.11.16	24,00	-	136,78	136,78	0,25	81,96	46,26	35,70	7,00	5,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	
29.11.16	24,00	-	136,23	136,23	0,00	85,17	47,04	38,13	7,00	5,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	
30.11.16	24,00	-	135,99	135,99	0,00	85,16	47,12	38,04	7,00	5,00	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	
01.12.16	24,00	-	135,98	135,98	0,00	85,75	47,77	37,98	7,00	5,00	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	
02.12.16	24,00	-	135,93	135,93	0,00	86,03	47,97	38,06	7,00	5,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	
03.12.16	24,00	-	135,56	135,56	0,00	86,05	47,88	38,17	7,00	5,00	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	
04.12.16	24,00	-	134,67	134,67	0,00	85,82	47,16	38,66	7,00	5,00	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	
05.12.16	24,00	-	135,65	135,65	0,00	85,31	47,42	37,89	7,00	5,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	
06.12.16	24,00	-	134,89	134,89	0,00	85,36	46,94	38,42	7,00	5,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	
07.12.16	24,00	-	135,34	135,34	0,00	85,19	46,87	38,32	7,00	5,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	
08.12.16	24,00	-	136,42	136,42	0,00	85,55	47,77	37,78	7,00	5,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	
09.12.16	24,00	-	136,50	136,50	0,00	85,99	48,23	37,76	7,00	5,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00	
10.12.16	24,00	-	135,51	135,51	0,00	86,45	47,90	38,55	7,00	5,00	5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	5,59	0,00	
11.12.16	24,00	-	135,16	135,16	0,00	88,41	48,40	40,01	7,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	0,00	
12.12.16	24,00	-	135,84	135,84	0,00	89,90	48,81	41,09	7,00	5,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	
13.12.16	24,00	-	136,62	136,62	0,00	91,21	49,38	41,83	7,00	5,00	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	
14.12.16	24,00	-	137,09	137,09	0,00	92,28	50,18	42,10	7,00	5,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	
15.12.16	24,00	-	136,55	136,55	0,00	91,10	49,65	41,45	7,00	5,00	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	
16.12.16	24,00	-	136,89	136,89	0,00	88,54	48,94	39,60	7,00	5,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	
17.12.16	24,00	-	136,88	136,88	0,00	87,32	48,68	38,64	7,00	5,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	
18.12.16	24,00	-	136,55	136,55	0,00	85,95	48,24	37,71	7,00	5,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49	0,00	
19.12.16	24,00	-	87,15	87,15	-0,56	77,78	46,37	31,41	7,00	5,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47	0,00	
20.12.16	24,00	-	127,38	127,38	0,00	79,14	44,03	35,11	7,00	5,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	
21.12.16	24,00	-	128,08	128,08	0,00	80,12	45,09	35,03	7,00	5,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	
22.12.16	24,00	-	65,68	65,68	-0,95	76,37	46,98	29,39	7,00	5,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	
Среднее	24,00	-	131,30	131,34	-0,03	83,63	46,97	36,67	7,00	5,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	720,00	-	9599,11	3940,10	-0,99						145,66	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,66	145,66	0,00

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q ГВС (Гкал)		Q СЦО (Гкал)		Траб, ч
	19.04.15 17:00	19.04.15 17:00	V3(к3)	V4(к3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	
	8990,69	887,05	0,00	0,00	2727	2727	
	8990,69	887,05	0,00	0,00	2727	2727	

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

0,31 °C = 0,00 Гкал;  
 145,66 Гкал;  
 куб.м;

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 печать энергосбыта  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25-12-16

ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 печать потребителей  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЯСКЕВИЧ Я.А.