Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9191.038.1
Строит.Адрес: Полярников 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28659
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202641
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 101,4 Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	139,64	138,79	0,85	72,61	44,83	27,78	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
24.11.16	24,00	-	92,97	93,09	-0,12	72,20	45,46	26,74	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
25.11.16	24,00	-	155,49	155,49	0,00	72,94	45,15	27,79	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
26.11.16	24,00	-	157,67	157,67	0,00	75,31	46,31	29,00	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
27.11.16	24,00	-	159,77	159,77	0,00	78,46	48,05	30,41	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
28.11.16	24,00	-	160,38	160,38	0,00	82,16	48,87	33,29	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
29.11.16	24,00	-	159,46	159,46	0,00	85,39	49,29	36,10	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
30.11.16	24,00	-	159,02	159,02	0,00	85,43	49,23	36,20	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
01.12.16	24,00	-	158,83	158,83	0,00	86,05	50,11	35,94	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,72
02.12.16	24,00	-	158,89	158,89	0,00	86,34	50,33	36,01	7,00	5,00	5,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,73
03.12.16	24,00	-	158,95	158,95	0,00	86,36	50,39	35,97	7,00	5,00	5,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,73
04.12.16	24,00	-	157,95	157,95	0,00	86,11	49,58	36,53	7,00	5,00	5,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,78
05.12.16	24,00	-	159,03	159,03	0,00	85,62	49,61	36,01	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
06.12.16	24,00	-	158,44	158,44	0,00	85,66	49,23	36,43	7,00	5,00	5,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,78
07.12.16	24,00	-	158,86	158,86	0,00	85,50	49,03	36,47	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
08.12.16	24,00	-	159,81	159,81	0,00	85,91	50,35	35,56	7,00	5,00	5,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,69
09.12.16	24,00	-	160,12	160,12	0,00	86,32	50,52	35,80	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
10.12.16	24,00	-	159,14	159,14	0,00	86,76	50,14	36,62	7,00	5,00	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,83
11.12.16	24,00	-	158,98	158,98	0,00	88,73	50,83	37,90	7,00	5,00	6,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,03
12.12.16	24,00	-	159,63	159,63	0,00	90,23	51,25	38,98	7,00	5,00	6,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,23
13.12.16	24,00	-	160,66	160,66	0,00	91,56	51,86	39,70	7,00	5,00	6,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,39
14.12.16	24,00	-	160,62	160,62	0,00	92,66	52,79	39,87	7,00	5,00	6,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,42
15.12.16	24,00	-	159,93	159,93	0,00	91,47	52,14	39,33	7,00	5,00	6,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,31
16.12.16	24,00	-	160,31	160,31	0,00	88,91	51,46	37,45	7,00	5,00	6,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,01
17.12.16	24,00	-	160,27	160,27	0,00	87,68	51,08	36,60	7,00	5,00	5,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,88
18.12.16	24,00	-	159,92	159,92	0,00	86,30	50,53	35,77	7,00	5,00	5,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,73
19.12.16	24,00	-	101,82	101,86	-0,04	77,98	48,42	29,56	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
20.12.16	24,00	-	150,78	149,24	1,54	79,35	46,10	33,25	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
21.12.16	24,00	-	151,05	149,18	1,87	80,43	47,23	33,20	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
22.12.16	24,00	-	78,77	78,81	-0,04	76,47	50,36	26,11	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
Среднее	24,00	-	151,24	151,10	0,14	83,90	49,35	34,55	7,00	5,00	5,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,31
Итого	720,00		4537,16	4533,10	4,06						159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	159,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	40629,03	40131,00	0,00	-	0,00	-	1155,75	-	
	23.12.16 04:00	45149,84	44647,75	0,00	-	0,00	-	1314,52		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 »12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления