Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9195.038.1 14840.0381 Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Код УУТЭ: 32982

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО

Строит.Адрес: Полярников 5

Телефон: (812) 313-47-06

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 2я Невская котельная

Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-1216.txt

Режим (схема): 3001

Txв, гр.С= 0,31

Вычислитель: ВКТ-7 № 206952

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,182 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 54,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	85,07	85,07	0,00	72,36	48,87	23,49	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
24.11.16	24,00	-	87,48	87,48	0,00	72,38	49,52	22,86	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
25.11.16	24,00	-	83,29	83,29	0,00	72,63	48,77	23,86	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
26.11.16	24,00	-	84,07	84,07	0,00	75,01	50,04	24,97	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
27.11.16	24,00	-	84,68	84,68	0,00	78,13	52,04	26,09	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
28.11.16	24,00	-	85,02	85,02	0,00	81,76	53,06	28,70	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
29.11.16	24,00	-	84,55	84,55	0,00	84,97	54,20	30,77	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
30.11.16	24,00	-	84,29	84,29	0,00	85,03	54,37	30,66	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
01.12.16	24,00	-	84,22	84,22	0,00	85,66	55,10	30,56	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
02.12.16	24,00	-	84,24	84,24	0,00	85,94	55,46	30,48	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
03.12.16	24,00	-	84,23	84,23	0,00	85,96	55,50	30,46	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
04.12.16	24,00	-	83,77	83,77	0,00	85,68	54,77	30,91	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
05.12.16	24,00	-	84,33	84,33	0,00	85,22	54,84	30,38	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
06.12.16	24,00	-	83,98	83,98	0,00	85,24	54,37	30,87	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
07.12.16	24,00	-	84,19	84,19	0,00	85,08	54,12	30,96	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
08.12.16	24,00	-	84,69	84,69	0,00	85,51	55,44	30,07	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
09.12.16	24,00	-	84,71	84,71	0,00	85,93	55,85	30,08	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
10.12.16	24,00	-	84,25	84,25	0,00	86,34	55,67	30,67	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
11.12.16	24,00	-	83,99	83,99	0,00	88,29	56,49	31,80	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
12.12.16	24,00	-	83,60	83,60	0,00	89,77	56,76	33,01	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
13.12.16	24,00	-	83,70	83,70	0,00	91,10	57,30	33,80	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
14.12.16	24,00	-	83,56	83,56	0,00	92,21	58,03	34,18	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
15.12.16	24,00	-	83,28	83,28	0,00	91,04	57,18	33,86	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
16.12.16	24,00	-	83,36	83,36	0,00	88,49	56,23	32,26	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
17.12.16	24,00	-	83,26	83,26	0,00	87,27	55,92	31,35	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
18.12.16	24,00	-	83,01	83,01	0,00	85,90	55,43	30,47	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
19.12.16	24,00	-	53,03	53,06	-0,03	77,42	52,53	24,89	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
20.12.16	24,00	-	77,39	77,39	0,00	78,95	50,21	28,74	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
21.12.16	24,00	-	77,53	77,53	0,00	80,04	51,21	28,83	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
22.12.16	24,00	-	40,98	40,97	0,01	75,59	53,39	22,20	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
Среднее	24,00	-	81,26	81,26	0,00	83,50	54,09	29,41	7,00	5,00	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
Итого	720,00		2437,75	2437,77	-0,02						72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	19851,50	21024,66	0,00	-	0,00	-	507,47	-	-
	23.12.16 04:00	22280,57	23453,75	0,00	-	0,00	-	579,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,39** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"

Филиал "Энергосбыт"

Управление приборного учета

Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«25» 12 «16» г.

ЯСКЕВИЧ Я.А.