Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9195.038.1 14849,038.1 Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ: 32984

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит-Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207739
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hZ)+Mr(hZ-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	118,55	117,07	1,48	72,27	50,93	21,34	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
24.11.16	24,00	-	119,38	117,77	1,61	72,30	51,17	21,13	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
25.11.16	24,00	-	117,81	116,11	1,70	72,53	50,94	21,59	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
26.11.16	24,00	-	119,06	117,27	1,79	74,88	52,40	22,48	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
27.11.16	24,00	-	120,31	118,40	1,91	78,01	54,27	23,74	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
28.11.16	24,00	-	118,44	116,58	1,86	81,64	55,50	26,14	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
29.11.16	24,00	-	116,18	114,34	1,84	84,94	56,46	28,48	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
30.11.16	24,00	-	116,29	114,46	1,83	84,96	56,59	28,37	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
01.12.16	24,00	-	116,39	114,69	1,70	85,58	57,34	28,24	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
02.12.16	24,00	-	116,39	114,64	1,75	85,87	57,81	28,06	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
03.12.16	24,00	-	116,25	114,44	1,81	85,89	57,78	28,11	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
04.12.16	24,00	-	115,00	113,14	1,86	85,64	57,13	28,51	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
05.12.16	24,00	-	116,23	114,37	1,86	85,17	57,15	28,02	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
06.12.16	24,00	-	115,22	113,26	1,96	85,20	56,43	28,77	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
07.12.16	24,00	-	115,79	113,84	1,95	85,04	56,34	28,70	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
08.12.16	24,00	-	116,99	115,10	1,89	85,42	57,51	27,91	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
09.12.16	24,00	-	117,21	115,08	2,13	85,85	57,95	27,90	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
10.12.16	24,00	-	115,99	114,03	1,96	86,25	57,65	28,60	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
11.12.16	24,00	-	115,90	113,86	2,04	88,23	58,46	29,77	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
12.12.16	24,00	-	116,28	114,21	2,07	89,69	58,96	30,73	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
13.12.16	24,00	-	117,28	115,24	2,04	91,03	59,74	31,29	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
14.12.16	24,00	-	117,83	115,77	2,06	92,13	60,74	31,39	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
15.12.16	24,00	-	117,24	115,21	2,03	90,98	60,19	30,79	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
16.12.16	24,00	-	117,54	115,45	2,09	88,40	59,20	29,20	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
17.12.16	24,00	-	117,62	115,50	2,12	87,22	58,78	28,44	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
18.12.16	24,00	-	117,25	114,93	2,32	85,82	58,32	27,50	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
19.12.16	24,00	-	77,05	75,58	1,47	77,09	54,91	22,18	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
20.12.16	24,00	-	114,02	111,90	2,12	78,38	53,32	25,06	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
21.12.16	24,00	-	108,86	106,77	2,09	79,96	54,02	25,94	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
22.12.16	24,00	-	57,62	56,68	0,94	76,22	55,83	20,39	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
Среднее	24,00	-	113,40	111,52	1,88	83,42	56,46	26,96	7,00	5,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
Итого	720,00		3401,97	3345,69	56,28						95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	95,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	20686,47	20808,96	0,00	-	0,00	-	443,87	-	-
	23.12.16 04:00	24080,89	24147,19	0,00	-	0,00	-	539,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **95,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 »12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления