Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9195.038.1 14849.038.1 Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО

Код УУТЭ: 32985

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО

Строит.Адрес: Полярников 5

Телефон: (812) 313-47-06

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 2я Невская котельная

Схема подключения: Двухтрубная

Tхв, гр.С= 0,31

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-1216.txt

Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Вычислитель: ВКТ-7 № 207719

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	92,03	92,03	0,00	72,50	46,37	26,13	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
24.11.16	24,00	-	92,60	92,60	0,00	72,52	46,63	25,89	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
25.11.16	24,00	-	91,30	91,30	0,00	72,78	46,41	26,37	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
26.11.16	24,00	-	92,43	92,43	0,00	75,14	47,52	27,62	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
27.11.16	24,00	-	93,42	93,42	0,00	78,27	49,01	29,26	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
28.11.16	24,00	-	91,94	91,94	0,00	81,92	49,84	32,08	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
29.11.16	24,00	-	90,32	90,32	0,00	85,20	50,59	34,61	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
30.11.16	24,00	-	90,38	90,38	0,00	85,23	50,63	34,60	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
01.12.16	24,00	-	90,37	90,37	0,00	85,86	51,33	34,53	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
02.12.16	24,00	-	90,34	90,34	0,00	86,15	51,68	34,47	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
03.12.16	24,00	-	90,31	90,31	0,00	86,17	51,63	34,54	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
04.12.16	24,00	-	89,43	89,43	0,00	85,90	50,85	35,05	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
05.12.16	24,00	-	90,37	90,37	0,00	85,44	51,17	34,27	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
06.12.16	24,00	-	89,59	89,59	0,00	85,46	50,62	34,84	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
07.12.16	24,00	-	90,08	90,08	0,00	85,31	50,42	34,89	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
08.12.16	24,00	-	90,95	90,95	0,00	85,72	51,62	34,10	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
09.12.16	24,00	-	91,12	91,12	0,00	86,15	52,23	33,92	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
10.12.16	24,00	-	90,25	90,25	0,00	86,57	51,99	34,58	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
11.12.16	24,00	-	90,21	90,21	0,00	88,52	52,52	36,00	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
12.12.16	24,00	-	90,56	90,40	0,16	90,00	52,95	37,05	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
13.12.16	24,00	-	91,28	91,28	0,00	91,32	53,68	37,64	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
14.12.16	24,00	-	91,67	91,67	0,00	92,42	54,30	38,12	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
15.12.16	24,00	-	91,28	91,28	0,00	91,25	53,80	37,45	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
16.12.16	24,00	-	91,51	91,51	0,00	88,69	52,96	35,73	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
17.12.16	24,00	-	91,49	91,49	0,00	87,49	52,64	34,85	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
18.12.16	24,00	-	91,18	91,18	0,00	86,13	52,20	33,93	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
19.12.16	24,00	-	60,16	60,08	0,08	76,87	50,06	26,81	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,68
20.12.16	24,00	-	88,50	87,80	0,70	78,82	48,26	30,56	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			2,74
21.12.16	24,00	-	84,64	83,79	0,85	80,28	48,65	31,63	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			2,72
22.12.16	24,00	-	45,01	44,72	0,29	75,56	51,13	24,43	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			1,25
Среднее	24,00	-	88,16	88,09	0,07	83,65	50,79	32,87	7,00	5,00	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,93
Итого	720,00		2644,72	2642,64	2,08						87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,11	0,00	0,00	87,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	22321,75	22321,13	0,00	-	0,00	-	619,18	-	-
	23.12.16 04:00	24957,00	24954,30	0,00	-	0,00	-	706,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2: 0,31 °C = 0,00 Гкал;

Корректировка на температуру холодной воды **87,88** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 » 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления