Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28981
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	116,14	116,14	0,00	72,12	36,54	35,58	7,00	5,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,13
24.11.16	24,00	-	119,09	119,09	0,00	72,14	37,21	34,93	7,00	5,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,16
25.11.16	24,00	-	111,95	111,95	0,00	72,39	36,23	36,16	7,00	5,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,05
26.11.16	24,00	-	112,35	112,35	0,00	74,78	36,88	37,90	7,00	5,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,26
27.11.16	24,00	-	112,46	112,46	0,00	77,88	37,96	39,92	7,00	5,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,49
28.11.16	24,00	-	113,04	113,04	0,00	81,50	38,33	43,17	7,00	5,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,88
29.11.16	24,00	-	113,84	113,84	0,00	84,70	38,89	45,81	7,00	5,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,22
30.11.16	24,00	-	114,08	114,08	0,00	84,79	39,01	45,78	7,00	5,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,23
01.12.16	24,00	-	113,60	113,60	0,00	85,42	39,65	45,77	7,00	5,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,20
02.12.16	24,00	-	112,71	112,71	0,00	85,69	39,74	45,95	7,00	5,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,18
03.12.16	24,00	-	112,02	112,02	0,00	85,71	39,60	46,11	7,00	5,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,17
04.12.16	24,00	-	111,07	111,07	0,00	85,42	38,79	46,63	7,00	5,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,18
05.12.16	24,00	-	111,58	111,58	0,00	84,93	38,88	46,05	7,00	5,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,14
06.12.16	24,00	-	110,82	110,82	0,00	84,97	38,49	46,48	7,00	5,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,15
07.12.16	24,00	-	110,80	110,80	0,00	84,80	38,26	46,54	7,00	5,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,16
08.12.16	24,00	-	111,01	111,01	0,00	85,25	39,19	46,06	7,00	5,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,12
09.12.16	24,00	-	111,44	111,44	0,00	85,64	39,65	45,99	7,00	5,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,13
10.12.16	24,00	-	110,92	110,92	0,00	86,03	39,36	46,67	7,00	5,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,18
11.12.16	24,00	-	110,82	110,82	0,00	87,99	39,70	48,29	7,00	5,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,36
12.12.16	24,00	-	110,90	110,90	0,00	89,48	39,72	49,76	7,00	5,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,52
13.12.16	24,00	-	113,37	113,37	0,00	90,82	40,41	50,41	7,00	5,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,72
14.12.16	24,00	-	115,70	115,70	0,00	91,94	41,35	50,59	7,00	5,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,86
15.12.16	24,00	-	115,93	115,93	0,00	90,76	41,09	49,67	7,00	5,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,76
16.12.16	24,00	-	116,13	116,13	0,00	88,23	40,78	47,45	7,00	5,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,51
17.12.16	24,00	-	111,10	111,10	0,00	86,93	40,63	46,30	7,00	5,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,15
18.12.16	24,00	-	115,43	115,43	0,00	85,62	40,32	45,30	7,00	5,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,23
19.12.16	24,00	-	76,05	76,24	-0,19	76,65	39,12	37,53	7,00	5,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,92
20.12.16	24,00	-	102,95	102,95	0,00	78,70	36,21	42,49	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,37
21.12.16	24,00	-	100,40	100,40	0,00	79,76	36,50	43,26	7,00	5,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,34
22.12.16	24,00	-	54,57	54,78	-0,21	74,70	40,95	33,75	7,00	5,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,97
			109,08	109,09	-0,01	83,19	38,98	44,21	7,00	5,00	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
Среднее	24,00	-	3272,27	3272,67	-0,40						145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	145,75
Итого	720,00																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	29679,35	29499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1091,73	-	-
	23.12.16 04:00	32941,77	32761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.