Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 Режим (схема): 3006 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	71,47	45,87	25,60	7,00	5,00	4,51	4,20			4,27		4,27	-	71,18		0,30			4,81
24.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	71,50	46,23	25,27	7,00	5,00	4,41	4,93			4,97		4,97	-	70,69		0,35			4,76
25.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	71,72	45,86	25,86	7,00	5,00	4,42	6,14			6,30		6,30	-	70,93		0,44			4,85
26.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	74,06	47,00	27,06	7,00	5,00	4,77	4,04			4,13		4,13	-	74,87		0,30			5,07
27.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	77,16	48,65	28,51	7,00	5,00	4,84	6,48			6,63		6,63	-	77,29		0,50			5,34
28.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	80,66	49,66	31,00	7,00	5,00	5,27	6,40			6,58		6,58	-	79,51		0,51			5,78
29.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	83,89	50,84	33,05	7,00	5,00	5,91	2,79			2,87		2,87	-	83,54		0,23			6,14
30.11.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	83,89	50,68	33,21	7,00	5,00	5,86	3,72			3,83		3,83	-	83,78		0,31			6,17
01.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	84,48	51,41	33,07	7,00	5,00	5,72	5,14			5,30		5,30	-	84,07		0,43			6,15
02.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	84,75	51,71	33,04	7,00	5,00	5,77	4,48			4,62		4,62	-	84,49		0,38			6,15
03.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	84,75	51,62	33,13	7,00	5,00	5,79	4,34			4,48		4,48	-	84,47		0,37			6,16
04.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	84,51	50,89	33,62	7,00	5,00	5,84	4,73			4,88		4,88	-	84,21		0,40			6,24
05.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	84,07	50,84	33,23	7,00	5,00	5,82	4,16			4,30		4,30	-	83,68		0,35			6,17
06.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	84,07	50,35	33,72	7,00	5,00	5,87	4,56			4,69		4,69	-	83,82		0,38			6,25
07.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	83,91	50,05	33,86	7,00	5,00	5,80	5,66			5,84		5,84	-	83,75		0,47			6,27
08.12.16	24,00	-	173,24	165,07	8,17	84,10	51,10	33,00	7,00	5,00	5,68	5,47			5,67		5,67	-	83,87		0,46			6,13
09.12.16	24,00	-	175,87	167,50	8,37	84,74	51,87	32,87	7,00	5,00	5,79	6,47			6,68		6,68	-	84,41		0,44			6,22
10.12.16	24,00	-	172,04	164,08	7,96	85,13	51,28	33,85	7,00	5,00	5,83	6,26			6,45		6,45	-	84,93		0,41			6,24
11.12.16	24,00	-	171,81	163,62	8,19	87,04	51,94	35,10	7,00	5,00	6,04	6,53			6,72		6,72	-	86,81		0,43			6,47
12.12.16	24,00	-	172,85	164,90	7,95	88,50	52,43	36,07	7,00	5,00	6,25	6,20			6,40		6,40	-	88,59		0,42			6,66
13.12.16	24,00	-	173,49	166,97	6,52	89,78	53,12	36,66	7,00	5,00	6,37	5,66			5,87		5,87	-	89,34		0,35			6,72
14.12.16	24,00	-	174,85	167,60	7,25	90,87	54,01	36,86	7,00	5,00	6,46	6,47			6,71		6,71	-	90,52		0,39			6,85
15.12.16	24,00	-	173,83	167,08	6,75	89,71	53,49	36,22	7,00	5,00	6,31	5,84			6,04		6,04	-	88,86		0,36			6,67
16.12.16	24,00	-	173,06	166,73	6,33	87,21	52,70	34,51	7,00	5,00	5,98	5,74			5,93		5,93	-	86,90		0,33			6,32
17.12.16	24,00	-	173,30	166,61	6,69	86,02	52,46	33,56	7,00	5,00	5,83	5,86			6,06		6,06	-	85,29		0,35			6,18
18.12.16	24,00	-	172,26	165,32	6,94	84,69	51,78	32,91	7,00	5,00	5,68	6,58			6,79		6,79	-	84,46		0,36			6,04
19.12.16	24,00	-	114,36	113,31	1,05	77,34	49,72	27,62	7,00	5,00	3,16	6,91			7,02		7,02	-	60,03		0,06			3,22
20.12.16	24,00	-	187,36	179,42	7,94	78,10	49,48	28,62	7,00	5,00	5,36	6,65			6,83		6,83	-	79,05		0,40			5,76
21.12.16	24,00	-	187,14	179,32	7,82	79,12	50,62	28,50	7,00	5,00	5,34	6,17			6,36		6,36	-	79,04		0,40			5,74
22.12.16	24,00	-	93,08	92,76	0,32	76,86	51,26	25,60	7,00	5,00	2,36	6,34			6,39		6,39	-	46,42		0,05			2,41
Среднее	24,00	-	169,57	162,21	7,36	82,47	50,63	31,84	7,00	5,00	5,43	5,50	-	-	5,65	-	5,65	-	80,63	-	0,36	-	-	5,80
Итого	720,00		5087,14	4866,29	220,85						163,02	164,92	0,00	0,00	169,61	0,00	169,61	0,00			10,91	0,00	0,00	173,93

авар
Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	158904,27	58107,85	2044,72	0,00	2090,38	0,00	8097,80	-	-
	23.12.16 04:00	174368,76	63003,01	2209,76	0,00	2260,11	0,00	9103,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 23 ДЕК 2016 г.