

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05196

расходомер

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Тхв = 0,8

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.16	24	-	62,28	6,00	16,814	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,28	16,814	1,048
24.11.16	24	-	62,76	6,00	17,304	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,76	17,304	1,087
25.11.16	24	-	64,15	6,00	18,035	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,15	18,035	1,158
26.11.16	24	-	65,57	6,00	17,516	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,57	17,516	1,149
27.11.16	24	-	65,17	6,00	18,888	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,17	18,888	1,232
28.11.16	24	-	64,12	6,00	16,830	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,12	16,830	1,080
29.11.16	24	-	64,07	6,00	16,916	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,07	16,916	1,084
30.11.16	24	-	63,96	6,00	17,714	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,96	17,714	1,134
01.12.16	24	-	64,11	6,00	17,585	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,11	17,585	1,128
02.12.16	24	-	64,44	6,00	16,296	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,44	16,296	1,051
03.12.16	24	-	64,81	6,00	17,236	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,81	17,236	1,118
04.12.16	24	-	65,61	6,00	18,808	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,61	18,808	1,235
05.12.16	24	-	64,46	6,00	17,248	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,46	17,248	1,113
06.12.16	24	-	64,11	6,00	15,165	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,11	15,165	0,973
07.12.16	24	-	64,29	6,00	17,913	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,29	17,913	1,152
08.12.16	24	-	64,63	6,00	17,467	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,63	17,467	1,130
09.12.16	24	-	64,17	6,00	16,273	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,17	16,273	1,045
10.12.16	24	-	65,37	6,00	18,276	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,37	18,276	1,196
11.12.16	24	-	65,71	6,00	21,982	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,71	21,982	1,446
12.12.16	24	-	64,45	6,00	16,723	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,45	16,723	1,079
13.12.16	24	-	63,94	6,00	17,205	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,94	17,205	1,101
14.12.16	24	-	65,01	6,00	17,524	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,01	17,524	1,140
15.12.16	24	-	63,94	6,00	16,856	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,94	16,856	1,079
16.12.16	24	-	65,86	6,00	16,611	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,86	16,611	1,095
17.12.16	24	-	66,20	6,00	18,350	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,20	18,350	1,216
18.12.16	24	-	66,83	6,00	20,888	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,83	20,888	1,397
19.12.16	24	-	66,29	6,00	16,681	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,29	16,681	1,107
20.12.16	24	-	66,07	6,00	16,631	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,07	16,631	1,100
21.12.16	24	-	66,35	6,00	18,184	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,35	18,184	1,207
22.12.16	24	-	65,88	6,00	17,344	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,88	17,344	1,143
Среднее	24,00	-	64,82	6,00	17,575	-	-	0,00	-	-	-	-	64,82	17,575	1,141
Итого	720,0				527,264	0,000				0,000		0,000		527,264	34,22

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за декабрь 2016 :

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.11.16 04:00	46175,855	-	0,000	-	-	2920,412
23.12.16 04:00	46702,585	-	0,000	-	-	2954,604

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= 0,8

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

35,50074 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «ТЭК-1»
 Отдел учета и анализа
 потребления
 ОТЧЕТ СНЯТЫ УСЛУЖЕНО
 по адресу: до подключения АКТА допуска УУ
 Дата: 23.12.2016