

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	61,89	10,30	154,080	-	-	42,88	5,60	154,080	-	19,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,939
24.11.16	24	-	64,13	10,30	153,550	-	-	43,91	5,60	153,550	-	20,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,115
25.11.16	24	-	66,32	10,30	152,990	-	-	44,76	5,60	152,990	-	21,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,309
26.11.16	24	-	67,86	10,30	153,000	-	-	45,63	5,60	153,000	-	22,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,416
27.11.16	24	-	68,97	10,30	152,970	-	-	46,33	5,60	152,970	-	22,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,475
28.11.16	24	-	69,38	10,30	152,420	-	-	45,72	5,60	152,420	-	23,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,616
29.11.16	24	-	70,13	10,30	151,530	-	-	45,47	5,60	151,530	-	24,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,750
30.11.16	24	-	73,66	10,30	151,730	-	-	47,14	5,60	151,730	-	26,52	0,000	0,00	0,00	0,00	4,033
01.12.16	24	-	73,38	10,30	151,620	-	-	48,00	5,60	151,020	-	25,38	0,600	0,00	0,00	0,00	3,886
02.12.16	24	-	72,95	10,30	151,230	-	-	47,42	5,60	151,230	-	25,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,871
03.12.16	24	-	75,05	10,30	150,830	-	-	48,31	5,60	150,830	-	26,74	0,000	0,00	0,00	0,00	4,047
04.12.16	24	-	77,14	10,30	150,440	-	-	48,72	5,60	150,440	-	28,42	0,000	0,00	0,00	0,00	4,288
05.12.16	24	-	75,03	10,30	150,530	-	-	48,38	5,60	150,530	-	26,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,024
06.12.16	24	-	74,72	10,30	151,140	-	-	47,74	5,60	151,140	-	26,98	0,000	0,00	0,00	0,00	4,088
07.12.16	24	-	76,41	10,30	150,840	-	-	48,57	5,60	150,840	-	27,84	0,000	0,00	0,00	0,00	4,212
08.12.16	24	-	70,77	10,30	150,870	-	-	46,68	5,60	150,870	-	24,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,644
09.12.16	24	-	68,19	10,30	150,610	-	-	45,52	5,60	150,610	-	22,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,425
10.12.16	24	-	71,91	10,30	150,330	-	-	46,73	5,60	150,330	-	25,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,793
11.12.16	24	-	75,47	10,30	150,370	-	-	48,20	5,60	150,370	-	27,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,113
12.12.16	24	-	78,76	10,30	150,810	-	-	49,67	5,60	150,810	-	29,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,397
13.12.16	24	-	82,06	10,30	149,480	-	-	50,92	5,60	149,480	-	31,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,669
14.12.16	24	-	82,83	10,30	148,920	-	-	51,41	5,60	148,920	-	31,42	0,000	0,00	0,00	0,00	4,694
15.12.16	24	-	79,98	10,30	149,180	-	-	50,32	5,60	149,180	-	29,66	0,000	0,00	0,00	0,00	4,439
16.12.16	24	-	75,17	10,30	149,120	-	-	48,62	5,60	149,120	-	26,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,971
17.12.16	24	-	71,46	10,30	149,240	-	-	47,20	5,60	149,240	-	24,26	0,000	0,00	0,00	0,00	3,629
18.12.16	24	-	70,64	10,30	149,420	-	-	46,64	5,60	149,420	-	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,597
19.12.16	24	-	71,94	10,30	150,200	-	-	47,57	5,60	150,200	-	24,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,670
20.12.16	24	-	68,90	10,30	150,590	-	-	46,33	5,60	150,590	-	22,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,409
21.12.16	24	-	66,31	10,30	150,880	-	-	45,15	5,60	150,880	-	21,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,201
22.12.16	24	-	65,49	10,30	150,790	-	-	44,76	5,60	150,790	-	20,73	0,000	0,00	0,00	0,00	3,133
Среднее	24,00	-	72,23	10,30	150,990	-	-	47,16	5,60	150,970	-	25,07	0,020	-	-	-	3,795
Итого	720,0				4529,710	0,000				4529,110	0,000		0,600	0,00	0,00	0,00	113,85

Ориентировочно до конца месяца(+)

1350,309

1350,309

0,000

31,64

Корректировка за прошлый месяц (-)

1216,560

1217,360

-0,800

23,82

**Итого за декабрь 2016 :**

4663,459

4662,059

1,400

121,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 04:00	527,340	-	525,970	-	0,000	0,000	10,001	
23.12.16 04:00	5056,650	-	5054,680	-	0,000	0,000	123,870	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

121,67 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

«ИнфраХит»  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до подключения АКТА допуска УУ  
 Дата: 29.12.2016