

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	62,14	10,20	130,850	-	-	43,45	5,60	130,020	-	18,69	0,830	0,00	0,00	0,00	2,491
24.11.16	24	-	64,50	10,20	130,460	-	-	44,59	5,60	129,610	-	19,91	0,850	0,00	0,00	0,00	2,643
25.11.16	24	-	66,70	10,20	130,000	-	-	45,64	5,60	129,190	-	21,06	0,810	0,00	0,00	0,00	2,785
26.11.16	24	-	68,22	10,20	130,240	-	-	46,55	5,60	129,340	-	21,67	0,900	0,00	0,00	0,00	2,874
27.11.16	24	-	69,35	10,20	130,260	-	-	47,23	5,60	129,290	-	22,12	0,970	0,00	0,00	0,00	2,937
28.11.16	24	-	69,77	10,20	129,980	-	-	46,96	5,60	128,970	-	22,81	1,010	0,00	0,00	0,00	3,021
29.11.16	24	-	70,46	10,20	129,610	-	-	46,86	5,60	128,530	-	23,60	1,080	0,00	0,00	0,00	3,119
30.11.16	24	-	73,93	10,20	120,540	-	-	47,10	5,60	119,590	-	26,83	0,950	0,00	0,00	0,00	3,287
01.12.16	24	-	73,59	10,20	133,550	-	-	48,94	5,60	132,490	-	24,65	1,060	0,00	0,00	0,00	3,353
02.12.16	24	-	73,38	10,20	152,900	-	-	51,09	5,60	151,710	-	22,29	1,190	0,00	0,00	0,00	3,482
03.12.16	24	-	75,46	10,20	152,560	-	-	52,28	5,60	151,370	-	23,18	1,190	0,00	0,00	0,00	3,611
04.12.16	24	-	77,64	10,20	152,150	-	-	53,19	5,60	150,940	-	24,45	1,210	0,00	0,00	0,00	3,799
05.12.16	24	-	75,28	10,20	152,240	-	-	52,29	5,60	151,020	-	22,99	1,220	0,00	0,00	0,00	3,575
06.12.16	24	-	75,24	10,20	152,910	-	-	51,93	5,60	151,720	-	23,31	1,190	0,00	0,00	0,00	3,636
07.12.16	24	-	76,76	10,20	152,470	-	-	52,64	5,60	151,340	-	24,12	1,130	0,00	0,00	0,00	3,751
08.12.16	24	-	71,02	10,20	152,380	-	-	50,18	5,60	151,360	-	20,84	1,020	0,00	0,00	0,00	3,239
09.12.16	24	-	68,52	10,20	152,020	-	-	48,86	5,60	151,090	-	19,66	0,930	0,00	0,00	0,00	3,045
10.12.16	24	-	72,38	10,20	151,870	-	-	50,52	5,60	150,800	-	21,86	1,070	0,00	0,00	0,00	3,388
11.12.16	24	-	75,95	10,20	152,040	-	-	52,36	5,60	150,820	-	23,59	1,220	0,00	0,00	0,00	3,662
12.12.16	24	-	79,26	10,20	152,440	-	-	54,15	5,60	151,080	-	25,11	1,360	0,00	0,00	0,00	3,913
13.12.16	24	-	82,64	10,20	151,450	-	-	55,68	5,60	150,150	-	26,96	1,300	0,00	0,00	0,00	4,171
14.12.16	24	-	83,29	10,20	151,180	-	-	56,16	5,60	149,800	-	27,13	1,380	0,00	0,00	0,00	4,192
15.12.16	24	-	80,32	10,20	151,290	-	-	54,73	5,60	149,910	-	25,59	1,380	0,00	0,00	0,00	3,961
16.12.16	24	-	75,47	10,20	151,120	-	-	52,38	5,60	149,830	-	23,09	1,290	0,00	0,00	0,00	3,567
17.12.16	24	-	71,74	10,20	151,200	-	-	50,57	5,60	150,070	-	21,17	1,130	0,00	0,00	0,00	3,269
18.12.16	24	-	71,00	10,20	151,320	-	-	50,14	5,60	150,210	-	20,86	1,110	0,00	0,00	0,00	3,221
19.12.16	24	-	72,27	10,20	152,180	-	-	51,10	5,60	150,430	-	21,17	1,750	0,00	0,00	0,00	3,321
20.12.16	24	-	69,17	10,20	152,370	-	-	49,48	5,60	151,290	-	19,69	1,080	0,00	0,00	0,00	3,063
21.12.16	24	-	66,51	10,20	152,550	-	-	48,08	5,60	151,510	-	18,43	1,040	0,00	0,00	0,00	2,873
22.12.16	24	-	65,79	10,20	152,450	-	-	47,65	5,60	151,380	-	18,14	1,070	0,00	0,00	0,00	2,827
Среднее	24,00	-	72,59	10,20	145,286	-	-	50,09	5,60	144,162	-	22,50	1,124	-	-	-	3,336
Итого	720,0				4358,580	0,000				4324,860	0,000		33,720	0,00	0,00	0,00	100,08

Ориентировочно до конца месяца(+)

1366,959

1356,069

10,890

28,47

Корректировка за прошлый месяц (-)

1039,120

1033,246

5,874

21,48

Итого за декабрь 2016 :

4686,419

4647,683

38,736

107,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 04:00	39823,820	-	39699,600	-	0,000	0,000	717,775	
23.12.16 04:00	44185,100	-	44027,120	-	0,000	0,000	817,886	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

107,07 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке вт раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

отдел по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 29.12.2016