

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Расчетный алгоритм: зима: $M2(h1-h2)+Mg(h1-hx)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	62,29	10,20	241,340	-	-	43,92	5,60	238,690	-	18,37	2,650	0,00	0,00	0,00	4,564
24.11.16	24	-	64,64	10,20	240,670	-	-	45,05	5,60	237,890	-	19,59	2,780	0,00	0,00	0,00	4,857
25.11.16	24	-	66,86	10,20	239,830	-	-	45,95	5,60	237,050	-	20,91	2,780	0,00	0,00	0,00	5,158
26.11.16	24	-	68,39	10,20	240,410	-	-	46,82	5,60	237,640	-	21,57	2,770	0,00	0,00	0,00	5,330
27.11.16	24	-	69,54	10,20	240,540	-	-	47,60	5,60	237,720	-	21,94	2,820	0,00	0,00	0,00	5,432
28.11.16	24	-	69,93	10,20	240,020	-	-	47,09	5,60	237,310	-	22,84	2,710	0,00	0,00	0,00	5,625
29.11.16	24	-	70,64	10,20	278,000	-	-	49,30	5,60	275,090	-	21,34	2,910	0,00	0,00	0,00	6,094
30.11.16	24	-	74,08	10,20	278,600	-	-	51,22	5,60	275,620	-	22,86	2,980	0,00	0,00	0,00	6,540
01.12.16	24	-	73,89	10,20	253,850	-	-	50,16	5,60	251,020	-	23,73	2,830	0,00	0,00	0,00	6,185
02.12.16	24	-	73,53	10,20	253,550	-	-	49,98	5,60	250,720	-	23,55	2,830	0,00	0,00	0,00	6,134
03.12.16	24	-	75,62	10,20	252,900	-	-	50,92	5,60	250,000	-	24,70	2,900	0,00	0,00	0,00	6,415
04.12.16	24	-	77,80	10,20	252,310	-	-	51,38	5,60	249,450	-	26,42	2,860	0,00	0,00	0,00	6,834
05.12.16	24	-	75,48	10,20	252,540	-	-	50,80	5,60	249,620	-	24,68	2,920	0,00	0,00	0,00	6,398
06.12.16	24	-	75,36	10,20	253,390	-	-	50,31	5,60	250,450	-	25,05	2,940	0,00	0,00	0,00	6,515
07.12.16	24	-	76,91	10,20	253,100	-	-	51,14	5,60	250,110	-	25,77	2,990	0,00	0,00	0,00	6,691
08.12.16	24	-	71,19	10,20	253,050	-	-	49,12	5,60	250,300	-	22,07	2,750	0,00	0,00	0,00	5,737
09.12.16	24	-	68,68	10,20	252,530	-	-	47,79	5,60	249,890	-	20,89	2,640	0,00	0,00	0,00	5,414
10.12.16	24	-	72,51	10,20	252,240	-	-	49,21	5,60	249,380	-	23,30	2,860	0,00	0,00	0,00	6,036
11.12.16	24	-	76,08	10,20	252,480	-	-	50,83	5,60	249,530	-	25,25	2,950	0,00	0,00	0,00	6,546
12.12.16	24	-	79,40	10,20	253,080	-	-	52,28	5,60	250,120	-	27,12	2,960	0,00	0,00	0,00	7,042
13.12.16	24	-	82,82	10,20	251,600	-	-	53,74	5,60	248,610	-	29,08	2,990	0,00	0,00	0,00	7,501
14.12.16	24	-	83,49	10,20	251,010	-	-	54,43	5,60	248,110	-	29,06	2,900	0,00	0,00	0,00	7,476
15.12.16	24	-	80,52	10,20	251,170	-	-	53,06	5,60	248,370	-	27,46	2,800	0,00	0,00	0,00	7,069
16.12.16	24	-	75,64	10,20	250,880	-	-	51,01	5,60	248,210	-	24,63	2,670	0,00	0,00	0,00	6,333
17.12.16	24	-	71,91	10,20	251,090	-	-	49,24	5,60	248,360	-	22,67	2,730	0,00	0,00	0,00	5,843
18.12.16	24	-	71,13	10,20	251,360	-	-	48,90	5,60	248,590	-	22,23	2,770	0,00	0,00	0,00	5,744
19.12.16	24	-	72,43	10,20	252,690	-	-	49,77	5,60	249,950	-	22,66	2,740	0,00	0,00	0,00	5,879
20.12.16	24	-	69,35	10,20	253,180	-	-	48,42	5,60	250,560	-	20,93	2,620	0,00	0,00	0,00	5,443
21.12.16	24	-	66,69	10,20	253,610	-	-	47,04	5,60	250,920	-	19,65	2,690	0,00	0,00	0,00	5,123
22.12.16	24	-	65,93	10,20	253,500	-	-	46,75	5,60	250,760	-	19,18	2,740	0,00	0,00	0,00	5,009
Среднее	24,00	-	72,76	10,20	251,817	-	-	49,44	5,60	249,001	-	23,32	2,816	-	-	-	6,032
Итого	720,0	-	-	-	7554,520	0,000	-	-	5,60	7470,040	0,000	-	84,430	0,00	0,00	0,00	180,97

Ориентировочно до конца месяца(+)

2270,970

2246,593

24,377

50,62

Корректировка за прошлый месяц (-)

1968,800

1945,714

23,086

39,80

Итого за декабрь 2016 :

7856,690

7770,919

85,771

191,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 08:00	146744,100	-	143970,400	-	0,000	0,000	2438,710	
23.12.16 04:00	154259,940	-	151402,180	-	0,000	0,000	2618,935	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

0

191,79 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 23.12.2016