

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $M2(h1-h2)+Mr(h1-hx)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	62,03	10,20	124,170	-	-	43,02	5,60	121,500	-	19,01	2,670	0,00	0,00	0,00	2,485
24.11.16	24	-	64,34	10,20	123,740	-	-	44,04	5,60	121,030	-	20,30	2,710	0,00	0,00	0,00	2,639
25.11.16	24	-	66,50	10,20	123,360	-	-	45,01	5,60	120,620	-	21,49	2,740	0,00	0,00	0,00	2,783
26.11.16	24	-	68,11	10,20	123,700	-	-	45,91	5,60	121,020	-	22,20	2,680	0,00	0,00	0,00	2,878
27.11.16	24	-	69,20	10,20	123,820	-	-	46,57	5,60	121,100	-	22,63	2,720	0,00	0,00	0,00	2,935
28.11.16	24	-	69,51	10,20	123,600	-	-	45,94	5,60	120,860	-	23,57	2,740	0,00	0,00	0,00	3,046
29.11.16	24	-	70,21	10,20	123,520	-	-	45,89	5,60	120,770	-	24,32	2,750	0,00	0,00	0,00	3,139
30.11.16	24	-	73,92	10,20	123,350	-	-	47,73	5,60	120,620	-	26,19	2,730	0,00	0,00	0,00	3,368
01.12.16	24	-	73,58	10,20	123,410	-	-	48,09	5,60	120,590	-	25,49	2,820	0,00	0,00	0,00	3,290
02.12.16	24	-	73,18	10,20	123,420	-	-	48,01	5,60	120,600	-	25,17	2,820	0,00	0,00	0,00	3,251
03.12.16	24	-	75,22	10,20	123,120	-	-	48,97	5,60	120,190	-	26,25	2,930	0,00	0,00	0,00	3,384
04.12.16	24	-	77,37	10,20	122,920	-	-	49,44	5,60	119,930	-	27,93	2,990	0,00	0,00	0,00	3,592
05.12.16	24	-	75,11	10,20	123,000	-	-	48,90	5,60	120,150	-	26,21	2,850	0,00	0,00	0,00	3,372
06.12.16	24	-	74,86	10,20	123,260	-	-	48,32	5,60	120,370	-	26,54	2,890	0,00	0,00	0,00	3,418
07.12.16	24	-	76,54	10,20	123,150	-	-	49,09	5,60	120,250	-	27,45	2,900	0,00	0,00	0,00	3,532
08.12.16	24	-	70,89	10,20	123,250	-	-	47,25	5,60	120,400	-	23,64	2,850	0,00	0,00	0,00	3,057
09.12.16	24	-	68,28	10,20	123,060	-	-	45,94	5,60	120,220	-	22,34	2,840	0,00	0,00	0,00	2,886
10.12.16	24	-	72,04	10,20	122,900	-	-	47,34	5,60	119,990	-	24,70	2,910	0,00	0,00	0,00	3,183
11.12.16	24	-	75,65	10,20	122,990	-	-	48,92	5,60	119,950	-	26,73	3,040	0,00	0,00	0,00	3,445
12.12.16	24	-	78,95	10,20	123,270	-	-	50,25	5,60	120,250	-	28,70	3,020	0,00	0,00	0,00	3,699
13.12.16	24	-	82,31	10,20	122,450	-	-	51,77	5,60	119,550	-	30,54	2,900	0,00	0,00	0,00	3,897
14.12.16	24	-	83,07	10,20	122,180	-	-	52,45	5,60	119,360	-	30,62	2,820	0,00	0,00	0,00	3,901
15.12.16	24	-	80,14	10,20	122,380	-	-	51,06	5,60	119,450	-	29,08	2,930	0,00	0,00	0,00	3,719
16.12.16	24	-	75,29	10,20	122,350	-	-	49,10	5,60	119,380	-	26,19	2,970	0,00	0,00	0,00	3,357
17.12.16	24	-	72,36	10,20	71,880	-	-	47,74	5,60	74,530	-	24,62	-2,650	0,00	0,00	0,00	1,856
18.12.16	24	-	12,08	10,20	0,000	-	-	46,78	5,60	11,510	-	-34,70	-11,510	0,00	0,00	0,00	0,000
19.12.16	24	-	72,26	10,20	65,430	-	-	46,50	5,60	68,260	-	25,76	-2,830	0,00	0,00	0,00	1,804
20.12.16	24	-	69,02	10,20	123,330	-	-	46,63	5,60	118,800	-	22,39	4,530	0,00	0,00	0,00	2,979
21.12.16	24	-	66,37	10,20	123,610	-	-	45,73	5,60	119,000	-	20,64	4,610	0,00	0,00	0,00	2,770
22.12.16	24	-	65,65	10,20	123,550	-	-	45,38	5,60	119,600	-	20,27	3,950	0,00	0,00	0,00	2,691
Среднее	24,00	-	70,47	10,20	115,472	-	-	47,59	5,60	113,328	-	22,88	2,144	-	-	-	3,012
Итого	720,0				3464,170	0,000				3399,850	0,000		64,320	0,00	0,00	0,00	90,36

Ориентировочно до конца месяца(+)

810,193

811,389

-1,196

19,87

Корректировка за прошлый месяц (-)

948,560

927,543

21,017

21,08

Итого за декабрь 2016 :

3325,803

3283,696

42,107

89,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 08:00	65557,160	-	57769,130	-	0,000	0,000	1964,612	
23.12.16 04:00	69000,590	-	61148,620	-	0,000	0,000	2054,557	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

89,15 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Служба по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата:

29.12.2016