Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9055.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	74,80	62,40	12,40	72,95	43,65	29,30	7,00	5,00	1,83	12,40	-	-	13,67	-	13,67	-	72,85	-	0,90			2,74
24.11.16	24,00	-	74,48	62,74	11,74	72,88	43,76	29,12	7,00	5,00	1,83	11,74	-	-	13,01	-	13,01	-	72,77	-	0,85			2,69
25.11.16	24,00	-	75,10	62,51	12,59	74,31	44,20	30,11	7,00	5,00	1,88	12,59	-	-	13,94	-	13,94	-	74,27	-	0,94			2,82
26.11.16	24,00	-	75,37	62,30	13,07	76,70	45,22	31,48	7,00	5,00	1,98	13,07	-	-	14,44	-	14,44	-	75,85	-	0,99			2,97
27.11.16	24,00	-	73,18	62,65	10,53	78,50	46,21	32,29	7,00	5,00	2,02	10,53	-	-	11,89	-	11,89	-	78,78	-	0,83			2,85
28.11.16	24,00	-	73,17	61,89	11,28	81,34	46,33	35,01	7,00	5,00	2,17	11,28	-	-	12,75	-	12,75	-	81,28	-	0,92			3,09
29.11.16	24,00	-	72,12	61,15	10,97	83,64	46,75	36,89	7,00	5,00	2,26	10,97	-	-	12,55	-	12,55	-	83,53	-	0,92			3,18
30.11.16	24,00	-	68,77	57,61	11,16	83,61	46,54	37,07	7,00	5,00	2,14	11,16	-	-	12,65	-	12,65	-	83,44	-	0,93			3,07
01.12.16	24,00	-	73,52	61,67	11,85	83,68	47,91	35,77	7,00	5,00	2,21	11,85	-	-	13,39	-	13,39	-	83,57	-	0,99			3,20
02.12.16	24,00	-	73,21	62,72	10,49	82,70	48,19	34,51	7,00	5,00	2,16	10,49	-	-	12,02	-	12,02	-	83,14	-	0,87			3,04
03.12.16	24,00	-	73,52	61,06	12,46	79,94	45,85	34,09	7,00	5,00	2,04	12,46	-	-	13,91	-	13,91	-	83,41	-	1,04			3,08
04.12.16	24,00	-	72,20	60,14	12,06	83,24	46,60	36,64	7,00	5,00	2,21	12,06	-	-	13,67	-	13,67	-	83,13	-	1,00			3,21
05.12.16	24,00	-	40,88	36,52	4,36	81,37	48,33	33,04	7,00	5,00	0,72	4,36	-	-	4,45	-	4,45	-	67,16	-	0,29			1,01
06.12.16	24,00	-	57,86	48,38	9,48	73,87	39,36	34,51	7,00	5,00	1,70	9,48	-	-	10,55	-	10,55	-	71,07	-	0,67			2,37
07.12.16	24,00	-	73,67	63,62	10,05	84,34	47,12	37,22	7,00	5,00	2,37	10,05	-	-	11,66	-	11,66	-	84,20	-	0,85			3,22
08.12.16	24,00	-	71,72	60,16	11,56	83,76	47,76	36,00	7,00	5,00	2,17	11,56	-	-	13,11	-	13,11	-	83,52	-	0,97			3,14
09.12.16	24,00	-	71,60	61,07	10,53	83,68	48,08	35,60	7,00	5,00	2,18	10,53	-	-	12,03	-	12,03	-	83,53	-	0,88			3,06
10.12.16	24,00	-	71,61	59,56	12,05	84,19	47,39	36,80	7,00	5,00	2,21	12,05	-	-	13,59	-	13,59	-	83,15	-	1,00			3,21
11.12.16	24,00	-	71,60	59,09	12,51	85,78	47,74	38,04	7,00	5,00	2,25	12,51	-	-	14,13	-	14,13	-	85,64	-	1,07			3,32
12.12.16	24,00	-	70,53	60,43	10,10	86,81	48,21	38,60	7,00	5,00	2,32	10,10	-	-	11,75	-	11,75	-	88,31	-	0,89			3,21
13.12.16	24,00	-	70,42	60,47	9,95	87,87	48,61	39,26	7,00	5,00	2,39	9,95	-	-	11,66	-	11,66	-	87,17	-	0,87			3,25
14.12.16	24,00	-	71,36	60,89	10,47	87,56	48,89	38,67	7,00	5,00	2,36	10,47	-	-	12,18	-	12,18	-	87,80	-	0,92			3,28
15.12.16	24,00	-	72,65	61,46	11,19	87,41	49,14	38,27	7,00	5,00	2,36	11,19	-	-	12,91	-	12,91	-	87,27	-	0,98			3,34
16.12.16	24,00	-	73,19	61,25	11,94	86,73	49,18	37,55	7,00	5,00	2,31	11,94	-	-	13,66	-	13,66	-	86,10	-	1,03			3,34
17.12.16	24,00	-	71,85	61,77	10,08	86,34	49,32	37,02	7,00	5,00	2,29	10,08	-	-	11,73	-	11,73	-	86,50	-	0,87			3,16
18.12.16	24,00	-	73,11	61,39	11,72	85,76	49,01	36,75	7,00	5,00	2,26	11,72	-	-	13,39	-	13,39	-	85,62	-	1,00			3,27
19.12.16	24,00	-	72,57	61,50	11,07	83,97	48,46	35,51	7,00	5,00	2,19	11,07	-	-	12,61	-	12,61	-	83,87	-	0,93			3,12
20.12.16	24,00	-	73,45	62,73	10,72	82,45	48,22	34,23	7,00	5,00	2,15	10,72	-	-	12,21	-	12,21	-	82,35	-	0,88			3,03
21.12.16	24,00		73,04	61,87	11,17	84,06	48,56	35,50	7,00	5,00	2,20	11,17	-	-	12,74	-	12,74	-	83,95	-	0,94	-	-	3,14
22.12.16	24,00		73,04	61,87	11,17	84,06	48,56	35,50	7,00	5,00	2,20	11,17	-	-	12,74	-	12,74	-	83,95	-	0,94	-	-	3,14
Среднее	24,00	-	71,12	60,10	11,02	82,45	47,11	35,34	7,00	5,00	2,11	11,02	-	-	12,50	-	12,50	-	81,91	-	0,91	-	-	3,02
Итого	720,00		2133,60	1802,88	330,72						63,35	330,72	0,00	0,00	374,98	0,00	374,98	0,00			27,16	0,00	0,00	90,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	50796,76	42149,75	17085,88	-	17500,45	-	1568,81	-	-
	21.12.16 04:00	52779,31	43833,28	17468,40	-	17894,39	-	1653,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **374,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление технического учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 ДЕК 2016 г.