Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	79,40	67,78	11,62	73,29	47,40	25,89	7,00	5,00	1,84	10,62	-	-	10,88	-	10,88	-	72,94	-	0,77			2,61
24.11.16	24,00	-	79,55	68,15	11,40	73,22	47,64	25,58	7,00	5,00	1,82	10,42	-	-	10,68	-	10,68	-	72,79	-	0,76			2,58
25.11.16	24,00	-	79,19	67,98	11,21	74,73	47,98	26,75	7,00	5,00	1,90	10,17	-	-	10,43	-	10,43	-	74,69	-	0,76			2,66
26.11.16	24,00	-	81,61	67,97	13,64	77,09	49,15	27,94	7,00	5,00	1,98	12,64	-	-	12,96	-	12,96	-	77,02	-	0,97			2,96
27.11.16	24,00	-	83,00	67,98	15,02	79,06	50,35	28,71	7,00	5,00	2,05	13,88	-	-	14,25	-	14,25	-	79,14	-	1,10			3,14
28.11.16	24,00	-	78,88	67,38	11,50	81,84	50,89	30,95	7,00	5,00	2,19	10,29	-	-	10,60	-	10,60	-	81,75	-	0,84			3,03
29.11.16	24,00	-	78,71	66,71	12,00	84,11	51,35	32,76	7,00	5,00	2,30	10,73	-	-	11,06	-	11,06	-	83,67	-	0,90			3,20
30.11.16	24,00	-	79,26	67,29	11,97	84,07	51,70	32,37	7,00	5,00	2,30	10,64	-	-	10,99	-	10,99	-	83,63	-	0,89			3,19
01.12.16	24,00	-	78,61	67,53	11,08	84,06	52,31	31,75	7,00	5,00	2,27	9,70	-	-	10,03	-	10,03	-	83,64	-	0,81			3,08
02.12.16	24,00	-	79,41	67,33	12,08	83,08	52,58	30,50	7,00	5,00	2,25	9,76	-	-	10,06	-	10,06	-	82,37	-	0,81			3,06
03.12.16	24,00	-	78,51	54,25	24,26	80,49	53,35	27,14	7,00	5,00	2,56	10,67	-	-	11,00	-	11,00	-	81,71	-	0,87			3,43
04.12.16	24,00	-	78,38	67,49	10,89	83,69	52,18	31,51	7,00	5,00	2,08	11,59	-	-	11,95	-	11,95	-	83,15	-	0,97			3,04
05.12.16	24,00	-	39,67	40,38	-0,71	81,61	52,77	28,84	7,00	5,00	0,41	11,51	-	-	11,72	-	11,72	-	61,66	-	0,71			1,12
06.12.16	24,00	-	63,65	54,01	9,64	74,11	44,27	29,84	7,00	5,00	1,43	12,40	-	-	12,71	-	12,71	-	72,32	-	0,90			2,33
07.12.16	24,00	-	79,38	68,21	11,17	84,83	51,55	33,28	7,00	5,00	2,25	11,54	-	-	11,93	-	11,93	-	84,27	-	0,97			3,22
08.12.16	24,00	-	79,02	69,75	9,27	84,15	52,30	31,85	7,00	5,00	2,19	9,77	-	-	10,08	-	10,08	-	83,68	-	0,82			3,01
09.12.16	24,00	-	77,38	68,93	8,45	84,02	52,56	31,46	7,00	5,00	2,13	8,98	-	-	9,25	-	9,25	-	83,52	-	0,75			2,88
10.12.16	24,00	-	78,27	67,45	10,82	84,58	52,11	32,47	7,00	5,00	2,16	11,31	-	-	11,68	-	11,68	-	84,38	-	0,95			3,11
11.12.16	24,00	-	78,75	67,05	11,70	86,13	52,42	33,71	7,00	5,00	2,22	12,29	-	-	12,69	-	12,69	-	85,63	-	1,05			3,27
12.12.16	24,00	-	77,31	67,86	9,45	87,19	52,68	34,51	7,00	5,00	2,30	10,04	-	-	10,37	-	10,37	-	86,91	-	0,87			3,17
13.12.16	24,00	-	78,44	67,91	10,53	88,23	53,07	35,16	7,00	5,00	2,35	11,14	-	-	11,52	-	11,52	-	87,51	-	0,98			3,32
14.12.16	24,00	-	77,16	68,45	8,71	87,91	53,20	34,71	7,00	5,00	2,33	9,33	-	-	9,63	-	9,63	-	87,27	-	0,81			3,15
15.12.16	24,00	-	78,20	69,21	8,99	87,75	53,41	34,34	7,00	5,00	2,33	9,60	-	-	9,89	-	9,89	-	87,14	-	0,84			3,17
16.12.16	24,00	-	78,14	69,01	9,13	87,04	53,35	33,69	7,00	5,00	2,28	9,70	-	-	10,01	-	10,01	-	86,56	-	0,84			3,12
17.12.16	24,00	-	80,56	69,33	11,23	86,64	53,48	33,16	7,00	5,00	2,26	11,80	-	-	12,22	-	12,22	-	86,09	-	1,02			3,28
18.12.16	24,00	-	80,78	69,11	11,67	86,07	53,38	32,69	7,00	5,00	2,22	12,31	-	-	12,72	-	12,72	-	85,66	-	1,06			3,27
19.12.16	24,00	-	78,64	69,22	9,42	84,27	52,63	31,64	7,00	5,00	2,15	10,01	-	-	10,31	-	10,31	-	83,48	-	0,84			2,99
20.12.16	24,00	-	79,27	70,51	8,76	82,74	52,50	30,24	7,00	5,00	2,09	9,34	-	-	9,59	-	9,59	-	82,05	-	0,77			2,86
21.12.16	24,00	-	79,02	69,71	9,31	81,44	51,74	29,70	7,00	5,00	2,04	9,82	-	-	10,13	-	10,13	-	80,99	-	0,79			2,83
22.12.16	24,00		78,98	69,81	9,16	82,82	52,29	30,53	7,00	5,00	2,09	9,72	-	-	10,01	-	10,01	-	82,17	-	0,80	-	-	2,89
Среднее	24,00	-	77,24	66,46	10,78	82,68	51,55	31,12	7,00	5,00	2,09	10,72	-	-	11,05	-	11,05	-	81,59	-	0,87	-	-	2,96
Итого	720,00		2317,13	1993,75	323,37						62,75	321,72	0,00	0,00	331,35	0,00	331,35	0,00			26,20	0,00	0,00	88,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	18944,14	25187,94	5001,13	-	5117,19	-	79,55	-	-
	22.12.16 04:00	21182,90	27112,05	5313,75	-	5439,18	-	165,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **331,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру