Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	95,53	83,28	12,25	73,81	46,83	26,98	7,00	5,00	2,30	11,62	-	-	11,89	-	11,89	-	73,46	-	0,85			3,16
24.11.16	24,00	-	96,38	83,67	12,71	73,76	47,20	26,56	7,00	5,00	2,27	12,09	-	-	12,37	-	12,37	-	73,37	-	0,89			3,16
25.11.16	24,00	-	95,38	83,50	11,88	75,35	47,64	27,71	7,00	5,00	2,36	11,27	-	-	11,54	-	11,54	-	75,30	-	0,85			3,21
26.11.16	24,00	-	97,23	83,69	13,54	77,72	48,75	28,97	7,00	5,00	2,48	12,88	-	-	13,24	-	13,24	-	77,65	-	1,00			3,48
27.11.16	24,00	-	99,10	84,00	15,10	79,76	49,84	29,92	7,00	5,00	2,56	14,52	-	-	14,91	-	14,91	-	79,74	-	1,16			3,72
28.11.16	24,00	-	94,31	83,35	10,96	82,53	49,98	32,55	7,00	5,00	2,76	10,48	-	-	10,75	-	10,75	-	82,22	-	0,86			3,62
29.11.16	24,00	-	94,14	82,62	11,52	84,81	50,90	33,91	7,00	5,00	2,84	11,21	-	-	11,58	-	11,58	-	84,41	-	0,95			3,79
30.11.16	24,00	-	95,25	83,22	12,03	84,73	51,30	33,43	7,00	5,00	2,82	11,72	-	-	12,08	-	12,08	-	84,28	-	0,99			3,81
01.12.16	24,00	-	96,19	83,59	12,60	84,69	51,58	33,11	7,00	5,00	2,81	12,23	-	-	12,65	-	12,65	-	84,27	-	1,03			3,84
02.12.16	24,00	-	96,24	84,33	11,91	83,60	51,63	31,97	7,00	5,00	2,74	11,57	-	-	11,90	-	11,90	-	82,68	-	0,96			3,69
03.12.16	24,00	-	94,34	82,18	12,16	81,12	49,12	32,00	7,00	5,00	2,64	11,84	-	-	12,19	-	12,19	-	82,28	-	0,98			3,62
04.12.16	24,00	-	96,37	81,13	15,24	84,30	49,90	34,40	7,00	5,00	2,84	14,84	-	-	15,28	-	15,28	-	83,71	-	1,24			4,08
05.12.16	24,00	-	50,04	43,46	6,58	82,41	51,00	31,41	7,00	5,00	1,03	13,46	-	-	13,75	-	13,75	-	65,41	-	0,88			1,91
06.12.16	24,00	-	74,55	63,18	11,37	75,14	42,25	32,89	7,00	5,00	2,04	11,97	-	-	12,27	-	12,27	-	74,35	-	0,89			2,93
07.12.16	24,00	-	92,06	79,52	12,54	85,63	49,97	35,66	7,00	5,00	2,91	11,73	-	-	12,11	-	12,11	-	85,11	-	1,00			3,92
08.12.16	24,00	-	94,68	81,81	12,87	84,85	51,43	33,42	7,00	5,00	2,83	11,88	-	-	12,25	-	12,25	-	84,41	-	1,00			3,83
09.12.16	24,00	-	93,26	81,52	11,74	84,68	51,69	32,99	7,00	5,00	2,80	10,59	-	-	10,93	-	10,93	-	84,20	-	0,89			3,69
10.12.16	24,00	-	93,38	80,16	13,22	85,23	51,14	34,09	7,00	5,00	2,84	12,10	-	-	12,49	-	12,49	-	84,89	-	1,03			3,87
11.12.16	24,00	-	94,02	79,89	14,13	86,76	51,44	35,32	7,00	5,00	2,92	13,19	-	-	13,61	-	13,61	-	86,22	-	1,14			4,05
12.12.16	24,00	-	92,91	80,80	12,11	87,84	51,81	36,03	7,00	5,00	2,99	11,26	-	-	11,65	-	11,65	-	87,62	-	0,99			3,98
13.12.16	24,00	-	91,30	80,99	10,31	88,85	52,26	36,59	7,00	5,00	3,04	9,60	-	-	9,91	-	9,91	-	88,11	-	0,85			3,89
14.12.16	24,00	-	92,46	81,40	11,06	88,51	52,76	35,75	7,00	5,00	3,00	10,19	-	-	10,52	-	10,52	-	87,85	-	0,90			3,90
15.12.16	24,00	-	93,89	82,39	11,50	88,33	52,50	35,83	7,00	5,00	3,04	10,71	-	-	11,07	-	11,07	-	87,71	-	0,94			3,97
16.12.16	24,00	-	93,95	82,22	11,73	87,60	52,60	35,00	7,00	5,00	2,96	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	87,08	-	0,95			3,91
17.12.16	24,00	-	94,04	82,70	11,34	87,20	52,52	34,68	7,00	5,00	2,95	10,55	-	-	10,89	-	10,89	-	86,63	-	0,92			3,86
18.12.16	24,00	-	96,11	82,39	13,72	86,61	52,33	34,28	7,00	5,00	2,91	12,90	-	-	13,32	-	13,32	-	86,19	-	1,11			4,02
19.12.16	24,00	-	92,77	82,46	10,31	84,78	51,79	32,99	7,00	5,00	2,80	9,50	-	-	9,80	-	9,80	-	83,94	-	0,80			3,60
20.12.16	24,00	-	95,66	83,89	11,77	83,24	51,49	31,75	7,00	5,00	2,74	10,97	-	-	11,31	-	11,31	-	82,55	-	0,91			3,65
21.12.16	24,00	-	93,88	83,09	10,79	81,94	50,71	31,23	7,00	5,00	2,66	10,10	-	-	10,39	-	10,39	-	81,44	-	0,82			3,48
22.12.16	24,00		94,10	83,15	10,96	83,32	51,33	31,99	7,00	5,00	2,73	10,19	-	-	10,50	-	10,50	-	82,64	-	0,84	-	-	3,58
Среднее	24,00	-	92,45	80,45	12,00	83,30	50,52	32,78	7,00	5,00	2,69	11,60	-	-	11,95	-	11,95	-	82,32	-	0,95	-	-	3,64
Итого	720,00		2773,52	2413,58	359,95						80,60	348,08	0,00	0,00	358,43	0,00	358,43	0,00			28,61	0,00	0,00	109,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	38551,34	33047,47	5487,30	-	5615,55	-	1038,25	-	-
	22.12.16 04:00	41230,80	35377,85	5825,32	-	5963,61	-	1143,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **358,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру _____

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016

печать энергосбыта

«___» _____ г.